



VEDTAGNE TEKSTER

Foreløbig udgave

P8_TA-PROV(2019)0320

Kvaliteten af drikkevand *I**

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0753),
- der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0019/2018),
- der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
- der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Deputeretkammer, det irske parlament, det østrigske Forbundsråd og Det Forenede Kongeriges Underhus, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,
- der henviser til udtalelse af 12. juli 2018¹ fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,
- der henviser til udtalelse af 16. maj 2018² fra Regionsudvalget,
- der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter³,

¹ EUT C 367 af 10.10.2018, s. 107.

² EUT C 361 af 5.10.2018, s. 46.

³ EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

- der henviser til skrivelse af 18. maj 2018 fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevarerikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,
 - der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,
 - der henviser til betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevarerikkerhed (A8-0288/2018),
- A. der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;
1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling¹ under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;
 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatte, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;
 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

¹ Denne holdning svarer til de ændringer, der blev vedtaget den 23. oktober 2018 (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0397).

Ændring 161+187+206+213

Forslag til direktiv Betragtning 2

Kommissionens forslag

(2) Ved Rådets direktiv 98/83/EF fastsættes den retlige ramme for at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent. Nærværende direktiv bør forfølge det samme mål. Til dette formål er det nødvendigt, at der på EU- plan fastsættes minimumskrav, som alt drikkevand skal overholde. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at drikkevand er frit for mikroorganismer, parasitter og stoffer, der i visse tilfælde udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, og at det opfylder disse minimumskrav.

Ændring

(2) Ved Rådets direktiv 98/83/EF fastsættes den retlige ramme for at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent. Nærværende direktiv bør forfølge det samme mål **og give universel adgang til sådant vand for alle i Unionen.** Til dette formål er det nødvendigt, at der på EU- plan fastsættes minimumskrav, som alt drikkevand skal overholde. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at drikkevand er frit for mikroorganismer, parasitter og stoffer, der i visse tilfælde udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, og at det opfylder disse minimumskrav.

Ændring 2

Forslag til direktiv Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

(2a) I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 2. december 2015 med titlen: "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" bør dette direktiv tilstræbe at fremme vandressourceeffektiviteten og bæredygtigheden af vandressourcer og derved opfylde målene for den cirkulære økonomi.

Ændring 3

**Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)**

Kommissionens forslag

Ændring

(2b) Den menneskelige ret til vand og sanitet blev anerkendt som en menneskeret af FN's generalforsamling den 28. juli 2010, og adgangen til rent drikkevand bør derfor ikke begrænses, fordi slutbrugeren ikke har råd til det.

Ændring 4

**Forslag til direktiv
Betragtning 2 c (ny)**

Kommissionens forslag

Ændring

(2c) Det er nødvendigt at sikre sammenhæng mellem Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF^{1a} og nærværende direktiv.

^{1a} Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

Ændring 5

**Forslag til direktiv
Betragtning 2 d (ny)**

Kommissionens forslag

Ændring

(2d) De i dette direktiv fastsatte krav bør afspejle den nationale situation og de betingelser, som vandleverandørerne er underlagt i medlemsstaterne.

Ændring 6

Forslag til direktiv Betragtning 3

Kommissionens forslag

(3) Det er nødvendigt at udelukke naturligt mineralvand og vand, som er et lægemiddel, fra dette direktivs anvendelsesområde, da vand af den art er omfattet af henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF⁶⁸ og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF⁶⁹. Direktiv 2009/54/EF omhandler imidlertid både naturligt mineralvand og kildevand, og det er alene den førstnævnte kategori, som bør undtages fra nærværende direktivs anvendelsesområde. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, tredje afsnit, i direktiv 2009/54/EF bør kildevand overholde bestemmelserne i dette direktiv. Drikkevand, som aftappes på flasker eller beholdere med henblik på salg eller anvendelse til fremstilling, forarbejdning eller behandling af fødevarer, bør opfylde bestemmelserne i dette direktiv frem til stedet, hvor kravene skal overholdes (*dvs. aftapningspunktet*), og derefter betragtes som fødevarer i overensstemmelse med artikel 2, *første* afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002⁷⁰.

⁶⁸ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (Omarbejdning) (EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45).

Ændring

(3) Det er nødvendigt at udelukke naturligt mineralvand og vand, som er et lægemiddel, fra dette direktivs anvendelsesområde, da vand af den art er omfattet af henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF⁶⁸ og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF⁶⁹. Direktiv 2009/54/EF omhandler imidlertid både naturligt mineralvand og kildevand, og det er alene den førstnævnte kategori, som bør undtages fra nærværende direktivs anvendelsesområde. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, tredje afsnit, i direktiv 2009/54/EF bør kildevand overholde bestemmelserne i dette direktiv. ***Denne forpligtelse bør imidlertid ikke udvides til at omfatte de mikrobiologiske parametre, der er angivet i bilag I, del A, til dette direktiv.*** Drikkevand ***fra den offentlige vandforsyning eller private brønde***, som aftappes på flasker eller beholdere med henblik på salg eller anvendelse til ***erhvervsmæssig*** fremstilling, forarbejdning eller behandling af fødevarer, bør ***principielt fortsat*** opfylde bestemmelserne i dette direktiv frem til stedet, hvor kravene skal overholdes, og derefter betragtes som fødevarer i overensstemmelse med artikel 2, ***andet*** afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002⁷⁰. ***Når de gældende krav til fødevarer sikkerhed er opfyldt, bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne have bemyndigelse til at tillade genanvendelse af vand i fødevarerforarbejdningsindustrien.***

⁶⁸ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand(Omarbejdning). (EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45).

⁶⁹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).

⁷⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarerlovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevarsikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevarsikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

⁶⁹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).

⁷⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarerlovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevarsikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevarsikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

Ændring 7

Forslag til direktiv Betragtning 4

Kommissionens forslag

(4) Efter afslutningen på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")⁷¹ blev en EU-dækkende offentlig høring iværksat, og der blev foretaget en evaluering med henblik på målrettet og effektiv regulering (Refit) af direktiv 98/83/EF⁷². Efter dette forløb stod det klart, at der var behov for at ajourføre visse bestemmelser i direktiv 98/83/EF. Der blev udpeget fire områder, hvor der kan opnås forbedringer: listen over kvalitetsbaserede parameterværdier, den begrænsede anvendelse af en risikobaseret tilgang, upræcise bestemmelser om forbrugeroplysning og uensartetheden af systemer til godkendelse af materialer i kontakt med drikkevand. Dertil kommer, at det europæiske borgerinitiativ om retten til vand påpegede det særskilte problem, at dele af befolkningen **og særlig** marginaliserede befolkningsgrupper, ikke **har** adgang til drikkevand, hvilket **bl.a.** er påkrævet i henhold til FN's bæredygtighedsmål 6, jf. 2030-dagsordenen. Endelig blev der peget på problemet med den generelle mangel på opmærksomhed om vandlækager forårsaget af utilstrækkelige investeringer i

Ændring

(4) Efter afslutningen på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")⁷¹, **der havde til formål at opfordre Unionen til at øge indsatsen for at opnå universel adgang til vand**, blev en EU-dækkende offentlig høring iværksat, og der blev foretaget en evaluering med henblik på målrettet og effektiv regulering (Refit) af direktiv 98/83/EF⁷². Efter dette forløb stod det klart, at der var behov for at ajourføre visse bestemmelser i direktiv 98/83/EF. Der blev udpeget fire områder, hvor der kan opnås forbedringer: listen over kvalitetsbaserede parameterværdier, den begrænsede anvendelse af en risikobaseret tilgang, upræcise bestemmelser om forbrugeroplysning og uensartetheden af systemer til godkendelse af materialer i kontakt med drikkevand **og den betydning, som dette har for menneskers sundhed**. Dertil kommer, at det europæiske borgerinitiativ om retten til vand påpegede det særskilte problem, at dele af befolkningen **blandt sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper har begrænset eller slet** ikke adgang til drikkevand **til en overkommelig pris**,

vedligeholdelse og fornyelse af vandinfrastrukturen, hvilket også blev påpeget i Den Europæiske Revisionsrets særberetning om vandinfrastruktur⁷³.

⁷¹ COM(2014)0177

⁷² SWD(2016)0428

⁷³ Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 12/2017: "Gennemførelsen af drikkevandsdirektivet: Kvaliteten af og adgangen til drikkevand er blevet forbedret i Bulgarien, Ungarn og Rumænien, men investeringsbehovene er stadig store".

Ændring 8

Forslag til direktiv Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring 9

Forslag til direktiv Betragtning 4 b (ny)

hvilket *også* er påkrævet i henhold til FN's bæredygtighedsmål 6, jf. 2030-dagsordenen. ***Europa-Parlamentet anerkendte i denne sammenhæng retten til at få adgang til drikkevand for alle i Unionen.*** Endelig blev der peget på problemet med den generelle mangel på opmærksomhed om vandlækager forårsaget af utilstrækkelige investeringer i vedligeholdelse og fornyelse af vandinfrastrukturen, hvilket også blev påpeget i Den Europæiske Revisionsrets særberetning om vandinfrastruktur⁷³, ***samt af en undertiden utilstrækkelig viden om vandnetterne.***

⁷¹ COM(2014)0177.

⁷² SWD(2016)0428.

⁷³ Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 12/2017: "Gennemførelsen af drikkevandsdirektivet: Kvaliteten af og adgangen til drikkevand er blevet forbedret i Bulgarien, Ungarn og Rumænien, men investeringsbehovene er stadig store".

Ændring

(4a) For at leve op til de ambitiøse mål, der er fastsat i FN's bæredygtighedsmål 6, bør medlemsstaterne være forpligtet til at gennemføre handlingsplaner og sikre en universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle inden 2030.

Kommissionens forslag

Ændring

(4b) Europa-Parlamentet vedtog beslutning af 8. september 2015 om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water").

Ændring 11

**Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)**

Kommissionens forslag

Ændring

(5a) Drikkevand spiller en grundlæggende rolle i Unionens fortsatte bestræbelser på at øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod hormonforstyrrende kemikalier. Bestemmelserne om hormonforstyrrende stoffer i dette direktiv er et lovende skridt i overensstemmelse med den ajourførte EU-strategi vedrørende hormonforstyrrende stoffer, som Kommissionen er forpligtet til at gennemføre uden yderligere forsinkelse.

Ændring 13

**Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)**

Kommissionens forslag

Ændring

(6a) Når der ikke foreligger tilstrækkelig videnskabelig viden til at bestemme risikoen eller manglen på risiko med hensyn til menneskers sundhed eller den tilladte værdi for et stof, der er til stede i drikkevandet, bør et sådant stof ifølge forsigtighedsprincippet sættes under observation, mens der ventes på tydeligere videnskabelige data. Medlemsstaterne bør derfor udføre en særlig kontrol af sådanne nye parametre.

Ændring 14

Forslag til direktiv Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

(6b) Indikatorparametre har ingen direkte virkning på den offentlige sundhed. De er imidlertid vigtige som et middel til at bestemme, hvordan vandproduktions- og vandforsyningsanlæggene virker, og til at vurdere vandkvaliteten. De kan bidrage til at identificere vandbehandlingsmangler og spiller desuden en vigtig rolle med hensyn til at øge og fastholde forbrugernes tillid til vandkvaliteten. De bør derfor overvåges af medlemsstaterne.

Ændring 15

Forslag til direktiv Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændring

(7) Hvis det er nødvendigt for at beskytte menneskers sundhed på deres område, bør medlemsstaterne pålægges at fastsætte værdier for yderligere parametre, som ikke er nævnt i bilag I .

(7) Hvis det er nødvendigt for at ***indføre forsigtighedsprincippet fuldt ud*** og beskytte menneskers sundhed på deres område, bør medlemsstaterne pålægges at fastsætte værdier for yderligere parametre, som ikke er nævnt i bilag I.

Ændring 16

Forslag til direktiv Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændring

(8) Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger og risikobaserede elementer blev kun i begrænset omfang overvejet i direktiv 98/83/EF. De første elementer af en risikobaseret tilgang blev der allerede i 2015 indført ved direktiv (EU) 2015/1787, som ændrede direktiv 98/83/EF, således at

(8) Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger og risikobaserede elementer blev kun i begrænset omfang overvejet i direktiv 98/83/EF. De første elementer af en risikobaseret tilgang blev der allerede i 2015 indført ved direktiv (EU) 2015/1787, som ændrede direktiv 98/83/EF, således at

medlemsstaterne må dispensere fra deres fastsatte kontrolprogrammer under forudsætning af, at der foretages pålidelige risikovurderinger, som kan bygge på WHO's retningslinjer for drikkevandskvalitet⁷⁶. Disse retningslinjer, hvori den såkaldte vandsikkerhedsplan-tilgang fastsættes, er sammen med standard EN 15975-2 om sikkerhed i drikkevandsforsyningen de internationalt anerkendte principper, som fremstillingen, distributionen, kontrollen og analysen af parametre i drikkevand bygger på. De bør opretholdes i nærværende direktiv. For at sikre, at disse principper ikke begrænses til kontrolaspekter, at tid og ressourcer målrettes væsentlige risici og omkostningseffektive foranstaltninger ved forureningskilden, og undgå analyser og bestræbelser inden for ikkerelevante områder, bør der indføres en helhedsorienteret, risikobaseret tilgang i hele forsyningskæden fra indvindingsområdet via distributionsleddet til aftapningsstedet. Denne tilgang bør bestå af tre dele: for det første medlemsstatens vurdering af farerne i tilknytning til indvindingsområdet ("farevurdering") i tråd med WHO's Guidelines and Water Safety Plan Manual⁷⁷, for det andet en mulighed for vandleverandøren for at tilpasse kontrollen til de største risici ("forsyningsrisikovurdering") og for det tredje medlemsstatens vurdering af de mulige risici, der kan tilskrives forbrugernes fordelingsnet (f.eks. Legionella eller bly) ("risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet"). Disse vurderinger bør revideres regelmæssigt, bl.a. som reaktion på trusler fra klimarelaterede ekstreme vejrforhold, kendte ændringer i menneskelige aktiviteter i indvindingsområdet eller som reaktion på kilderrelaterede hændelser. Den risikobaserede tilgang sikrer en løbende udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder **og** vandleverandører.

medlemsstaterne må dispensere fra deres fastsatte kontrolprogrammer under forudsætning af, at der foretages pålidelige risikovurderinger, som kan bygge på WHO's retningslinjer for drikkevandskvalitet⁷⁶. Disse retningslinjer, hvori den såkaldte vandsikkerhedsplan-tilgang fastsættes, er sammen med standard EN 15975-2 om sikkerhed i drikkevandsforsyningen de internationalt anerkendte principper, som fremstillingen, distributionen, kontrollen og analysen af parametre i drikkevand bygger på. De bør opretholdes i nærværende direktiv. For at sikre, at disse principper ikke begrænses til kontrolaspekter, at tid og ressourcer målrettes væsentlige risici og omkostningseffektive foranstaltninger ved forureningskilden, og undgå analyser og bestræbelser inden for ikkerelevante områder, bør der indføres en helhedsorienteret, risikobaseret tilgang i hele forsyningskæden fra indvindingsområdet via distributionsleddet til aftapningsstedet. Denne tilgang bør **baseres på den indhentede viden og de gennemførte foranstaltninger i henhold til direktiv 2000/60/EF og bør tage mere effektivt højde for klimaforandringernes indvirkning på vandressourcerne. En risikobaseret tilgang bør** bestå af tre dele: for det første medlemsstatens vurdering af farerne i tilknytning til indvindingsområdet ("farevurdering") i tråd med WHO's Guidelines and Water Safety Plan Manual⁷⁷, for det andet en mulighed for vandleverandøren for at tilpasse kontrollen til de største risici ("forsyningsrisikovurdering") og for det tredje medlemsstatens vurdering af de mulige risici, der kan tilskrives forbrugernes fordelingsnet (f.eks. Legionella eller bly) **med særligt fokus på prioriterede lokaliteter** ("risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet"). Disse vurderinger bør revideres regelmæssigt, bl.a. som reaktion på trusler fra klimarelaterede ekstreme vejrforhold, kendte ændringer i menneskelige aktiviteter i indvindingsområdet eller som

reaktion på kilderelaterede hændelser. Den risikobaserede tilgang sikrer en løbende udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, vandleverandører *og andre interessenter, herunder de ansvarlige for forureningskilder eller forureningsrisikoen. Som en undtagelse bør anvendelsen af den risikobaserede tilgang tilpasses de specifikke begrænsninger for maritime fartøjer, som afsalter vand og beforder passagerer. Maritime fartøjer, der sejler under europæisk flag, overholder det internationale regelsæt, når de sejler i internationalt farvand. Endvidere findes der særlige begrænsninger for transporten og produktionen af drikkevand om bord, som kræver tilpasning af bestemmelserne i dette direktiv.*

⁷⁶ Guidelines for drinking water quality, Fourth Edition, World Health Organisation, 2011
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

⁷⁷ Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, Verdenssundhedsorganisationen, 2009,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf

Ændring 17

Forslag til direktiv Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

⁷⁶ Guidelines for drinking water quality, Fourth Edition, World Health Organisation, 2011
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

⁷⁷ Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, Verdenssundhedsorganisationen, 2009,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf

Ændring

(8a) Ineffektiv brug af vandressourcer, navnlig lækager i vandforsyningsinfrastrukturen, fører til overudnyttelse af sparsomme drikkevandsressourcer. Dette hindrer i høj grad medlemsstaterne i at nå målene i

Ændring 18

Forslag til direktiv Betragtning 9

Kommissionens forslag

(9) Farevurderingen bør **tilsigte** at gøre fremstillingen af drikkevand mindre behandlingskrævende, eksempelvis ved at mindske belastninger, som forurener vandforekomster, der benyttes til indvinding af drikkevand. Medlemsstaterne bør til dette formål udpege farer og mulige forureningskilder i forbindelse med de pågældende vandforekomster og kontrollere forurenende stoffer, de udpeger som værende relevante, bl.a. på grund af påviste farer (f.eks. mikroplast, nitrater, pesticider eller lægemidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF⁷⁸), på baggrund af disses naturlige forekomst i indvindingsområdet (f.eks. arsen), eller på baggrund af oplysninger fra vandleverandører (f.eks. en brat stigning i en specifik parameter i råvandet). Disse parametre bør fungere som markører, der udløser de kompetente nationale myndigheders foranstaltninger med henblik på at nedbringe belastningen af vandforekomsterne, såsom forebyggende eller afbødende foranstaltninger (herunder forskning med henblik på at forstå sundhedsvirkninger, når det er nødvendigt), beskytte disse vandforekomster og sætte ind over for forureningskilden i samarbejde med vandleverandører og **interessenter**.

Ændring

(9) Ved farevurderingen bør **der anlægges en helhedsorienteret tilgang til risikovurdering med udgangspunkt i det udtrykkelige mål om** at gøre fremstillingen af drikkevand mindre behandlingskrævende, eksempelvis ved at mindske belastninger, som forurener – **eller risikerer at forurene** – vandforekomster, der benyttes til indvinding af drikkevand. Medlemsstaterne bør til dette formål udpege farer og mulige forureningskilder i forbindelse med de pågældende vandforekomster og kontrollere forurenende stoffer, de udpeger som værende relevante, bl.a. på grund af påviste farer (f.eks. mikroplast, nitrater, pesticider eller lægemidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF)⁷⁸, på baggrund af disses naturlige forekomst i indvindingsområdet (f.eks. arsen), eller på baggrund af oplysninger fra vandleverandører (f.eks. en brat stigning i en specifik parameter i råvandet). Disse parametre bør **i overensstemmelse med direktiv 2000/60/EF** fungere som markører, der udløser de kompetente nationale myndigheders foranstaltninger med henblik på at nedbringe belastningen af vandforekomsterne, såsom forebyggende eller afbødende foranstaltninger (herunder forskning med henblik på at forstå sundhedsvirkninger, når det er nødvendigt), beskytte disse vandforekomster og sætte ind over for forureningskilden **eller -risikoen i samarbejde med samtlige interessenter, herunder de ansvarlige for forureningskilderne eller de potentielle forureningskilder. Såfremt en**

medlemsstat via risikovurderingen finder, at et parameter ikke er til stede i et bestemt indvindingsområde (f.eks. fordi stoffet aldrig forekommer i grundvand eller overfladevand), bør medlemsstaten informere de relevante vandleverandører og give dem lov til at reducere overvågningshyppigheden for det pågældende parameter eller fjerne parameteret fra listen over de parametre, der skal overvåges, uden at foretage en forsyningsrisikovurdering.

⁷⁸ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

⁷⁸ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

Ændring 19

Forslag til direktiv Betragtning 11

Kommissionens forslag

(11) Parameterværdierne, som anvendes til at vurdere drikkevandets kvalitet, skal overholdes på det sted, hvor drikkevandet stilles til rådighed for brugeren. Drikkevandets kvalitet kan dog påvirkes af forbrugernes fordelingsnet. WHO bemærker, at i Unionen forårsager Legionella den største sundhedsmæssige byrde af alle vandbårne patogener. Patogenet overføres via varmtvandsanlæg gennem indånding, f.eks. ved brusebade. Forbrugernes fordelingsnet spiller derfor tydeligvis en rolle. Det ville medføre urimeligt høje omkostninger at pålægge en ensidig forpligtelse til at kontrollere dette patogen i alle private og offentlige lokaler, og derfor er en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet bedre egnet til at tackle dette spørgsmål. Desuden bør de potentielle risici, der hidrører fra produkter og materialer i kontakt med drikkevand, også tages i betragtning i risikovurderingen

Ændring

(11) Parameterværdierne, som anvendes til at vurdere drikkevandets kvalitet, skal overholdes på det sted, hvor drikkevandet stilles til rådighed for brugeren. Drikkevandets kvalitet kan dog påvirkes af forbrugernes fordelingsnet. WHO bemærker, at i Unionen forårsager Legionella den største sundhedsmæssige byrde af alle vandbårne patogener, **navnlig Legionella pneumophila, som er årsag til de fleste tilfælde af legionærsyge i Unionen.** Patogenet overføres via varmtvandsanlæg gennem indånding, f.eks. ved brusebade. Forbrugernes fordelingsnet spiller derfor tydeligvis en rolle. Det ville medføre urimeligt høje omkostninger **og være i strid med subsidiaritetsprincippet** at pålægge en ensidig forpligtelse til at kontrollere dette patogen i alle private og offentlige lokaler, og derfor er en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet bedre egnet til at tackle dette

af forbrugernes fordelingsnet. Risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet bør derfor bl.a. målrette kontrollen på opprioriterede bygninger, vurdere risici hidrørende fra forbrugerens fordelingsnet og relaterede produkter og materialer, **og verificere ydeevnen af byggevarer** i kontakt med drikkevand **på grundlag af disses ydeevnedeklaration i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011**⁷⁹. Oplysninger, som nævnes i artikel 31 og 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006⁸⁰, skal også fremlægges sammen med ydeevnedeklarationen. På grundlag af denne vurdering bør medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der er indført tilstrækkelige kontrol- og forvaltningsforanstaltninger (f.eks. i forbindelse med udbrud) i tråd med WHO's retningslinjer⁸¹, og at migration fra byggevarer ikke bringer menneskers sundhed i fare. **Med forbehold af forordning (EU) nr. 305/2011 gælder det imidlertid, at når disse foranstaltninger indebærer begrænsninger af produkters og materialers fri bevægelighed i Unionen, skal sådanne begrænsninger være behørigt begrundede og åbenlyst forholdsmæssige, og de må ikke udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller skjult begrænsning af handelen mellem medlemsstaterne.**

⁷⁹ **Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5).**

⁸⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og

spørgsmål, **især med fokus på opprioriterede bygninger**. Desuden bør de potentielle risici, der hidrører fra produkter og materialer i kontakt med drikkevand, også tages i betragtning i risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet. Risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet bør derfor bl.a. målrette kontrollen på opprioriterede bygninger, vurdere risici hidrørende fra forbrugerens fordelingsnet og relaterede produkter og materialer i kontakt med drikkevand. Oplysninger, som nævnes i artikel 31 og 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006⁸⁰, skal også fremlægges sammen med ydeevnedeklarationen. På grundlag af denne vurdering bør medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der er indført tilstrækkelige kontrol- og forvaltningsforanstaltninger (f.eks. i forbindelse med udbrud) i tråd med WHO's⁸¹ retningslinjer, og at migration fra **stoffer og materialer i kontakt med vand** ikke bringer menneskers sundhed i fare.

⁸⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og

ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

⁸¹ "**Legionella** and the prevention of Legionellosis", Verdenssundhedsorganisationen, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

⁸¹ "**Legionella** and the prevention of Legionellosis", Verdenssundhedsorganisationen, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

Ændring 20

Forslag til direktiv Betragtning 12

Kommissionens forslag

(12) Med bestemmelserne i direktiv 98/83/EF om kvalitetssikring af behandling, udstyr og materialer lykkedes det ikke at afhjælpe hindringerne for det indre marked med hensyn til fri bevægelighed af byggevarer i kontakt med drikkevand. Der findes fortsat nationale produktgodkendelser med varierende krav fra den ene medlemsstat til den anden. Dette gør det vanskeligt og bekosteligt for fabrikanter at markedsføre deres produkter i hele Unionen. ***Den eneste mulighed for effektivt at eliminere tekniske hindringer består i at fastsætte harmoniserede tekniske specifikationer for byggevarer i kontakt med drikkevand i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011. Denne forordning åbner mulighed for at opstille europæiske standarder, som harmoniserer metoderne til vurdering af byggevarer i kontakt med drikkevand, og som fastsætter tærskelniveauer eller ydeevneklasser i relation til ydeevneniveauet for en væsentlig egenskab. Til dette formål er en standardiseringsanmodning, hvori der udtrykkeligt anmodes om standardiseringsarbejde i relation til hygiejne og sikkerhed for produkter og***

Ændring

(12) Med bestemmelserne i direktiv 98/83/EF om kvalitetssikring af behandling, udstyr og materialer lykkedes det ikke at afhjælpe hindringerne for det indre marked med hensyn til fri bevægelighed af byggevarer i kontakt med drikkevand ***eller give tilstrækkelig beskyttelse med hensyn til menneskers sundhed***. Der findes fortsat nationale produktgodkendelser med varierende krav fra den ene medlemsstat til den anden. Dette gør det vanskeligt og bekosteligt for fabrikanter at markedsføre deres produkter i hele Unionen. ***Denne situation skyldes manglen på europæiske minimumsstandarder for hygiejne for alle produkter og materialer i kontakt med drikkevand, hvilket er afgørende for at sikre fuld gensidig anerkendelse mellem medlemsstaterne. Fjernelse af tekniske hindringer og overensstemmelse mellem alle produkter og materialer i kontakt med drikkevand på EU-niveau kan derfor kun opnås ved at fastsætte minimumskvalitetskrav på EU-niveau. Som følge heraf bør disse bestemmelser styrkes ved hjælp af en procedure for harmonisering af sådanne produkter og materialer. Dette arbejde bør trække på***

materialer i kontakt med drikkevand i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011, blevet optaget i arbejdsprogrammet for standardisering for 2017⁸², og en standard vil blive udstedt senest i 2018.

Offentliggørelsen af denne harmoniserede standard i Den Europæiske Unions Tidende vil sikre en rationel beslutningstagning, når sikre byggevarer, som er i kontakt med drikkevand, markedsføres eller gøres tilgængelige på markedet. Som følge heraf bør bestemmelserne om udstyr og materialer i kontakt med drikkevand udgå, erstattes delvist af bestemmelser i relation til risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet og suppleres af relevante harmoniserede standarder i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011.

⁸² SWD(2016)0185.

Ændring 21

Forslag til direktiv Betragtning 13

Kommissionens forslag

(13) Medlemsstaterne bør sørge for, at kontrolprogrammer opstilles til at efterprøve, om drikkevandet opfylder kravene i dette direktiv. Hovedparten af kontrollen med henblik på dette direktiv udføres af vandleverandører.

Vandleverandørerne bør overlades et vist råderum for så vidt angår de parametre, som de kontrollerer med henblik på forsyningsrisikovurderingen. Er en parameter ikke påvist, bør vandleverandøren kunne reducere kontrolhyppigheden af eller helt undlade at kontrollere denne parameter.

Forsyningsrisikovurderingen bør anvendes for de fleste parametres vedkommende. Dog bør en liste over centrale parametre altid kontrolleres med en fastsat minimumshyppighed. Ved dette direktiv

erfaringerne fra og fremskridt opnået af medlemsstater, som har arbejdet sammen i flere år, i en samlet indsats for at opnå lovgivningsmæssig konvergens i denne forbindelse.

Ændring

(13) Medlemsstaterne bør sørge for, at kontrolprogrammer opstilles til at efterprøve, om drikkevandet opfylder kravene i dette direktiv. Hovedparten af kontrollen med henblik på dette direktiv udføres af vandleverandører, **men om nødvendigt bør medlemsstaterne præcisere, hvilke kompetente myndigheder forpligtelserne i medfør af gennemførelsen af dette direktiv påhviler.**

Vandleverandørerne bør overlades et vist råderum for så vidt angår de parametre, som de kontrollerer med henblik på forsyningsrisikovurderingen. Er en parameter ikke påvist, bør vandleverandøren kunne reducere kontrolhyppigheden af eller helt undlade at kontrollere denne parameter. Forsyningsrisikovurderingen bør anvendes

fastsættes primært bestemmelser vedrørende kontrolhyppighed med henblik på overensstemmelseskontrol og kun i begrænset omfang bestemmelser vedrørende kontrol til operationelle formål. Efter vandleverandørens skøn kan der være behov for yderligere kontrol til operationelle formål for at sikre, at vandbehandlingen fungerer efter hensigten. Vandleverandørene kan i den forbindelse støtte sig til WHO's Guidelines and Water Safety Plan Manual.

for de fleste parametres vedkommende. Dog bør en liste over centrale parametre altid kontrolleres med en fastsat minimumshyppighed. Ved dette direktiv fastsættes primært bestemmelser vedrørende kontrolhyppighed med henblik på overensstemmelseskontrol og kun i begrænset omfang bestemmelser vedrørende kontrol til operationelle formål. Efter vandleverandørens skøn kan der være behov for yderligere kontrol til operationelle formål for at sikre, at vandbehandlingen fungerer efter hensigten. Vandleverandørene kan i den forbindelse støtte sig til WHO's Guidelines and Water Safety Plan Manual.

Ændring 188

Forslag til direktiv Betragtning 14

Kommissionens forslag

(14) Den risikobaserede tilgang bør med tiden anvendes af alle vandleverandører, også små vandleverandører, fordi der i evalueringen af direktiv 98/83/EF blev påvist mangler i disse leverandørers gennemførelse af direktivet – i nogle tilfælde skyldtes manglerne omkostningerne ved at udføre unødvendige kontroloperationer. Ved anvendelsen af den risikobaserede tilgang bør hensynet til sikkerhedsbeskyttelsen tages i betragtning.

Ændring

(14) Den risikobaserede tilgang bør med tiden anvendes af alle vandleverandører, også **meget små, små og mellemstore** vandleverandører, fordi der i evalueringen af direktiv 98/83/EF blev påvist mangler i disse leverandørers gennemførelse af direktivet – i nogle tilfælde skyldtes manglerne omkostningerne ved at udføre unødvendige kontroloperationer – **men samtidig give meget små leverandører mulighed for undtagelser**. Ved anvendelsen af den risikobaserede tilgang bør hensynet til sikkerhedsbeskyttelsen **og hensyn til princippet om at "forurenere betaler"** tages i betragtning. **I forbindelse med små leverandører bør den kompetente myndighed understøtte kontrolforanstaltningerne gennem levering af ekspertstøtte.**

Ændring 24

Forslag til direktiv Betragtning 14 a (ny)

(14a) For at sikre den bedste beskyttelse af den offentlige sundhed bør medlemsstaterne sikre en klar og afbalanceret fordeling af ansvaret for anvendelsen af den risikobaserede tilgang i overensstemmelse med deres nationale institutionelle og retlig ramme.

Ændring 25

Forslag til direktiv Betragtning 15

(15) Overholdes dette direktivs krav ikke, bør medlemsstaterne øjeblikkeligt undersøge grunden hertil og sikre, at der snarest muligt træffes de nødvendige udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af vandkvaliteten. I tilfælde, hvor vandforsyningen udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, bør denne vandforsyning forbydes, eller også bør brugen af vandet begrænses. **Det er desuden vigtigt at præcisere, at medlemsstaterne automatisk bør betragte manglende opfyldelse af minimumskravene til værdier i relation til mikrobiologiske og kemiske parametre som en potentiel fare for menneskers sundhed.** I tilfælde, hvor der er behov for udbedrende foranstaltninger for at genoprette drikkevandets kvalitet, bør foranstaltninger, der afhjælper problemet ved kilden, foretrækkes i overensstemmelse med traktatens artikel 191, stk. 2.

(15) Overholdes dette direktivs krav ikke, bør medlemsstaterne øjeblikkeligt undersøge grunden hertil og sikre, at der snarest muligt træffes de nødvendige udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af vandkvaliteten. I tilfælde, hvor vandforsyningen udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, bør denne vandforsyning forbydes, eller også bør brugen af vandet begrænses, **og potentielt berørte borgere bør informeres behørigt herom. Medlemsstaterne bør i tilfælde af manglende opfyldelse af minimumskravene til værdier i relation til mikrobiologiske og kemiske parametre desuden fastslå, om overskridelsen af værdierne udgør en potentiel fare for menneskers sundhed. Med henblik herpå bør medlemsstaterne i særdeleshed tage hensyn til omfanget af niveauet for overskridelsen af minimumskravene samt til den pågældende parametertype.** I tilfælde, hvor der er behov for udbedrende foranstaltninger for at genoprette drikkevandets kvalitet, bør foranstaltninger, der afhjælper problemet ved kilden, foretrækkes i overensstemmelse med traktatens artikel 191, stk. 2.

Ændring 26

Forslag til direktiv Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

(15a) Det er vigtigt at forhindre, at forurenede vand udgør en potentiel fare for menneskers sundhed. Derfor bør denne vandforsyning forbydes, eller også bør brugen af vandet begrænses.

Ændring 27

Forslag til direktiv Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændring

(16) Medlemsstaterne bør **ikke længere** have tilladelse til at dispensere fra dette direktiv. Dispensationer blev oprindeligt brugt til at indrømme medlemsstaterne op til ni år til at løse problemer med manglende overholdelse af en parameterværdi. Denne fremgangsmåde **viste** sig at være **besværlig** for **både** medlemsstaterne **og Kommissionen**. I **nogle** tilfælde **medførte den desuden** forsinkelser af udbedrende foranstaltninger, fordi muligheden for dispensation blev opfattet som en overgangsperiode. **Bestemmelsen om dispensationer bør derfor udgå**. Af **hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed i tilfælde af, at parameterværdier overskrides, bør bestemmelserne vedrørende udbedrende foranstaltninger finde anvendelse øjeblikkeligt, uden at der gives mulighed for at indrømme en dispensation fra parameterværdien**. Dispensationer, som medlemsstaterne har indrømmet i medfør af artikel 9 i direktiv 98/83/EF, og som stadig gælder på datoen for dette direktivs ikrafttræden, bør **imidlertid** fortsat finde anvendelse, **indtil dispensationen udløber, men bør ikke forlænges**.

(16) Medlemsstaterne bør have tilladelse til at dispensere fra dette direktiv. Dispensationer blev oprindeligt brugt til at indrømme medlemsstaterne op til ni år til at løse problemer med manglende overholdelse af en parameterværdi. Denne fremgangsmåde **har vist** sig at være **nyttig** for medlemsstaterne **i betragtning af direktivets ambitionsniveau. Det bør imidlertid bemærkes, at denne fremgangsmåde i visse tilfælde har medført** forsinkelser af udbedrende foranstaltninger, fordi muligheden for dispensation **nogle gange** blev opfattet som en overgangsperiode. **I lyset af dels styrkelsen af kvalitetsparametrene, der påtænkes i dette direktiv, og dels den stigende sporing af nye forurenende stoffer, der kræver forstærkede evaluerings-, kontrol- og forvaltningsforanstaltninger, er det dog fortsat nødvendigt at opretholde en dispensationsprocedure, der er tilpasset disse omstændigheder, forudsat at de ikke udgør en potentiel risiko for menneskers sundhed, og forudsat at tilførslen af drikkevand i det pågældende område ikke kan opretholdes på anden rimelig vis. Bestemmelsen i direktiv 98/83/EF om undtagelser bør derfor ændres for at sikre,**

*at medlemsstaterne hurtigere og mere effektivt opfylder kravene i dette direktiv. Dispensationer, som medlemsstaterne har indrømmet i medfør af artikel 9 i direktiv 98/83/EF, og som stadig gælder på datoen for dette direktivs ikrafttræden, bør **endvidere** fortsat finde anvendelse **i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i de bestemmelser, der var gældende, da dispensationen blev bevilget.***

Ændring 28

Forslag til direktiv Betragtning 17

Kommissionens forslag

(17) Kommissionen opfordrede i sit svar på det europæiske borgerinitiativ "Right2Water" i 2014⁸³ medlemsstaterne til at sikre alle borgere adgang til en minimumsvandforsyning i overensstemmelse med WHO's anbefalinger. Kommissionen påtog sig også fortsat at "forbedre adgangen til sikkert drikkevand [...] for hele befolkningen via *miljøpolitikker*"⁸⁴. Dette er i tråd med FN's bæredygtighedsmål 6 og det tilknyttede mål om at "opnå universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle". Konceptet lige adgang omfatter en bred vifte af aspekter såsom disponibilitet (eksempelvis af geografiske årsager, manglende infrastruktur eller bestemte befolkningsgruppers særlige situation), kvalitet, antagelighed eller overkommelige priser. Vedrørende overkommelige priser for vand er det vigtigt at erindre, at medlemsstaterne ved fastsættelsen af vandtakster i overensstemmelse med princippet om, at alle omkostninger skal dækkes, jf. direktiv 2000/60/EF, må have forskelle i befolkningens økonomiske og sociale vilkår for øje, og de har derfor lov til at godkende sociale takster eller indføre beskyttelsesforanstaltninger for socioøkonomisk vanskeligt stillede

Ændring

(17) Kommissionen opfordrede i sit svar på det europæiske borgerinitiativ "Right2Water" i 2014⁸³ medlemsstaterne til at sikre alle borgere adgang til en minimumsvandforsyning i overensstemmelse med WHO's anbefalinger. Kommissionen påtog sig også fortsat at "forbedre adgangen til sikkert drikkevand [...] for hele befolkningen via *miljøpolitikker*"⁸⁴. **Dette er i overensstemmelse med artikel 1 og 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.** Dette er også i tråd med FN's bæredygtighedsmål 6 og det tilknyttede mål om at "opnå universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle". Konceptet lige adgang omfatter en bred vifte af aspekter såsom disponibilitet (eksempelvis af geografiske årsager, manglende infrastruktur eller bestemte befolkningsgruppers særlige situation), kvalitet, antagelighed eller overkommelige priser. Vedrørende overkommelige priser for vand er det **med forbehold for artikel 9, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF** vigtigt at erindre, at medlemsstaterne ved fastsættelsen af vandtakster i overensstemmelse med princippet om, at alle omkostninger skal dækkes, jf. **det pågældende** direktiv, må have forskelle i

befolkningsgrupper. Nærværende direktiv omhandler bl.a. de aspekter af adgang til vand, som vedrører kvalitet og disponibilitet. For at tage fat på disse aspekter som led i svaret på det europæiske borgerinitiativ og bidrage til gennemførelsen af princip 20 i den europæiske søjle for sociale rettigheder⁸⁵, hvori det erklæres, at **alle** har ret til adgang til basale tjenester af høj kvalitet, herunder **vand**". Medlemsstaterne bør pålægges at sætte ind over for problemet med adgang til vand på nationalt niveau og samtidig overlades en vis skønsbeføjelse med hensyn til den konkrete type af foranstaltninger, som skal gennemføres. Dette kan gøres ved hjælp af tiltag, der bl.a. tilsigter at forbedre adgangen til drikkevand for alle, f.eks. med fri adgang til drikkevandsfontæner i byer og ved at fremme brugen heraf, idet der tilskyndes til tilrådighedsstillelse uden beregning af drikkevand i offentlige bygninger **og** på restauranter.

⁸³ COM(2014)0177

⁸⁴ COM(2014)0177, s. 12.

⁸⁵ Interinstitutionel proklamation om den europæiske søjle for sociale rettigheder (2017/C 428/09) af 17. november 2017 (EUT C 428 af 13.12.2017, s. 10).

befolkningens økonomiske og sociale vilkår for øje, og de har derfor lov til at godkende sociale takster eller indføre beskyttelsesforanstaltninger for socioøkonomisk vanskeligt stillede befolkningsgrupper. Nærværende direktiv omhandler bl.a. de aspekter af adgang til vand, som vedrører kvalitet og disponibilitet. For at tage fat på disse aspekter som led i svaret på det europæiske borgerinitiativ og bidrage til gennemførelsen af princip 20 i den europæiske søjle for sociale rettigheder⁸⁵, hvori det erklæres, at **"alle** har ret til adgang til basale tjenester af høj kvalitet, herunder **vand**". Medlemsstaterne bør pålægges at sætte ind over for problemet med adgang til vand **til en overkommelig pris** på nationalt niveau og samtidig overlades en vis skønsbeføjelse med hensyn til den konkrete type af foranstaltninger, som skal gennemføres. Dette kan gøres ved hjælp af tiltag, der bl.a. tilsigter at forbedre adgangen til drikkevand for alle, f.eks. **ved ikke uberettiget at gøre kravene til drikkevandskvaliteten strengere af folkesundhedsmæssige grunde, hvilket ville hæve prisen på vand til borgerne**, med fri adgang til drikkevandsfontæner i byer og ved at fremme brugen heraf, idet der tilskyndes til tilrådighedsstillelse uden beregning af drikkevand i offentlige bygninger, på restauranter, **i indkøbs- og fritidscentre samt i transitområder og i områder med mange mennesker som togstationer og lufthavne**. **Medlemsstaterne bør frit kunne bestemme den rigtige sammensætning af sådanne instrumenter med hensyn til deres specifikke nationale forhold**.

⁸³ COM(2014)0177.

⁸⁴ COM(2014)0177, s. 12.

⁸⁵ Interinstitutionel proklamation om den europæiske søjle for sociale rettigheder (2017/C 428/09) af 17. november 2017 (EUT C 428 af 13.12.2017, s. 10).

Ændring 29

Forslag til direktiv Betragtning 18

Kommissionens forslag

(18) Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")⁸⁶, "at medlemsstaterne bør rette særlig opmærksomhed mod samfundets sårbare gruppers behov". Den særlige situation for mindretalskulturer såsom romaer, *sinti*, travellers, *kalé*, *gens du voyage m.fl.*, også fastboende, og navnlig deres manglende adgang til drikkevand blev også anerkendt i Kommissionens rapport om gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier⁸⁸ for romaernes integration og i Rådets henstilling om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne⁸⁹. Det er i den generelle sammenhæng hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne er særligt opmærksomme på sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sørge for, at disse grupper har adgang til vand. Uden at det berører medlemsstaternes ret til at fastlægge, hvilke grupper der skal omfattes af sådanne foranstaltninger, bør disse grupper som minimum omfatte flygtninge, nomadesamfund, hjemløse og mindretalskulturer såsom romaer, *sinti*, travellers, *kalé*, *gens du voyage m.fl.*, også fastboende. Sådanne adgangsgivende foranstaltninger, der overlades til medlemsstaternes skønsbeføjelse, kunne eksempelvis omfatte levering af alternative forsyningssystemer (individuelle vandrensningsæt), vandforsyning via tanke (tankvogne og cisterner) og sikring af den nødvendige infrastruktur i lejre.

Ændring

(18) Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")⁸⁶, "at medlemsstaterne bør rette særlig opmærksomhed mod samfundets sårbare gruppers behov"⁸⁷. Den særlige situation for mindretalskulturer såsom romaer **og** travellers, også fastboende, og navnlig deres manglende adgang til drikkevand blev også anerkendt i Kommissionens rapport om gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration⁸⁸ og i Rådets henstilling om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne⁸⁹. Det er i den generelle sammenhæng hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne er særligt opmærksomme på sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sørge for, at disse grupper har adgang til vand. ***Under hensyntagen til det i direktiv 2000/60/EF fastsatte princip om dækning af vandomkostninger bør medlemsstaterne forbedre adgangen til vand for sårbare og marginaliserede grupper uden at sætte forsyningen af vand af høj kvalitet og til universelt overkommelige priser over styr.*** Uden at det berører medlemsstaternes ret til at fastlægge, hvilke grupper der skal omfattes af sådanne foranstaltninger, bør disse grupper som minimum omfatte flygtninge, nomadesamfund, hjemløse og mindretalskulturer, såsom romaer **og** travellers, også fastboende. Sådanne adgangsgivende foranstaltninger, der overlades til medlemsstaternes skønsbeføjelse, kunne eksempelvis omfatte levering af alternative forsyningssystemer (individuelle vandrensningsæt),

vandforsyning via tanke (tankvogne og cisterner) og sikring af den nødvendige infrastruktur i lejre. **Hvis de lokale myndigheder gøres ansvarlige for at opfylde disse forpligtelser, bør medlemsstaterne sikre, at de har tilstrækkelige finansielle ressourcer samt teknisk og materiel kapacitet til at støtte dem i overensstemmelse hermed ved f.eks. at yde ekspertstøtte. Vandforsyning til sårbare og marginaliserede grupper bør i særdeleshed ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for de lokale offentlige myndigheder.**

⁸⁶ P8_TA(2015)0294

⁸⁷ P8_TA(2015)0294, punkt 62.

⁸⁸ COM(2014)0209

⁸⁹ Rådets henstilling (2013/C 378/01) af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne (EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1).

⁸⁶ *Vedtagne tekster*, P8_TA(2015)0294.

⁸⁷ *Vedtagne tekster*, P8_TA(2015)0294, punkt 62.

⁸⁸ COM(2014)0209.

⁸⁹ Rådets henstilling (2013/C 378/01) af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne (EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1).

Ændring 30

Forslag til direktiv Betragtning 19

Kommissionens forslag

(19) Ifølge det 7. miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset **verden**"⁹⁰ skal offentligheden have adgang til klare miljøoplysninger på nationalt niveau. Direktiv 98/83/EF indeholdt alene bestemmelser vedrørende passiv adgang til oplysninger, dvs. at medlemsstaterne blot skulle sørge for, at oplysninger stod til rådighed. Disse bestemmelser bør erstattes for at sikre, at aktuelle oplysninger er let tilgængelige, f.eks. på et websted, **og linket til dette bør distribueres aktivt**. De aktuelle oplysninger bør ikke alene omfatte resultater fra kontrolprogrammerne, men også supplerende oplysninger, som

Ændring

(19) Ifølge det 7. miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset **verden**"⁹⁰ skal offentligheden have adgang til klare miljøoplysninger på nationalt niveau. Direktiv 98/83/EF indeholdt alene bestemmelser vedrørende passiv adgang til oplysninger, dvs. at medlemsstaterne blot skulle sørge for, at oplysninger stod til rådighed. Disse bestemmelser bør **derfor** erstattes for at sikre, at aktuelle oplysninger, **som er forståelige og relevante samt** let tilgængelige **for forbrugerne**, f.eks. **i en brochure**, på et websted **eller i en intelligent applikation**. De aktuelle oplysninger bør ikke alene

offentligheden kan have nytte af, såsom **oplysninger om indikatorer (jern, hårdhedsgrad, mineraler m.v.), hvilket ofte har indflydelse på forbrugernes opfattelse af ledningsvand.** Til dette formål bør indikatorparametrene i direktiv 98/83/EF, som ikke tilvejebragte sundhedsrelaterede oplysninger, erstattes af online oplysninger om disse parametre. For meget store vandleverandører bør yderligere oplysninger, bl.a. om **energivirkningsgrad, forvaltning, ledelsesstruktur, omkostningsstruktur** og anvendt behandling, også stilles til rådighed online. **Det antages, at større forbrugeroplysning og forbedret gennemsigtighed vil bidrage til at øge borgernes tillid til det vand, som de får leveret. Dette ventes med tiden at føre til øget brug af ledningsvand, og derigennem bidrages der til at mindske mængden af plastaffald og drivhusgasemissioner, og der opnås en gunstig indvirkning i form af modvirkning af klimaændringer og for miljøet som helhed.**

⁹⁰ Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171).

Ændring 31

Forslag til direktiv Betragtning 20

Kommissionens forslag

(20) Af samme årsager og for at gøre forbrugerne mere opmærksomme på virkningerne af vandforbruget bør de også modtage oplysninger (f.eks. på deres faktura eller via intelligente applikationer) om forbrugsmængde, **omkostningsstrukturen** for den takst, som **vandleverandørens** opkræver, herunder

omfatte resultater fra kontrolprogrammerne, men også supplerende oplysninger, som offentligheden kan have nytte af, såsom **resultatet af foranstaltninger til overvågning af vandleverandører med hensyn til vandkvalitets-, informations- og indikatorparametre, jf. listen i del Ba i bilag I.** For meget store vandleverandører bør yderligere oplysninger, bl.a. om forvaltning, **takststruktur** og anvendt behandling, også stilles til rådighed online. **Formålet med øget og mere relevant forbrugeroplysning og forbedret gennemsigtighed bør være at øge borgernes tillid til det vand, som de får leveret, og til vandforsynings tjenester, og bør med tiden føre til øget brug af ledningsvand som drikkevand, hvilket kan bidrage til at mindske forbruget af plastik og mængden af plastaffald og drivhusgasemissioner og dermed til at opnå en gunstig indvirkning i form af modvirkning af klimaændringer og for miljøet som helhed.**

⁹⁰ Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171).

Ændring

(20) Af samme årsager og for at gøre forbrugerne mere opmærksomme på virkningerne af vandforbruget bør de også modtage oplysninger **på en let tilgængelige måde**, f.eks. på deres faktura eller via intelligente applikationer, om **årlig forbrugsmængde, ændringer i forbrug samt en sammenligning med**

variable og faste *omkostninger*, samt prisen pr. liter drikkevand, hvilket giver mulighed for at sammenligne med prisen for flaskevand.

gennemsnitsforbruget i en husholdning, når sådanne oplysninger er tilgængelige for vandleverandøren, strukturen for den takst, som *vandleverandøren* opkræver, herunder *de* variable og faste *dele deraf*, samt prisen pr. liter drikkevand, hvilket giver mulighed for at sammenligne med prisen for flaskevand.

Ændring 32

Forslag til direktiv Betragtning 21

Kommissionens forslag

(21) De principper, der skal tages i betragtning ved fastsættelsen af vandtakster, dvs. dækning af omkostninger ved vandforsyningen og forurenere betaler, er fastsat i direktiv **2000/60/EF**. Dog er vandforsyningstjenestens finansielle bæredygtighed ikke altid sikret, og dette fører i nogle tilfælde til manglende investeringer i vedligeholdelsen af vandinfrastrukturen. Med forbedrede kontrolteknikker er *lækagerater* – primært som følge af underinvestering – blevet stadig mere tydelige, og der bør på EU-niveau tilskyndes til at nedbringe vandtab med henblik på at forbedre vandinfrastrukturens virkningsgrad. I overensstemmelse med nærhedsprincippet **bør der sættes ind over for dette problem ved at øge gennemsigtigheden og oplysningerne til forbrugerne om lækagerater og energivirkningsgrad.**

Ændring 34

Forslag til direktiv Betragtning 25

Kommissionens forslag

(25) I henhold til punkt 22 i den

Ændring

(21) De **grundlæggende** principper, der **med forbehold for artikel 9, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF** skal tages i betragtning ved fastsættelsen af vandtakster, dvs. dækning af omkostninger ved vandforsyningen og forurenere betaler, er fastsat i **det pågældende** direktiv. Dog er vandforsyningstjenestens finansielle bæredygtighed ikke altid sikret, og dette fører i nogle tilfælde til manglende investeringer i vedligeholdelsen af vandinfrastrukturen. Med forbedrede kontrolteknikker er **lækageniveauer** – primært som følge af underinvestering – blevet stadig mere tydelige, og der bør på EU-niveau tilskyndes til at nedbringe vandtab med henblik på at forbedre vandinfrastrukturens virkningsgrad. I overensstemmelse med nærhedsprincippet **og for at skærpe opmærksomheden omkring dette problem bør oplysningerne herom deles på en mere gennemsigtig måde med forbrugerne.**

Ændring

(25) I henhold til punkt 22 i den

interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv inden for en vis periode fra den dato, som er fastsat for dets gennemførelse i national ret. Denne evaluering bør baseres på de indsamlede erfaringer og data i løbet af direktivets gennemførelse, på relevante videnskabelige, analytiske og epidemiologiske data **og på eventuelle anbefalinger fra WHO.**

Ændring 35

Forslag til direktiv Betragtning 28

Kommissionens forslag

(28) For at tilpasse dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at specificere kontrolkravene med henblik på farevurderinger og risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af bilag I til IV til dette direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter. Desuden er bemyndigelsen, jf. del C, Note 10, i bilag I til direktiv 98/83/EF, til at fastsætte kontrolhyppigheder og -metoder for så vidt

interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv inden for en vis periode fra den dato, som er fastsat for dets gennemførelse i national ret. Denne evaluering bør baseres på de indsamlede erfaringer og data i løbet af direktivets gennemførelse, på **eventuelle anbefalinger fra WHO og på** relevante videnskabelige, analytiske og epidemiologiske data.

Ændring

(28) For at tilpasse dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at specificere kontrolkravene med henblik på farevurderinger og risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af bilag I til IV til dette direktiv **og iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med de i artikel 10a fastsatte ændringer.** Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter. Desuden er

angår radioaktive stoffer blevet forældet som følge af vedtagelsen af Rådets direktiv 2013/51/Euratom⁹⁶, og den bør derfor ophæves. Bemyndigelsen i del A, andet afsnit, i bilag III til direktiv 98/83/EF vedrørende ændringer af direktivet er ikke længere nødvendig og bør ophæves.

bemyndigelsen, jf. del C, Note 10, i bilag I til direktiv 98/83/EF, til at fastsætte kontrolhyppigheder og -metoder for så vidt angår radioaktive stoffer blevet forældet som følge af vedtagelsen af Rådets direktiv 2013/51/Euratom⁹⁶, og den bør derfor ophæves. Bemyndigelsen i del A, andet afsnit, i bilag III til direktiv 98/83/EF vedrørende ændringer af direktivet er ikke længere nødvendig og bør ophæves.

⁹⁶ Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. oktober 2013 om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand (EUT L 296 af 7.11.2013, s. 12).

⁹⁶ Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. oktober 2013 om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand (EUT L 296 af 7.11.2013, s. 12).

Ændring 36

Forslag til direktiv Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Dette direktiv vedrører kvaliteten af drikkevand.

Ændring

1. Dette direktiv vedrører kvaliteten af drikkevand **for alle i Unionen**.

Ændring 163+189+207+215

Forslag til direktiv Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Formålet med dette direktiv er at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent.

Ændring

2. Formålet med dette direktiv er at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent, **samt at give universel adgang til drikkevand**.

Ændring 38

Forslag til direktiv Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. "drikkevand": alle former for vand, der enten ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, madlavning, fødevarer tilberedning, **produktion**, eller andre husholdningsformål i både offentlige og private bygninger, uanset vandets oprindelse, og uanset om det leveres gennem distributionsnet, **leveres** fra tankvogn/tankskib **eller for kildevands vedkommende tappes** i flasker.

Ændring

1. "drikkevand": alle former for vand, der enten ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, madlavning, fødevarer tilberedning, **fødevarerproduktion** eller **andre fødevarerformål eller** andre husholdningsformål i både offentlige og private bygninger, **herunder fødevarer virksomheder**, uanset vandets oprindelse, og uanset om det leveres gennem **et** distributionsnet, fra tankvogn/tankskib, i flasker **eller beholdere**.

Ændring 39

Forslag til direktiv Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. "forbrugernes fordelingsnet": rør, fittings og anordninger, som er installeret mellem vandhaner, der sædvanligvis anvendes til drikkevand i både offentlige og private bygninger, og distributionsnettet, men kun hvis de i henhold til gældende national ret ikke er vandforsyningsanlæggets ansvar i dets egenskab af vandforsyningsanlæg

Ændring

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændring 40

Forslag til direktiv Artikel 2 – stk. 1 - nr. 3

Kommissionens forslag

3. "vandleverandør": en enhed, der leverer mindst 10 m³ drikkevand om dagen i gennemsnit

Ændring

3. "vandleverandør": en **juridisk** enhed, der leverer mindst 10 m³ drikkevand om dagen i gennemsnit

Ændring 41

Forslag til direktiv Artikel 2 – stk. 1 - nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

3a. "meget lille vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindre end 50 m³ om dagen eller forsyner færre end 250 personer

Ændring 42

Forslag til direktiv Artikel 2 – stk. 1 - nr. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4. "lille vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindre end 500 m³ om dagen eller forsyner færre end **5 000** personer

4. "lille vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindre end 500 m³ om dagen eller forsyner færre end **2 500** personer

Ændring 43

Forslag til direktiv Artikel 2 – stk. 1 - nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

4a. "mellemstor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst 500 m³ om dagen eller forsyner mindst 2 500 personer

Ændring 44

Forslag til direktiv Artikel 2 – stk. 1 - nr. 5

Kommissionens forslag

Ændring

5. "stor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst **500** m³ om dagen eller forsyner mindst **5 000** personer

5. "stor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst **5 000** m³ om dagen eller forsyner mindst **25 000** personer

Ændring 45

Forslag til direktiv Artikel 2 – stk. 1 - nr. 6

Kommissionens forslag

6. "meget stor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst **5 000** m³ om dagen eller forsyner mindst **50 000** personer

Ændring

6. "meget stor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst **20 000** m³ om dagen eller forsyner mindst **100 000** personer

Ændring 46

Forslag til direktiv Artikel 2 – stk. 1 - nr. 7

Kommissionens forslag

7. "opprioriterede bygninger": større bygninger med mange **brugere**, der potentielt udsættes for vandrelaterede risici, **f.eks.** hospitaler, plejehjem, bygninger med indkvarteringsmuligheder, fængsler og campingpladser, som medlemsstaterne udpeger

Ændring

7. "opprioriterede bygninger": større bygninger, **som ikke er husholdninger**, med mange **mennesker, navnlig sårbare mennesker**, der potentielt udsættes for vandrelaterede risici, **såsom** hospitaler, plejehjem, **skoler, universiteter og andre uddannelsesfaciliteter, vuggestuer eller børnehaver, sports-, rekreations- fritids og udstillingsfaciliteter**, bygninger med indkvarteringsmuligheder, fængsler og campingpladser, som medlemsstaterne udpeger

Ændring 47

Forslag til direktiv Artikel 2 – stk. 1 - nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

8a. "fødevarevirksomhed": en fødevarevirksomhed som defineret i artikel 3, nr. 2, i forordning (EF) nr. 178/2002.

Ændring 48

Forslag til direktiv Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

1a. Kun artikel 4, 5, 6 og 11 i dette direktiv finder anvendelse på drikkevand, der bruges i fødevarer virksomheder til fremstilling, forarbejdning, konservering eller markedsføring af produkter eller stoffer bestemt til konsum. Dog finder ingen af artiklerne i dette direktiv anvendelse, hvis en fødevarer virksomhedsleder til de kompetente nationale myndigheders tilfredshed kan godtgøre, at kvaliteten af det vand, den anvender, ikke påvirker hygiejnen i forbindelse med de produkter eller stoffer, der er et resultat af dens aktiviteter, og at sådanne produkter eller stoffer er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004^{1a}.

^{1a} Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarerhygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

Ændring 49

Forslag til direktiv Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

1b. En producent, der producerer drikkevand aftappet på flasker eller beholdere, betragtes ikke som en vandleverandør.

Bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse på drikkevand aftappet på flasker eller beholdere, for så vidt de ikke er omfattet af forpligtelser i henhold til anden EU-lovgivning.

Ændring 50

Forslag til direktiv Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

1c. Maritime fartøjer, som afsalter vand, befordrer passagerer og fungerer som vandleverandører, er kun omfattet af dette direktivs artikel 1-7 og artikel 9-12 samt bilagene hertil.

Ændring 51

Forslag til direktiv Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændring

c) medlemsstaterne har truffet alle andre nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravene, der er fastsat i artikel 5 til 12 i dette direktiv.

c) medlemsstaterne har truffet alle andre nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravene, der er fastsat:

i) i artikel 4 til 12 i dette direktiv for drikkevand, der leveres til de endelige forbrugere fra et distributionsnetværk eller fra en tank;

ii) i artikel 4, 5 og 6 samt artikel 11, stk. 4, i dette direktiv for drikkevand, aftappet på flasker eller beholdere i en fødevarevirksomhed

iii) i artikel 4, 5 og 6 samt artikel 11 i dette direktiv for drikkevand fremstillet og anvendt i en fødevarevirksomhed til fremstilling, forarbejdning og distribution af fødevarer.

Ændring 52

Forslag til direktiv Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2. Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger, der træffes for at

2. Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger, der træffes for at

gennemføre dette direktiv, på ingen måde, hverken direkte eller indirekte, medfører en forringelse af drikkevandets nuværende kvalitet eller en øget forurening af vand, der anvendes til fremstilling af drikkevand.

gennemføre dette direktiv, **fuldt ud overholder forsigtighedsprincippet og** på ingen måde, hverken direkte eller indirekte, medfører en forringelse af drikkevandets nuværende kvalitet eller en øget forurening af vand, der anvendes til fremstilling af drikkevand.

Ændring 53

Forslag til direktiv Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

2a. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre, at de kompetente myndigheder foretager en vurdering af lækageniveauerne på deres område og af potentialet for forbedringer med hensyn til at reducere lækageniveauerne i drikkevandssektoren. Vurderingen tager hensyn til relevante folkesundhedsmæssige, miljømæssige, tekniske og økonomiske aspekter. Medlemsstaterne vedtager senest den 31. december 2022 nationale mål for at reducere vandleverandørernes lækageniveauer på deres område senest den 31. december 2030. Medlemsstaterne kan indføre relevante incitamenter for at sikre, at vandleverandører opfylder de nationale mål på deres område.

Ændring 54

Forslag til direktiv Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

2b. Hvis en kompetent myndighed med ansvar for produktion og distribution af drikkevand overdrager forvaltningen af hele eller en del af vandproduktionen eller vanddistributionsaktiviteterne til en vandleverandør, skal kontrakten mellem den kompetente myndighed og

vandleverandøren angive hver parts ansvar i henhold til dette direktiv.

Ændring 55

Forslag til direktiv Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne fastsætter for parametrene i bilag I de værdier, der skal gælde for drikkevand , **og disse må ikke være mere lempelige end de værdier, som fastsættes deri .**

Ændring

1. Medlemsstaterne fastsætter for parametrene i bilag I de værdier, der skal gælde for drikkevand.

Ændring 56

Forslag til direktiv Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

1a. De værdier, der fastsættes i overensstemmelse med stk. 1, må ikke være mindre strenge end de i bilag I, del A, B og Ba, fastsatte værdier. For så vidt angår de parametre, der er fastlagt i bilag I, del Ba, skal der kun fastsættes værdier til overvågningsformål og for at sikre, at kravene i artikel 12 opfyldes.

Ændring 57

Forslag til direktiv Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de stoffer og materialer samt desinfektionsprocedurer, der anvendes til desinfektion i vandforsyningsystemer, ikke forringer kvaliteten af drikkevand. Enhver forurening af drikkevand fra anvendelsen af sådanne stoffer,

materialer og procedurer skal minimeres, idet der dog samtidig sikres en effektiv desinfektion.

Ændring 58

Forslag til direktiv Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

De parameterværdier, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, for så vidt angår parametrene opført i bilag I, del A og **B**, skal:

Ændring

De parameterværdier, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, for så vidt angår parametrene opført i bilag I, del **A, B** og **C**, skal:

Ændring 59

Forslag til direktiv Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

c) for *kildevand* overholdes på det sted, hvor vandet aftappes på flaske.

Ændring

c) for *drikkevand aftappet på flasker eller beholdere* overholdes på det sted, hvor vandet aftappes på flaske *eller beholdere*

Ændring 60

Forslag til direktiv Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

ca) for vand, der anvendes i levnedsmiddelvirksomheder, hvor vandet leveres af en vandleverandør, overholdes på leveringsstedet i levnedsmiddelvirksomheden.

Ændring 61

Forslag til direktiv Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

1a. For vand, der er omfattet af stk. 1, litra a), anses medlemsstaterne for at have opfyldt deres forpligtelser i henhold til denne artikel, hvis det kan godtgøres, at overskridelsen af de parameterverdier, der er fastsat i artikel 5, skyldes forbrugernes fordelingsnet eller vedligeholdelsen heraf, undtagen i opprioriterede bygninger.

Ændring 62

Forslag til direktiv Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a) en farevurdering af vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand, i overensstemmelse med artikel 8

a) en farevurdering af vandforekomster **eller dele af vandforekomster**, som anvendes til indvinding af drikkevand, **foretaget af medlemsstaterne** i overensstemmelse med artikel 8

Ændring 63

Forslag til direktiv Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændring

b) en forsyningsikkerhedsvurdering, som udføres af **vandleverandører** med henblik på at kontrollere kvaliteten af det vand, de leverer, i overensstemmelse med artikel 9 og bilag II, del C

b) en forsyningsikkerhedsvurdering, som udføres af **vandleverandørerne i hvert enkelt vandforsyningssystem** med henblik på at **sikre og** kontrollere kvaliteten af det vand, de leverer, i overensstemmelse med artikel 9 og bilag II, del C

Ændring 64

Forslag til direktiv Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

1a. Medlemsstaterne kan tilpasse gennemførelsen af den risikobaserede tilgang, uden at det går ud over formålet med dette direktiv om kvaliteten af drikkevand og forbrugernes sundhed, når der er særlige begrænsninger på grund af geografiske forhold såsom afsides beliggenhed eller adgang til et vandforsyningsområde.

Ændring 65

Forslag til direktiv Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

1b. Medlemsstaterne sikrer en klar og passende fordeling af ansvaret mellem interessenter, som fastlægges af medlemsstaterne, for, at der anlægges en risikobaseret tilgang med hensyn til de vandforekomster, som bruges til indvinding af drikkevand, og forbrugernes fordelingsnet. En sådan fordeling af ansvarsområder skal tilpasses deres institutionelle og retlige rammer.

Ændring 66

Forslag til direktiv Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2. Farevurderinger skal udføres senest [3 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres hvert 3. år og om nødvendigt ajourføres.

2. Farevurderinger skal udføres senest [***tre*** år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres hvert ***trede*** år, ***idet der tages hensyn til kravet i artikel 7 i direktiv 2000/60/EF om, at medlemsstaterne skal udpege***

vandforekomster, og om nødvendigt ajourføres.

Ændring 67

Forslag til direktiv Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Forsynings sikkerhedsvurderinger skal udføres af **meget store og store vandleverandører senest [3 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] og af små** vandleverandører senest [6 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres med jævne mellemrum mindst hvert 6. år og om nødvendigt ajourføres.

Ændring

3. Forsynings sikkerhedsvurderinger skal udføres af vandleverandører senest [seks år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres med jævne mellemrum mindst hvert **sjette** år og om nødvendigt ajourføres.

Ændring 68

Forslag til direktiv Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

3a. I henhold til artikel 8 og 9 i dette direktiv træffer medlemsstaterne de nødvendige korrigerende foranstaltninger under de programmer og vandområdeplaner, der er fastsat i henholdsvis artikel 11 og 13 i direktiv 2000/60/EF.

Ændring 69

Forslag til direktiv Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Risikovurderinger af forbrugernes fordelingsnet skal udføres senest [3 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres hvert 3. år og om nødvendigt ajourføres.

Ændring

4. Risikovurderinger af forbrugernes fordelingsnet **i de bygninger, der omtales i artikel 10, stk. 1**, skal udføres senest [tre år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres hvert **tredje** år

og om nødvendigt ajourføres.

Ændring 70

Forslag til direktiv Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag

Farevurdering af vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand

Ændring

Farevurdering, **kontrol og forvaltning** af vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand

Ændring 71

Forslag til direktiv Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

1. Med forbehold af **artikel 6 og 7 i** direktiv 2000/60/EF skal medlemsstaterne sørge for, at der udføres en farevurdering for vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand, og som leverer mere end 10 m³ om dagen i gennemsnit. Farevurderingen skal omfatte følgende elementer:

Ændring

1. Med forbehold af direktiv 2000/60/EF, **navnlig artikel 4 til 8**, skal medlemsstaterne **i samarbejde med deres kompetente myndigheder på vandområdet** sørge for, at der udføres en farevurdering for vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand, og som leverer mere end 10 m³ om dagen i gennemsnit. Farevurderingen skal omfatte følgende elementer:

Ændring 72

Forslag til direktiv Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) udpegning af og georeferencer for alle indvindingssteder i de vandforekomster, der er omfattet af farevurderingen

Ændring

a) udpegning af og georeferencer for alle indvindingssteder i de vandforekomster **eller dele af vandforekomster**, der er omfattet af farevurderingen. **Da de i dette litra omhandlede oplysninger har en potentielt følsom karakter, navnlig for så vidt angår beskyttelse af folkesundheden, sikrer medlemsstaterne, at disse oplysninger**

beskyttes og kun videreformidles til de relevante myndigheder

Ændring 73

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) kortlægning af beskyttelseszoner, hvis sådanne zoner er blevet oprettet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF, **og de beskyttede områder, jf. samme direktivs artikel 6**

Ændring

b) kortlægning af beskyttelseszoner, hvis sådanne zoner er blevet oprettet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF

Ændring 216

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

c) udpegning af farer og mulige forureningskilder, der påvirker de vandforekomster, som er omfattet af farevurderingen. Medlemsstaterne kan til dette formål benytte vurderingen af menneskelige aktiviteterets indvirkning, jf. artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og oplysningerne om signifikante belastninger, der indsamles i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II til dette direktiv

Ændring

c) udpegning af farer og mulige forureningskilder, der påvirker de vandforekomster, som er omfattet af farevurderingen. **En sådan undersøgelse og udpegning af forureningskilder skal regelmæssigt ajourføring for at afdække nye stoffer, som indvirker på mikroplast, navnlig PFAS.** Medlemsstaterne kan til dette formål benytte vurderingen af menneskelige aktiviteterets indvirkning, jf. artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og oplysningerne om signifikante belastninger, der indsamles i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II til dette direktiv

Ændring 75

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag

d) regelmæssig kontrol af de

Ændring

d) regelmæssig kontrol af de

vandforekomster, der er omfattet af risikovurderingen af *relevante* forurenende stoffer, som udvælges fra følgende lister:

vandforekomster *eller dele af vandforekomster*, der er omfattet af risikovurderingen af forurenende stoffer, som *er relevante for vandforsyningen og* udvælges fra følgende lister:

Ændring 76

Forslag til direktiv Artikel 8 – stk. 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag

iv) andre relevante forurenende stoffer, såsom mikroplast eller forurenende stoffer, der er specifikke for et vandløbsopland, som medlemsstaterne fastsætter på grundlag af vurderingen af menneskelige aktiviteter indvirkning, jf. artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og oplysningerne om signifikante belastninger, der indsamles i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II til dette direktiv

Ændring

iv) *parametre kun til kontrolformålene i bilag I, del Ca, eller andre relevante forurenende stoffer såsom mikroplast, såfremt der er fastsat en metode for måling af mikroplast i henhold til artikel 11, stk. 5b*, eller forurenende stoffer, der er specifikke for et vandløbsopland, som medlemsstaterne fastsætter på grundlag af vurderingen af menneskelige aktiviteter indvirkning, jf. artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og oplysningerne om signifikante belastninger, der indsamles i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II til dette direktiv

Ændring 77

Forslag til direktiv Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

Meget små vandleverandører kan undtages fra bestemmelserne i litra a), b) og c), i dette stykke, såfremt den kompetente myndighed på forhånd har fået ajourførte dokumenterede oplysninger om de i disse litra omhandlede parametre. Denne undtagelse skal tages op til revision af den kompetente myndighed mindst hvert tredje år og ajourføres, hvis det er nødvendigt.

Ændring 217

Forslag til direktiv Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne kan til den regelmæssige kontrol benytte den kontrol, som udføres i overensstemmelse med anden EU-lovgivning.

Ændring

Medlemsstaterne kan til den regelmæssige kontrol **og med henblik på at afsløre nye skadelige stoffer gennem nye undersøgelser** benytte den kontrol **og de undersøgelser**, som udføres, **og den undersøgelseskapacitet som stilles til rådighed**, i overensstemmelse med anden EU-lovgivning.

Ændring 78

Forslag til direktiv Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Medlemsstaterne skal oplyse de vandleverandører, der benytter den af farevurderingen omfattede vandforekomst, om resultaterne af den kontrol, der er udført i henhold til stk. 1, litra d), og kan på grundlag af disse kontrolresultater:

- a) pålægge vandleverandører at udføre supplerende kontrol eller behandling af visse parametre**
- b) tillade vandleverandører at reducere kontrolhyppigheden af visse parametre, uden at være forpligtet til at foretage en forsyningssikkerhedsrisikovurdering, forudsat at de ikke er centrale parametre som defineret i bilag II, del B, punkt 1, og forudsat at ingen faktor, som med rimelighed kan forventes, sandsynligvis vil forårsage forringelse af vandets kvalitet.**

Ændring

udgår

Ændring 79

Forslag til direktiv Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4. I det tilfælde, at en vandleverandør får lov at reducere kontrolhyppigheden, jf. stk. 2, litra b), skal medlemsstaterne fortsat regelmæssigt kontrollere disse parametre i den vandforekomst, der er omfattet af farevurderingen.

udgår

Ændring 80

Forslag til direktiv Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændring

Ud fra de oplysninger, der indsamles i henhold til stk. 1 og 2, henholdsvis direktiv 2000/60/EF, skal medlemsstaterne træffe følgende foranstaltninger i samarbejde med vandleverandørerne **eller sørge for, at vandleverandørerne træffer disse foranstaltninger:**

Ud fra de oplysninger, der indsamles i henhold til stk. 1 og 2, henholdsvis direktiv 2000/60/EF, skal medlemsstaterne træffe følgende foranstaltninger i samarbejde med vandleverandørerne:

Ændring 178

Forslag til direktiv Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a) forebyggende foranstaltninger med henblik på at reducere det nødvendige behandlingsniveau og beskytte vandkvaliteten, bl.a. foranstaltninger som omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra d), i direktiv 2000/60/EF

udgår

Ændring 82

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

aa) sikre, at forurenerne i samarbejde med vandleverandørerne og andre relevante interessenter træffer forebyggende foranstaltninger for at reducere eller undgå det nødvendige behandlingsniveau og for at beskytte vandkvaliteten, herunder de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra d), i direktiv 2000/60/EF, samt yderligere foranstaltninger, der skønnes nødvendige på grundlag af den overvågning, der udføres i henhold til nærværende artikels stk. 1, litra d)

Ændring 83

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændring

b) afbødende foranstaltninger, der anses for nødvendige på baggrund af den udførte kontrol i henhold til stk. 1, litra d), for at udpege og sætte ind over for forureningskilden.

b) afbødende foranstaltninger, der anses for nødvendige på baggrund af den udførte kontrol i henhold til stk. 1, litra d), for at udpege og sætte ind over for forureningskilden *og undgå enhver supplerende behandling, når forebyggende foranstaltninger ikke anses for holdbare eller ikke er effektive nok til at sætte rettidigt ind over for forureningskilden*

Ændring 84

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

ba) hvis foranstaltningerne i litra aa) og b) ikke anses for tilstrækkelige til at

sikre en passende beskyttelse af menneskers sundhed, skal vandleverandørerne udføre supplerende overvågning af visse parametre på indvindingsstedet eller behandling, hvis det er strengt nødvendigt for at forebygge sundhedsrisici.

Ændring 85

Forslag til direktiv Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

5a. Medlemsstaterne skal oplyse de vandleverandører, der benytter den af farevurderingen omfattede vandforekomst eller dele af denne vandforekomst, om resultaterne af den kontrol, der udføres i henhold til stk. 1, litra d), og kan på grundlag af disse kontrolresultater og de oplysninger, der indsamles i henhold til stk. 1 og 2 og i henhold til direktiv 2000/60/EF:

a) tillade vandleverandører at reducere kontrolhyppigheden af visse parametre eller antallet af kontrollerede parametre, uden at der kræves en forsyningssikkerhedsrisikovurdering, forudsat at disse parametre ikke er centrale parametre som defineret i bilag II, del B, punkt 1, og forudsat at der ikke er nogen faktorer, som med rimelighed kan forventes at forringe vandets kvalitet

b) hvis en vandleverandør får tilladelse til at mindske kontrolhyppigheden, jf. litra a), fortsat regelmæssigt kontrollere disse parametre i den af farevurderingen omfattede vandforekomst.

Ændring 86

Forslag til direktiv Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Forsyningsrisikovurdering

Ændring

Forsyningsrisikovurdering, **kontrol og forvaltning**

Ændring 87

Forslag til direktiv Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne skal sørge for, at vandleverandørerne udfører en forsyningsikkerhedsrisikovurdering, der åbner mulighed for at tilpasse kontrolhyppigheden for alle parametre, som er opført i bilag I, del A og **B**, dog ikke centrale parametre i henhold til del B i bilag II, alt efter om de forekommer i råvandet.

Ændring

Medlemsstaterne skal sørge for, at vandleverandørerne udfører en forsyningsikkerhedsrisikovurdering **i henhold til bilag II, del C**, der åbner mulighed for at tilpasse kontrolhyppigheden for alle parametre, som er opført i bilag I, del A, **B** og **Ba**, dog ikke centrale parametre i henhold til del B i bilag II, alt efter om de forekommer i råvandet.

Ændring 88

Forslag til direktiv Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

For disse parametre skal medlemsstaterne sørge for, at vandleverandørerne kan afvige fra de prøveudtagningshyppigheder, der er fastsat i bilag II, del B, i overensstemmelse med specifikationerne i bilag II, del C.

Ændring

For disse parametre skal medlemsstaterne sørge for, at vandleverandørerne kan afvige fra de prøveudtagningshyppigheder, der er fastsat i bilag II, del B, i overensstemmelse med specifikationerne i bilag II, del C, **alt efter om de forekommer i råvandet og behandlingsstrukturen.**

Ændring 89

Forslag til direktiv Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Vandleverandørerne **skal til** dette **formål pålægges at tage** hensyn til resultaterne af den farevurdering, der udføres i overensstemmelse med artikel 8 i nærværende direktiv, og den kontrol, der udføres i medfør af artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i direktiv 2000/60/EF.

Ændring

Vandleverandørerne **tager med** dette **for øje** hensyn til resultaterne af den farevurdering, der udføres i overensstemmelse med artikel 8 i nærværende direktiv, og den kontrol, der udføres i medfør af artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i direktiv 2000/60/EF.

Ændring 90

Forslag til direktiv Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

1a. Medlemsstaterne kan undtage meget små vandleverandører fra stk. 1, forudsat at den kompetente myndighed på forhånd har fået ajourførte dokumenterede oplysninger om de relevante parametre og skønner, at der ikke er nogen risiko for menneskers sundhed som følge af sådanne undtagelser, og uden at dette berører myndighedens forpligtelser i henhold til artikel 4.

Undtagelsen skal tages op til revision af den kompetente myndighed hvert tredje år, eller hvis der påvises en ny forureningsfare i indvindingsområdet, og ajourføres, hvis det er nødvendigt.

Ændring 91

Forslag til direktiv Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2. Forsyningssikkerhedsrisikovurderin

2. **Ansvar**et for forsyningssikkerhedsrisikovurderinger

ger skal **godkendes af** de kompetente myndigheder.

påhviler de vandleverandører, der skal sikre, at de er i overensstemmelse med dette direktiv. Med henblik herpå kan vandleverandører anmode om støtte fra de kompetente myndigheder.

Medlemsstaterne kan kræve, at de kompetente myndigheder godkender eller kontrollerer vandleverandørernes forsyningssikkerhedsrisikovurderinger.

Ændring 92

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

2a. På grundlag af resultaterne af den forsyningssikkerhedsrisikovurdering, der udføres i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at vandleverandørerne iværksætter en handlingsplan, der er tilpasset de identificerede risici og står i et rimeligt forhold til vandleverandørens størrelse. En sådan vandsikkerhedsplan kan eksempelvis vedrøre de anvendte materialer, der kommer i kontakt med vandet, vandbehandlingsprodukter, eventuelle risici som følge af utætte rør eller foranstaltninger for tilpasning til aktuelle og fremtidige udfordringer såsom klimaforandringer og skal specificeres nærmere af medlemsstaterne.

Ændring 93

Forslag til direktiv
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændring

Risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet

Risikovurdering, **kontrol og forvaltning** af forbrugernes fordelingsnet

Ændring 94

Forslag til direktiv Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne skal sørge for, at der udføres en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet med følgende elementer:

Ændring

1. Medlemsstaterne skal sørge for, at der udføres en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet *i opprioriterede bygninger* med følgende elementer:

Ændring 95

Forslag til direktiv Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) en vurdering af de potentielle risici i relation til forbrugernes fordelingsnet og de tilhørende produkter og materialer, og om disse påvirker vandkvaliteten på det sted, hvor det tappes fra vandhaner, som normalt benyttes til drikkevand, ***bl.a. om vandet leveres til offentligheden i opprioriterede bygninger***

Ændring

a) en vurdering af de potentielle risici i relation til forbrugernes fordelingsnet og de tilhørende produkter og materialer, og om disse påvirker vandkvaliteten på det sted, hvor det tappes fra vandhaner, som normalt benyttes til drikkevand

Ændring 96

Forslag til direktiv Artikel 10 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag

b) regelmæssig kontrol af de parametre, der er opført på listen i bilag I, del C, i bygninger, hvor ***den potentielle fare for menneskers sundhed anses for at være størst. Relevante parametre og bygninger skal udvælges med henblik på kontrol ud fra*** den vurdering, der udføres i henhold til litra a).

Ændring

b) regelmæssig kontrol af de parametre, der er opført på listen i bilag I, del C, i ***opprioriterede*** bygninger, hvor ***der er identificeret specifikke risici vedrørende vandkvaliteten i forbindelse*** med den vurdering, der udføres i henhold til litra a).

Ændring 97

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne *kan* med henblik på den regelmæssige kontrol, *der nævnes i første afsnit*, oprette en kontrolstrategi *med fokus på opprioriterede bygninger*

Ændring

Medlemsstaterne *sikrer* med henblik på den regelmæssige kontrol *adgang til anlæg i de opprioriterede bygninger med henblik på prøveudtagning og kan* oprette en kontrolstrategi, *navnlig hvad angår bakterien Legionella pneumophila*

Ændring 98

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

c) verifikation af, om ydeevnen for *byggevarer* i kontakt med drikkevand er tilstrækkelig i forhold til de væsentlige egenskaber i forbindelse med *de grundlæggende krav til bygværker, der er specificeret i punkt 3, litra e), i bilag I til forordning (EU) nr. 305/2011.*

Ændring

c) verifikation af, om ydeevnen for *varer og materialer* i kontakt med drikkevand er tilstrækkelig i forhold til de væsentlige egenskaber i forbindelse med *beskyttelsen af menneskers sundhed.*

Ændring 99

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

ca) kontrol af, om de anvendte materialer er egnede til kontakt med drikkevand, og om kravene i artikel 11 er opfyldt.

Ændring 100

Forslag til direktiv Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Finder en medlemsstat på grund af den vurdering, der udføres i henhold til stk. 1, litra a), at forbrugernes fordelingsnet eller de anvendte produkter og materialer indebærer en risiko for menneskers sundhed, eller at den udførte kontrol, jf. stk. 1, litra b), godtgør, at parameterværdierne i bilag I, del C, ikke opfyldes, skal medlemsstaterne:

a) *træffe egnede foranstaltninger for at eliminere eller mindske risikoen for manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastlagt i bilag I, del C*

b) *træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at migrationen af stoffer eller kemiske stoffer fra byggevarer, der benyttes til fremstilling eller distribution af drikkevand, hverken direkte eller indirekte bringer menneskers sundhed i fare*

c) *træffe andre foranstaltninger, såsom passende behandlingsteknikker, i samarbejde med vandleverandører med henblik på at ændre vandets sammensætning eller egenskaber inden levering, for derigennem at eliminere eller mindske risikoen for manglende overholdelse af parameterværdierne efter levering*

d) *på behørig vis oplyse og rådgive forbrugere om betingelser for forbrug og brug af vandet og om mulige foranstaltninger for at undgå, at risikoen genopstår*

Ændring

2. Finder en medlemsstat på grund af den vurdering, der udføres i henhold til stk. 1, litra a), at forbrugernes fordelingsnet ***i opprioriterede bygninger*** eller de anvendte produkter og materialer indebærer en risiko for menneskers sundhed, eller at den udførte kontrol, jf. stk. 1, litra b), godtgør, at parameterværdierne i bilag I, del C, ikke opfyldes, skal medlemsstaterne ***træffe egnede foranstaltninger for at eliminere eller mindske risikoen for overskridelse af de parameterværdier, der er fastlagt i bilag I, del C.***

e) tilrettelægge uddannelse af blikkenslagere og andre fagfolk, der beskæftiger sig med forbrugeres fordelingsnet og installation af byggevarer

f) for Legionellas vedkommende sørge for, at effektive kontrol- og forvaltningsforanstaltninger er indført for at forebygge og sætte ind over for eventuelle sygdomsudbrud.

Ændring 101

Forslag til direktiv Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

2a. Med henblik på at mindske risici i forbindelse med intern fordeling i alle forbrugernes fordelingsnet skal medlemsstaterne:

a) tilskynde ejere af offentlige og private bygninger til at udføre en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet

b) informere forbrugere og ejere af offentlige og private bygninger om foranstaltninger, der har til formål at eliminere eller mindske risikoen for manglende overholdelse af kvalitetsstandarder for drikkevand på grund af forbrugernes forsyningsnet

c) på behørig vis oplyse og rådgive forbrugere om betingelser for forbrug og brug af vandet og om mulige foranstaltninger for at undgå, at risikoen genopstår

d) fremme uddannelse af blikkenslagere og andre fagfolk, der beskæftiger sig med forbrugernes fordelingsnet og installation af produkter og materialer i kontakt med vand, og

e) for bakterien Legionellas, og navnlig Legionella pneumophila, vedkommende sørge for, at der er truffet effektive kontrol- og

forvaltningsforanstaltninger, som er tilpasset risikoen, med henblik på at forebygge og imødegå eventuelle sygdomsudbrud.

Ændring 102

Forslag til direktiv Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

Artikel 10a

Minimumskrav til hygiejne for produkter, stoffer og materialer i kontakt med drikkevand

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de stoffer og materialer, der anvendes til fremstilling af alle nye produkter, der er i kontakt med drikkevand, markedsføres og anvendes til indvinding, behandling eller fordeling, eller at forureninger i forbindelse med sådanne stoffer:

- a) ikke direkte eller indirekte forringer beskyttelsen af menneskers sundhed i henhold til dette direktiv*
- b) ikke berører drikkevandets lugt og smag*
- c) ikke er til stede i drikkevandet ved en koncentration på over det niveau, der er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de anvendes, og*
- d) ikke fremmer bakteriefloraen.*

2. Med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af stk. 1 vedtager Kommissionen senest den ... [tre år efter dette direktivs ikrafttræden] delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at fastlægge minimumskrav til hygiejne og listen over stoffer, der anvendes til fremstilling af materialer i kontakt med drikkevand og er godkendt i Unionen, herunder specifikke migrationsgrænser

og særlige brugsbetingelser, hvor det er relevant. Kommissionen reviderer og ajourfører denne liste regelmæssigt i overensstemmelse med de nyeste videnskabelige fremskridt og den teknologiske udvikling.

3. For at støtte Kommissionen ved vedtagelse og ændring af delegerede retsakter i henhold til stk. 2 oprettes der et stående udvalg bestående af repræsentanter udpeget af medlemsstaterne, som kan anmode om bistand fra eksperter eller rådgivere.

4. Materialer i kontakt med drikkevand, der er omfattet af anden EU-lovgivning, f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011^{1a}, skal overholde kravene i denne artikels stk. 1 og 2.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5).

Ændring 103

Forslag til direktiv Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre regelmæssig kontrol af drikkevandskvaliteten for at kontrollere, at **det vand, der stilles til rådighed for forbrugerne**, opfylder kravene i dette direktiv og især de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Prøver skal udtages, så de er repræsentative for kvaliteten af det vand, der forbruges i løbet af hele året. Herudover træffer medlemsstaterne alle nødvendige

Ændring

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre regelmæssig kontrol af drikkevandskvaliteten for at kontrollere, at **den** opfylder kravene i dette direktiv og især de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Prøver skal udtages, så de er repræsentative for kvaliteten af det vand, der forbruges i løbet af hele året. Herudover træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at

foranstaltninger for at sikre, at effektiviteten af desinfektion kontrolleres i de tilfælde, hvor desinfektion er en del af fremstillingen eller distributionen af drikkevand, og at eventuel forurening fra biprodukter fra desinfektion holdes så lav som muligt, uden at det går ud over desinfektion.

effektiviteten af desinfektion kontrolleres i de tilfælde, hvor desinfektion er en del af fremstillingen eller distributionen af drikkevand, og at eventuel forurening fra biprodukter fra desinfektion holdes så lav som muligt, uden at det går ud over desinfektion.

Ændring 104

Forslag til direktiv Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

5a. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen resultaterne af den kontrol, der udføres af de i bilag I, del Ca, opførte parametre, senest den ... [tre år efter dette direktivs ikrafttræden] og derefter én gang om året.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at ajourføre listen over de stoffer, der skal kontrolleres, i bilag I, del Ca. Kommissionen kan beslutte at tilføje stoffer, hvor der er en risiko for, at sådanne stoffer forekommer i drikkevand, og de udgør en potentiel risiko for menneskers sundhed, men med hensyn til hvilke der mangler videnskabelige beviser for, at de udgør en risiko for menneskers sundhed. Til dette formål baserer Kommissionen sig især på WHO's videnskabelige forskning. Tilføjelse af ethvert nyt stof skal behørigt begrundes i henhold til dette direktivs artikel 1.

Ændring 105

Forslag til direktiv Artikel 11 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

5b. Senest den ... [et år efter dette direktivs ikrafttræden] vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at fastlægge en metode til måling af mikroplast, jf. listen i bilag I, del Ca.

Ændring 106

Forslag til direktiv Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1. Medlemsstaterne sørger for, at der ved ethvert tilfælde af manglende overholdelse af de parameterverdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, straks foretages en undersøgelse med henblik på at påvise årsagen hertil.

1. Medlemsstaterne sørger for, at der ved ethvert tilfælde af manglende overholdelse af de parameterverdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5 **på stedet, hvor kravene skal overholdes, som omhandlet i artikel 6**, straks foretages en undersøgelse med henblik på at påvise årsagen hertil.

Ændring 107

Forslag til direktiv Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændring

I tilfælde af manglende overholdelse af de parameterverdier, der er fastsat i bilag I, del C, skal de udbedrende foranstaltninger omfatte de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, **litra a) til f).**

I tilfælde af manglende overholdelse af de parameterverdier, der er fastsat i bilag I, del C, skal de udbedrende foranstaltninger omfatte de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 10, stk. **2a.**

Ændring 108

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne skal **automatisk** betragte manglende opfyldelse af minimumskravene til de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del A og B, som en potentiel fare for menneskers sundhed.

Ændring

Medlemsstaterne skal betragte **en** manglende opfyldelse af minimumskravene til de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del A og B, som en potentiel fare for menneskers sundhed, **undtagen hvis de kompetente myndigheder vurderer, at overskridelsen af parameterværdien er ubetydelig.**

Ændring 109

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

4. I de tilfælde, der beskrives i stk. 2 og 3, skal medlemsstaterne hurtigst muligt træffe alle følgende foranstaltninger:

Ændring

4. I de tilfælde, der beskrives i stk. 2 og 3, **hvor overskridelsen af parameterværdierne betragtes som en potentiel fare for menneskers sundhed,** skal medlemsstaterne hurtigst muligt træffe alle følgende foranstaltninger:

Ændring 110

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

De i litra a), b) og c) omhandlede foranstaltninger træffes i samarbejde med den pågældende vandleverandør.

Ændring 111

Forslag til direktiv Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

5. De kompetente myndigheder eller andre relevante organer **afgør**, hvilke foranstaltninger der skal træffes i henhold til stk. 3, idet de også tager hensyn til den mulige sundhedsfare ved at afbryde drikkevandsforsyningen eller begrænse brugen af drikkevand.

Ændring

5. **Hvor overskridelsen konstateres ved det sted, hvor kravene skal overholdes, afgør** de kompetente myndigheder eller andre relevante organer, hvilke foranstaltninger der skal træffes i henhold til stk. 3, idet de også tager hensyn til den mulige sundhedsfare ved at afbryde drikkevandsforsyningen eller begrænse brugen af drikkevand.

Ændring 112

Forslag til direktiv Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

Artikel 12a

Dispensationer

1. **Medlemsstaterne kan dispensere fra de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del B, eller som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, inden for en maksimal værdi, som de fastlægger, forudsat at disse dispensationer ikke indebærer en potentiel fare for menneskers sundhed, og forudsat at drikkevandsforsyningen i det pågældende område ikke kan opretholdes på nogen anden rimelig måde. Sådanne dispensationer er begrænset til følgende tilfælde:**

- a) **et nyt vandforsyningsområde**
- b) **en ny kilde til forurening, der påvises i et vandforsyningsområde, eller nyligt afprøvede eller påviste parametre.**

Dispensationer skal gælde så kort tid som muligt og ikke længere end tre år. Inden dispensationen udløber, skal medlemsstaterne foretage en revision for

at fastslå, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt.

Under ekstraordinære omstændigheder kan en medlemsstat indrømme endnu en dispensation for så vidt angår første afsnit, litra a) og b). Hvis en medlemsstat ønsker at give endnu en dispensation, skal den sende revisionen samt en begrundelse for sin beslutning om den anden dispensation til Kommissionen. Denne anden dispensation må ikke gælde længere end tre år.

2. Enhver dispensation, der indrømmes i henhold til stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

- a) årsagen til dispensationen*
- b) den pågældende parameter, tidligere relevante kontrolresultater og den højeste tilladte værdi i henhold til dispensationen*
- c) det geografiske område, mængden af vand, der leveres pr. dag, den berørte befolkning, og om der er nogen relevant levnedsmiddelvirkning, der påvirkes*
- d) en passende kontrolplan, om nødvendigt med øget kontrolhyppighed*
- e) et sammendrag af planen for de nødvendige udbedrende foranstaltninger, herunder en tidsplan for arbejdet og et skøn over omkostningerne og bestemmelserne om revision, og*
- f) den nødvendige varighed af dispensationen.*

3. Finder de kompetente myndigheder, at overskridelsen af parameterværdien er ubetydelig, og at udbedrende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, kan afhjælpe problemet inden for 30 dage, behøver oplysningerne i stk. 2 i nærværende artikel ikke angives i dispensationen.

I så fald skal de kompetente myndigheder eller andre relevante organer for dispensationen kun fastsætte den højeste tilladte værdi for den pågældende

parameter og tidsfristen for afhjælpning af problemet.

4. Stk. 3 kan ikke længere anvendes, hvis den samme parameterværdi for en given vandforsyning i løbet af de foregående 12 måneder er blevet overskredet i mere end 30 dage sammenlagt.

5. Medlemsstater, som anvender de dispensationer, der er hjemlet i denne artikel, skal sørge for, at den befolkning, der berøres af dispensationen, straks informeres på passende vis om dispensationen og om betingelserne i forbindelse hermed. Derudover sørger medlemsstaterne om nødvendigt for at vejlede bestemte befolkningsgrupper, for hvilke dispensationen kan indebære en særlig risiko.

De i første afsnit omtalte forpligtelser gælder ikke for de i stk. 3 omhandlede forhold, medmindre de kompetente myndigheder bestemmer andet.

6. Bortset fra dispensationer, der gives i overensstemmelse med stk. 3, giver medlemsstaterne inden for to måneder Kommissionen meddelelse om enhver dispensation, der vedrører en vandforsyning på mere end 1 000 m³ pr. dag i gennemsnit eller forsyner en befolkning på mere end 5 000 personer, og videregiver de i stk. 2 omhandlede oplysninger.

7. Denne artikel gælder ikke for drikkevand, der udbydes til salg i flasker eller anden emballage.

Ændring 113+165+191+208+166+192+169+195+170+196+197+220

**Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1**

Kommissionens forslag

1. Med forbehold af artikel 9 i direktiv 2000/60/EF skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger til at

Ændring

1. Med forbehold af artikel 9 i direktiv 2000/60/EF **samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet og under**

forbedre **adgangen** for alle til drikkevand og fremme brugen heraf på deres område. **Dette skal omfatte alle følgende foranstaltninger:**

a) **udpegning af mennesker uden adgang til drikkevand og årsager til den manglende adgang (eksempelvis det forhold, at de tilhører en sårbar og marginaliseret befolkningsgruppe),** vurdering af mulighederne for at forbedre disse menneskers adgang og oplyse dem om mulighederne for at tilslutte sig fordelingsnettet eller om alternative midler til at få adgang til vandet

b) etablering og vedligeholdelse af udstyr udendørs og indendørs med henblik på at give gratis adgang til drikkevand i det offentlige rum

c) fremme anvendelsen af drikkevand ved at:

i) iværksætte informationskampagner om **kvaliteten af vandet**

ii) tilskynde til at levere **vandet i forvaltninger** og offentlige bygninger

hensyntagen til de lokale og regionale perspektiver og betingelser for vanddistribution skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forbedre **den universelle adgang** for alle til drikkevand og fremme brugen heraf på deres område.

a) udpegning af mennesker uden adgang **eller med begrænset adgang** til drikkevand, **herunder sårbare og marginaliserede grupper,** og årsager til den manglende adgang, **vurdering af mulighederne for og iværksættelse af foranstaltninger til** at forbedre disse menneskers adgang og oplyse dem om mulighederne for at tilslutte sig fordelingsnettet eller om alternative midler til at få adgang til vandet.

aa) **sikring af den offentlige drikkevandsforsyning**

b) etablering og vedligeholdelse af udstyr udendørs og indendørs, **herunder påfyldningssteder,** med henblik på at give gratis adgang til drikkevand i det offentlige rum, **navnlig i områder med mange mennesker. Dette skal ske, når det er teknisk muligt, på en måde, der står i et rimeligt forhold til behovet for sådanne foranstaltninger, og under hensyntagen til særlige lokale forhold såsom klima og geografi**

c) fremme anvendelsen af drikkevand ved at:

i) iværksætte informationskampagner om **den høje kvalitet af postevand og øge bevidstheden om det nærmeste udpegede påfyldningssted**

ia) **iværksætte kampagner, der tilskynder offentligheden til at bruge genanvendelige vandflasker, og iværksætte initiativer, der øger bevidstheden om placeringen af påfyldningssteder**

ii) **sikre, at vandet leveres gratis** i forvaltninger og offentlige bygninger **samt modvirke brugen af vand i engangsflasker eller engangsbeholdere samme steder**

iii) tilskynde til, at drikkevand stilles til rådighed **uden beregning** i restauranter, kantiner og i forbindelse med catering.

iii) tilskynde til at drikkevand stilles til rådighed **gratis eller mod et lavt servicegebyr for kunder** i restauranter, kantiner og i forbindelse med catering.

Ændring 114

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ud fra de oplysninger, som indsamles i henhold til stk. 1, litra a), skal medlemsstaterne træffe **alle** nødvendige **foranstaltninger** for at sørge for, at sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper har adgang til drikkevand.

Ændring

Ud fra de oplysninger, som indsamles i henhold til stk. 1, litra a), skal medlemsstaterne træffe **de foranstaltninger, de finder** nødvendige **og passende** for at sørge for, at sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper har adgang til drikkevand.

Ændring 173+199+209

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

2a. I tilfælde, hvor forpligtelser i henhold til denne artikel påhviler lokale offentlige myndigheder i henhold til national ret, sikrer medlemsstaterne, at disse myndigheder har de nødvendige midler og ressourcer til at sikre adgang til drikkevand, og at eventuelle foranstaltninger i den henseende står i et rimeligt forhold til det pågældende distributionsnets kapacitet og størrelse.

Ændring 174+200+210

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

2b. Under hensyntagen til de oplysninger, der indsamles i henhold til

*artikel 15, stk. 1, litra a), skal
Kommissionen samarbejde med
medlemsstaterne og Den Europæiske
Investeringsbank om at støtte kommunale
myndigheder i Unionen, der ikke har den
nødvendige kapital, til at få adgang til
teknisk bistand, disponible EU-midler og
langfristede lån med en præferentiel
rentesats, især med henblik på at
vedligeholde og forny vandinfrastruktur
for at sikre levering af vand af høj kvalitet
og udbrede vand- og
sanitetsforsyningstjenester til sårbare og
marginaliserede befolkningsgrupper.*

Ændring 116

Forslag til direktiv Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne skal sørge for, at tilstrækkelige **og** aktuelle oplysninger om kvaliteten af drikkevand står til rådighed online for alle personer, som der leveres til, i overensstemmelse med bilag IV.

Ændring

1. Medlemsstaterne skal sørge for, at tilstrækkelige, aktuelle **og ajourførte** oplysninger om kvaliteten af drikkevand står til rådighed online **eller på en anden brugervenlig måde** for alle personer, som der leveres til, i overensstemmelse med bilag IV **og under overholdelse af gældende databeskyttelsesregler.**

Ændring 117

Forslag til direktiv Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne skal sørge for, at alle personer, som der leveres til, regelmæssigt og mindst en gang om året på hensigtsmæssig **vis** (f.eks. på deres faktura eller intelligente applikationer) **uopfordret** modtager følgende oplysninger:

Ændring

Medlemsstaterne skal sørge for, at alle personer, som der leveres til, regelmæssigt og mindst en gang om året på **en** hensigtsmæssig **og let tilgængelig måde** (f.eks. på deres faktura eller intelligente applikationer), **som fastsættes af de kompetente myndigheder**, modtager følgende oplysninger:

Ændring 118

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

- a) oplysninger om omkostningsstrukturen for den takst, som opkræves pr. kubikmeter drikkevand inklusive faste og variable omkostninger, **idet der som minimum fremlægges omkostninger i relation til følgende elementer:**

Ændring

- a) **såfremt omkostningerne inddrives gennem et tarifsystem**, oplysninger om omkostningsstrukturen for den takst, som opkræves pr. kubikmeter drikkevand inklusive **fordelingen af** faste og variable omkostninger:

Ændring 119

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

- i) **foranstaltninger truffet af vandleverandørerne med henblik på farevurderingen i henhold til artikel 8, stk. 5**

Ændring

udgår

Ændring 120

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

- ii) **behandling og distribution af drikkevand**

Ændring

udgår

Ændring 121

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

- iii) **spildevandsopsamling og -rensning**

Ændring

udgår

Ændring 122

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

iv) trufne foranstaltninger ifølge artikel 13 i de tilfælde, hvor vandleverandørerne har truffet sådanne foranstaltninger

Ændring

udgår

Ændring 123

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

aa) oplysninger om kvaliteten af drikkevand, herunder indikatorparametre

Ændring 124

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) prisen for leveret drikkevand pr. liter og kubikmeter

Ændring

b) såfremt omkostningerne inddrives gennem et tarifsystem, prisen for leveringen af drikkevand pr. kubikmeter, og den fakturerede pris pr. liter vand; hvis omkostningerne ikke inddrives gennem et tarifsystem, de samlede årlige omkostninger, der afholdes af vandsystemet for at sikre overholdelsen af dette direktiv, ledsaget af baggrundsoplysninger og relevant information om, hvordan vandet leveres til området

Ændring 125

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

ba) behandling og distribution af drikkevand

Ændring 126

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændring

c) **husholdningens** forbrug mindst for hvert år eller pr. faktureringsperiode, sammen med udviklingstendensen i det **årlige forbrug**

c) **husstandens** forbrug mindst for hvert år eller pr. faktureringsperiode, sammen med udviklingstendensen i **husstandens forbrug, hvis det er teknisk muligt, og kun hvis disse oplysninger er tilgængelige for vandleverandøren**

Ændring 127

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændring

d) sammenligninger af husstandens årlige vandforbrug med et gennemsnitligt forbrug for en husstand i **samme kategori**

d) sammenligninger af husstandens årlige vandforbrug med et gennemsnitligt forbrug for en husstand, **når det er muligt i overensstemmelse med litra c)**

Ændring 128

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændring

Kommissionen **kan** vedtage **gennemførelsesretsakter, der præciserer** formatet af og metoden til at fremlægge de oplysninger, der skal afgives i henhold til

Medlemsstaterne fastlægger en klar ansvarsfordeling med hensyn til videregivelse af oplysninger i henhold til første afsnit mellem vandleverandører,

første afsnit. *Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 20, stk. 2.*

interessenter og kompetente lokale organer. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at præcisere formatet af og metoden til at fremlægge de oplysninger, der skal afgives i henhold til første afsnit.

Ændring 129

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) etablere og efterfølgende hvert år ajourføre et datasæt indeholdende oplysninger om drikkevandsrelaterede hændelser, som – uanset om parameterværdierne er overholdt – har medført, at menneskers sundhed potentielt har været udsat for *fare*, og som varede mere end 10 på hinanden følgende dage og berørte mindst 1 000 personer, tillige med årsagerne til disse hændelser og de udbedrende foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 12.

Ændring

d) etablere og efterfølgende hvert år ajourføre et datasæt indeholdende oplysninger om drikkevandsrelaterede hændelser, som – uanset om parameterværdierne er overholdt – har medført, at menneskers sundhed potentielt har været udsat for *risiko*, og som varede mere end 10 på hinanden følgende dage og berørte mindst 1 000 personer, tillige med årsagerne til disse hændelser og de udbedrende foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 12.

Ændring 130

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

4. Kommissionen *kan* vedtage *gennemførelsesretsakter, der præciserer* formatet af og metoden til at fremlægge de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 og 3, herunder udførlige krav angående indikatorer, de EU-dækkende oversigtskort og medlemsstaternes oversigtsrapporter som omhandlet i stk. 3.

Ændring

4. Kommissionen *tillægges beføjelser til at* vedtage *delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at præcisere* formatet af og metoden til at fremlægge de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 og 3, herunder udførlige krav angående indikatorer, de EU-dækkende oversigtskort og medlemsstaternes oversigtsrapporter som omhandlet i stk. 3.

Ændring 131

Forslag til direktiv Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

De i første afsnit omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 20, stk. 2.

Ændring

udgår

Ændring 132

Forslag til direktiv Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

b) bestemmelser vedrørende adgang til vand, der er fastsat i artikel 13

Ændring

b) bestemmelser vedrørende adgang til vand, der er fastsat i artikel 13, **og den andel af befolkningen, der ikke har adgang til vand**

Ændring 133

Forslag til direktiv Artikel 17 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

c) bestemmelser om de oplysninger, der gives til offentligheden i henhold til artikel 14 og bilag IV.

Ændring

c) bestemmelser om de oplysninger, der gives til offentligheden i henhold til artikel 14 og bilag IV, **herunder en brugervenlig oversigt på EU-plan med de oplysninger, der er indeholdt i listen i bilag IV, punkt 7.**

Ændring 134

Forslag til direktiv Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

2a. Kommissionen forelægger senest den ... [fem år efter den seneste frist for at gennemføre dette direktiv] – og derefter

når det er hensigtsmæssigt – Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om den potentielle fare for drikkevandskilder som følge af mikroplast, lægemidler og, hvis det er relevant, andre nye forurenende stoffer samt om de hermed forbundne sundhedsrisici. Kommissionen tillægges beføjelser til om nødvendigt at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at fastsætte grænseværdier for mikroplast, lægemidler og andre nye forurenende stoffer i drikkevandet.

Ændring 135

Forslag til direktiv Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

2a. Senest den ... [fem år efter dette direktivs ikrafttræden] vurderer Kommissionen om artikel 10a har ført til en tilstrækkelig grad af harmonisering af hygiejnekravene til materialer og produkter, der er i kontakt med drikkevand, og træffer om nødvendigt passende yderligere foranstaltninger.

Ændring 136

Forslag til direktiv Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2. Dispensationer, som medlemsstaterne har indrømmet i medfør af artikel 9 i direktiv 98/83/EF, og som stadig gælder den [fristen for nærværende direktivs gennemførelse], skal fortsat finde anvendelse, indtil de udløber. ***De kan ikke forlænges yderligere.***

2. Dispensationer, som medlemsstaterne har indrømmet i medfør af artikel 9 i direktiv 98/83/EF, og som stadig gælder den [fristen for nærværende direktivs gennemførelse], skal fortsat finde anvendelse, indtil de udløber.

Ændring 179

Forslag til direktiv Bilag I – del A – tabel

<i>Kommissionens forslag</i>		
Parameter	Parameter værdi	Enhed
Clostridium perfringens sporer	0	Antal/100 ml
Coliforme bakterier	0	Antal/100 ml
Enterokokker	0	Antal/100 ml
Escherichia coli (E. coli)	0	Antal/100 ml
Kimtalsbestemmelser (HPC) 22°	Ingen unormal ændring	
Somatiske colifager	0	Antal/100 ml
Turbiditet	< 1	NTU

Ændring

Parameter	Parameter værdi	Parameter
Clostridium perfringens sporer	0	Antal/100 ml
Enterokokker	0	Antal/100 ml
Escherichia coli (E. coli)	0	Antal/100 ml
Somatiske colifager	0	Antal/100 ml

Bemærkning

Parametrene i denne del finder ikke anvendelse på kilde- og mineralvand i overensstemmelse med direktiv 2009/54/EF.

Ændring 138+180

Forslag til direktiv Bilag I – del B – tabel

Kommissionens forslag

Kemiske parametre

Parameter	Parameterværdi	Enhed	Bemærkninger
Acrylamid	0,10	µg/l	Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.
Antimon	5,0	µg/l	
Arsen	10	µg/l	
Benzen	1,0	µg/l	
Benzo(a)pyren	0 010	µg/l	
Beta-estradiol (50-28-2)	0 001	µg/l	
Bisphenol A	0,01	µg/l	
Bor	1,0	mg/l	
Bromat	10	µg/l	
Cadmium	5,0	µg/l	
Chlorat	0,25	mg/l	
Chlorit	0,25	mg/l	
Chrom	25	µg/l	Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for chrom indtil denne frist er 50 µg/l.
Kobber	2,0	mg/l	
Cyanid	50	µg/l	
1,2-dichlorethan	3,0	µg/l	
Epichlorhydrin	0,10	µg/l	Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet

			efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.
Fluorid	1,5	mg/l	
Halogenerede eddikesyrer (HAA)	80	µg/l	Summen af de følgende ni repræsentative stoffer: monochlor-, dichlor- og trichlorethansyre, mono- og dibromethansyre, bromchlorethansyre, bromdichlorethansyre, dibromchlorethansyre og tribromethansyre.
Bly	5	µg/l	Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for bly indtil denne frist er 10 µg/l.
Kviksølv	1,0	µg/l	
Microcystin-LR	10	µg/l	
Nikkel	20	µg/l	
Nitrat	50	mg/l	Medlemsstaterne sikrer, at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, idet de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO ₃) og for nitrit (NO ₂),

			overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.
Nitrit	0,50	mg/l	Medlemsstaterne sikrer, at $[\text{nitrat}]/50 + [\text{nitrit}]/3 \leq 1$, idet de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO_3) og for nitrit (NO_2), overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.
Nonylphenol	0,3	$\mu\text{g/l}$	
Pesticider	0,10	$\mu\text{g/l}$	Ved "pesticider" forstås: organiske insekticider organiske herbicider organiske fungicider organiske nematocider organiske acaricider organiske algicider organiske rodenticider organiske slimicider lignende produkter (bl.a. vækstregulatorer) og deres relevante

			metabolitter , jf. definitionen i artikel 3, nr. 32), i forordning (EF) nr. 1107/2009 ¹ .
			Parameterværdien gælder for hvert enkelt pesticid.
			Parameterværdien for aldrin, dieldrin, heptachlor og heptachloreoxid er 0,030 µg/l.
Pesticider — i alt	0,50	µg/l	"Pesticider — i alt" er lig med summen af alle individuelle pesticider, jf. definitionen i den foregående række, som påvises og kvantificeres under kontrolproceduren.
PFAS	0,10	µg/l	Ved "PFAS" forstås hvert individuelt per- og polyfluoralkylstof (kemisk formel: $C_nF_{2n+1}-R$).
PFAS — I alt	0,50	µg/l	Ved "PFAS — I alt" forstås summen af individuelle per- og polyfluoralkylstoffer (kemisk formel: $C_nF_{2n+1}-R$).
Polycykliske aromatiske carbonhydrider	0,10	µg/l	Summen af koncentrationerne af følgende angivne forbindelser:

			benz(b)fluoranthen, benz(k)fluoranthen, benz(ghi)perylene og indeno(1,2,3-cd)pyren.
Selen	10	µg/l	
Tetrachlorethen og Trichlorethen	10	µg/l	Summen af koncentrationerne af de angivne parametre
Trihalomethaner — i alt	100	µg/l	Medlemsstaterne skal, når det er muligt uden at desinfektion påvirkes heraf, tilstræbe en lavere værdi. Summen af koncentrationerne af følgende angivne forbindelser: chloroform, bromoform, dibromchlormethan og bromdichlormethan.
Uran	30	µg/l	
Vinylchlorid	0,50	µg/l	Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

¹. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF

og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

Ændring

Kemiske parametre

Parameter	Parameterværdi	Enhed	Bemærkninger
Acrylamid	0,10	µg/l	Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.
Antimon	5,0	µg/l	
Arsen	10	µg/l	
Benzen	1,0	µg/l	
Benzo(a)pyren	0,010	µg/l	
Beta-estradiol (50-28-2)	0,001	µg/l	
Bisphenol A	0,1	µg/l	
Bor	1,5	mg/l	
Bromat	10	µg/l	
Cadmium	5,0	µg/l	
Chlorat	0,25	mg/l	
Chlorit	0,25	mg/l	
Chrom	25	µg/l	Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for chrom indtil denne frist er 50 µg/l.
Kobber	2,0	mg/l	
Cyanid	50	µg/l	

1,2-dichlorethan	3,0	µg/l	
Epichlorhydrin	0,10	µg/l	Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.
Fluorid	1,5	mg/l	
Halogenerede eddikesyrer (HAA)	80	µg/l	Summen af de følgende ni repræsentative stoffer: monochlor-, dichlor- og trichlorethansyre, mono- og dibromethansyre, bromchlorethansyre, bromdichlorethansyre, dibromchlorethansyre og tribromethansyre.
Bly	5	µg/l	Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for bly indtil denne frist er 10 µg/l.
Kviksølv	1,0	µg/l	
Microcystin-LR	10	µg/l	
Nikkel	20	µg/l	
Nitrat	50	mg/l	Medlemsstaterne sikrer, at $[\text{nitrat}]/50 + [\text{nitrit}]/3 \leq 1$, idet

			de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO ₃) og for nitrit (NO ₂), overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.
Nitrit	0,50	mg/l	Medlemsstaterne sikrer, at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, idet de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO ₃) og for nitrit (NO ₂), overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.
Nonylphenol	0,3	µg/l	
Pesticider	0,10	µg/l	Ved "pesticider" forstås: organiske insekticider organiske herbicider organiske fungicider organiske nematocider organiske acaricider organiske algicider organiske rodenticider

			<p>organiske slimicider</p> <p>lignende produkter (bl.a. vækstregulatorer) og deres relevante metabolitter , jf. definitionen i artikel 3, nr. 32), i forordning (EF) nr. 1107/2009¹.</p> <p>Parameterværdien gælder for hvert enkelt pesticid.</p> <p>Parameterværdien for aldrin, dielldrin, heptachlor og heptachlorepoxyd er 0,030 µg/l.</p>
Pesticider — i alt	0,50	µg/l	<p>"Pesticider — i alt" er lig med summen af alle individuelle pesticider, jf. definitionen i den foregående række, som påvises og kvantificeres under kontrolprocedure n.</p>
PFAS	0,10	µg/l	<p>Ved "PFAS" forstås hvert individuel per- og polyfluoralkylstof (kemisk formel: $C_nF_{2n+1}-R$).</p> <p><i>Formlen skal også indføre en sondring mellem "langkædede" og "kortkædede" PFAS. Dette direktiv finder kun anvendelse</i></p>

PFAS — i alt	0,50	µg/l	<p><i>på "langkædede" PFAS.</i></p> <p><i>Parameterværdien for individuelle PFAS-stoffer finder kun anvendelse på de PFAS-stoffer, der sandsynligvis er til stede, og som er sundhedsfarlige, i overensstemmelse med den farevurdering, der er omhandlet i artikel 8 i dette direktiv.</i></p>
			<p>Ved "PFAS — i alt" forstås summen af individuelle per- og polyfluoralkylstoffer (kemisk formel: $C_nF_{2n+1}-R$).</p>
Polycykliske aromatiske carbonhydrider	0,10	µg/l	<p><i>Parameterværdien for "PFAS – i alt" finder kun anvendelse på de PFAS-stoffer, der sandsynligvis er til stede, og som er sundhedsfarlige, i overensstemmelse med den farevurdering, der er omhandlet i artikel 8 i dette direktiv.</i></p> <p>Summen af koncentrationerne af følgende angivne forbindelser:</p>

			benz(b)fluoranthen, benz(k)fluoranthen, benz(ghi)perylene og indeno(1,2,3-cd)pyren.
Selen	10	µg/l	
Tetrachlorethen og Trichlorethen	10	µg/l	Summen af koncentrationerne af de angivne parametre
Trihalomethaner — i alt	100	µg/l	Medlemsstaterne skal, når det er muligt, uden at desinfektion påvirkes heraf, tilstræbe en lavere værdi. Summen af koncentrationerne af følgende angivne forbindelser: chloroform, bromoform, dibromchlormethan og bromdichlormethan.
Uran	30	µg/l	
Vinylchlorid	0,50	µg/l	Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

¹. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF

og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

Ændring 139

Forslag til direktiv Bilag I – del B a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

Indikatorparametre

<i>Parameter</i>	<i>Parameterværdi</i>	<i>Enhed</i>	<i>Bemærkninger</i>
<i>Aluminium</i>	<i>200</i>	<i>µg/l</i>	
<i>Ammonium</i>	<i>0,50</i>	<i>mg/l</i>	
<i>Chlorid</i>	<i>250</i>	<i>mg/l</i>	<i>Note 1</i>
<i>Farve</i>	<i>Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring</i>		
<i>Ledningsevne</i>	<i>2 500</i>	<i>µS cm⁻¹ ved 20 °C</i>	<i>Note 1</i>
<i>Brintionkoncentration</i>	<i>≥ 6,5 og ≤ 9,5</i>	<i>pH-enheden</i>	<i>Note 1 og 3</i>
<i>Jern</i>	<i>200</i>	<i>µg/l</i>	
<i>Mangan</i>	<i>50</i>	<i>µg/l</i>	
<i>Lugt</i>	<i>Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring</i>		
<i>Sulfater</i>	<i>250</i>	<i>mg/l</i>	<i>Note 1</i>
<i>Natrium</i>	<i>200</i>	<i>mg/l</i>	
<i>Smag</i>	<i>Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring</i>		
<i>Kimtal ved 22 °C</i>	<i>Ingen unormal ændring</i>		
<i>Coliforme bakterier</i>	<i>0</i>	<i>Antal/100 ml</i>	

Totalt organisk kulstof (TOC) **Ingen unormal ændring**

Turbiditet **Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring**

Note 1:

Vandet må ikke være aggressivt.

Note 2:

Denne parameter skal kun måles, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand. Såfremt denne parameterværdi overskrides, undersøger den pågældende medlemsstat forsyningen for at sikre, at der ikke er nogen potentiel fare for menneskers sundhed som følge af forekomsten af patogene mikroorganismer, f.eks. cryptosporidium.

Note 3:

For ikke-kulsyreholdigt vand aftappet på flasker eller i anden emballage kan mindsteværdien nedsættes til pH = 4,5.

For vand aftappet på flasker eller i anden emballage med et naturligt indhold af eller med tilsat kulsyre kan minimumsværdien være lavere.

Ændring 140

Forslag til direktiv Bilag I – del C

Kommissionens forslag

Parametre af relevans for risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet

Parameter	Parameterværdi	Enhed	Bemærkninger
Legionella	< 1 000	Antal/l	Hvis parameterværdien <1 000/l ikke opfyldes for Legionella, skal der foretages en fornyet prøveudtagning for Legionella pneumophila. Er Legionella pneumophila ikke til stede, er parameterværdien for Legionella <10 000/l

Bly	5	µg/l	Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameter værdien for bly indtil denne frist er 10 µg/l.
-----	---	------	--

Ændring

Parametre af relevans for risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet

Parameter	Parameter værdi	Enhed	Bemærkninger
Legionella pneumophila	< 1 000	Antal/l	
<i>Legionella</i>	<i>< 10 000</i>	<i>Antal/l</i>	<i>Er Legionella pneumophila ikke til stede med parameter værdie n <1 000/l, er parameter værdie n for Legionella <10 000/l.</i>
Bly	5	µg/l	Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameter værdien for bly indtil denne frist er 10 µg/l.

Ændring 141

**Forslag til direktiv
Bilag I – del C a (nyt)**

Kommissionens forslag

Ændring

Nye parametre der skal kontrolleres

Mikroplast

Kontrollen udføres i overensstemmelse med den metode til måling af mikroplast, der er fastlagt i den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 11, stk. 5b.

Ændring 142

Forslag til direktiv Bilag II – del B – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Escherichia coli (E. coli), *Clostridium perfringens* sporer og *somatiske colifager* betragtes som "centrale parametre" og må ikke gøres til genstand for en forsyningsrisikovurdering i henhold til del C i dette bilag. De skal altid kontrolleres med de hyppigheder, der er anført i punkt 2, tabel 1.

Ændring

Escherichia coli (E. coli) og *enterokokker* betragtes som "centrale parametre" og må ikke gøres til genstand for en forsyningsrisikovurdering i henhold til del C i dette bilag. De skal altid kontrolleres med de hyppigheder, der er anført i punkt 2, tabel 1.

Ændring 186

Forslag til direktiv Bilag II – del B – nr. 2

Kommissionens forslag

Prøveudtagningshyppighed

Alle parametre, der er fastsat i artikel 5, skal kontrolleres med mindst de hyppigheder, der er anført i den følgende tabel, medmindre en anden prøveudtagningshyppighed er bestemt ud fra en forsyningsikkerhedsvurdering, som er udført i henhold til artikel 9 og del C i dette bilag:

Tabel 1	
Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse med henblik på kontrol af overholdelsen	
Distribueret eller produceret vandmængde (m ³) pr. dag inden for et forsyningsområde	<i>Mindste antal prøver pr. år</i>
≤ 100	<i>10a</i>
$> 100 \leq 1\ 000$	<i>10a</i>
$> 1\ 000 \leq 10\ 000$	<i>50b</i>
$> 10\ 000 \leq 100\ 000$	<i>365</i>
$> 100\ 000$	<i>365</i>

a: alle prøver skal udtages på tidspunkter med høj risiko for, at enteropatogener ikke elimineres af vandbehandlingen.

b: mindst 10 prøver skal udtages på tidspunkter med høj risiko for, at enteropatogener ikke elimineres af vandbehandlingen.

Note 1: Et forsyningsområde er et geografisk afgrænset område, inden for hvilket drikkevandet kommer fra en eller flere kilder, og vandkvaliteten kan anses for at være tilnærmelsesvis ensartet.

Note 2: Mængderne beregnes som gennemsnit over et kalenderår. Antallet af indbyggere i et forsyningsområde kan anvendes i stedet for vandmængden til at bestemme den minimale hyppighed, idet det antages, at vandforbruget er 200 l pr. dag pr. indbygger.

Note 3: Medlemsstater, som har besluttet at undtage individuelle vandforsyninger, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i nærværende direktiv, skal kun anvende disse hyppigheder for forsyningsområder, som leverer mellem 10 og 100 m³ pr. dag.

Ændring

Prøveudtagningshyppighed

Alle parametre, der er fastsat i artikel 5, skal kontrolleres med mindst de hyppigheder, der er anført i den følgende tabel, medmindre en anden prøveudtagningshyppighed er bestemt ud fra en forsyningsikkerhedsvurdering, som er udført i henhold til artikel 9 og del C i dette bilag:

Tabel 1			
Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse med henblik på kontrol af overholdelsen			
Distribueret eller produceret vandmængde pr. dag inden for et forsyningsområde <i>(Se note 1 og 2) m³</i>		Gruppe A-parameter <i>(mikrobiologisk parameter) – antal prøver pr. år</i> <i>(Se note 3)</i>	Gruppe B-parameter <i>(kemisk parameter) – antal prøver pr. år</i>
	≤ 100	> 0 <i>(Se note 4)</i>	> 0 <i>(Se note 4)</i>
> 100	≤ 1000	4	1
> 1000	≤ 10000	4 +3 <i>For hver 1000 m³/dag og del deraf af den samlede mængde</i>	1 +1 <i>For hver 1000 m³/dag og del deraf af den samlede mængde</i>
> 10000	≤ 100000		3 + 1 <i>For hver 10000 m³/dag og del deraf af den samlede mængde</i>
> 100000			12 + 1 <i>For hver 25000 m³/dag og del</i>

			<i>deraf af den samlede mængde</i>
--	--	--	------------------------------------

Note 1: Et forsyningsområde er et geografisk afgrænset område, inden for hvilket drikkevandet kommer fra en eller flere kilder, og vandkvaliteten kan anses for at være tilnærmelsesvis ensartet.

Note 2: Mængderne beregnes som gennemsnit over et kalenderår. Antallet af indbyggere i et forsyningsområde kan anvendes i stedet for vandmængden til at bestemme den minimale hyppighed, idet det antages, at vandforbruget er 200 l pr. dag pr. indbygger.

Note 3: Den angivne hyppighed beregnes på følgende måde: f.eks. $4 \cdot 300 \text{ m}^3/\text{dag} = 16$ prøver (fire for de første $1\,000 \text{ m}^3/\text{dag}$ + 12 for yderligere $3\,300 \text{ m}^3/\text{dag}$).

Note 4: Medlemsstater, som har besluttet at undtage individuelle vandforsyninger, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), **i nærværende direktiv**, skal kun anvende disse hyppigheder for forsyningsområder, som leverer mellem 10 og 100 m³ pr. dag.

Ændring 144

Forslag til direktiv

Bilag II – del D – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

2a. Prøver for Legionella i forbrugernes fordelingsnet skal udtages fra punkter, hvor der er risiko for udbredelse af og/eller udsættelse for Legionella pneumophila. Medlemsstaterne fastsætter retningslinjer for prøveudtagningsmetoder for Legionella.

Ændring 145

Forslag til direktiv

Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

Minimumshygiejnekrav for stoffer og materialer til fremstilling af nye produkter i kontakt med drikkevand:

a) en liste over stoffer, som er godkendt til anvendelse ved fremstilling af materialer, herunder men ikke begrænset til organiske materialer, elastomerer,

*silikone, metaller, cement,
ionbytterharpiks og sammensatte
materialer samt produkter fremstillet
heraf*

*b) specifikke krav til anvendelse af
stoffer i materialer og produkter
fremstillet heraf*

*c) specifikke begrænsninger for visse
stoffers migration til drikkevandet*

*d) hygiejneregler vedrørende andre
egenskaber, som er nødvendige for at
opfylde kravene*

*e) basisregler for at kontrollere
overholdelsen af punkt a) til d)*

*f) regler vedrørende prøvetagning og
analysemetoder for at kontrollere
overholdelsen af punkt a) til d).*

Ændring 177+224

Forslag til direktiv

Bilag III – del B – nr. 1 – tabel 1 – række 28

Kommissionens forslag

PFAS 50

Ændring

PFAS 20

Ændring 146

Forslag til direktiv

Bilag IV – overskrift

Kommissionens forslag

Ændring

**OPLYSNINGER, *DER SKAL STILLES*
TIL *RÅDIGHED FOR*
OFFENTLIGHEDEN *ONLINE***

**OPLYSNINGER TIL
OFFENTLIGHEDEN**

Ændring 147

Forslag til direktiv Bilag IV – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Forbrugerne skal gives adgang til følgende oplysninger online på **en brugervenlig og brugertilpasset måde**:

Ændring

Forbrugerne skal gives adgang til følgende oplysninger online **eller** på **lignende brugervenlige og brugertilpassede måder**:

Ændring 148

Forslag til direktiv Bilag IV – afsnit 1 – punkt 1

Kommissionens forslag

1) angivelse af den relevante vandleverandør

Ændring

1) angivelse af den relevante vandleverandør, **området og antal forsynede personer og vandproduktionsmetoden**

Ændring 149

Forslag til direktiv Bilag IV – afsnit 1 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

2) **de** nyeste kontrolresultater for de parametre, som er opført i bilag I, del A og **B**, herunder prøveudtagningshyppigheden **for og beliggenheden af prøveudtagningssteder** af relevans for området af interesse for den person, der modtager en levering, tillige med den parameterværdi, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Kontrolresultaterne må ikke være ældre end:

Ændring

2) **en gennemgang af de** nyeste kontrolresultater **for hver vandleverandør** for de parametre, som er opført i bilag I, del A, **B** og **Ba**, herunder prøveudtagningshyppigheden af relevans for området af interesse for den person, der modtager en levering, tillige med den parameterværdi, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Kontrolresultaterne må ikke være ældre end:

Ændring 202

Forslag til direktiv Bilag IV – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag

(b) seks måneder for store vandleverandører

Ændring

b) seks måneder for **mellemstore og** store vandleverandører

Ændring 203

**Forslag til direktiv
Bilag IV – stk. 1– nr. 2 – litra c**

Kommissionens forslag

(c) et år for små vandleverandører

Ændring

c) et år for **meget små og** små vandleverandører

Ændring 150

**Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 3**

Kommissionens forslag

3) **overskrides** de i henhold til artikel 5 fastsatte parameterverdier, oplyses om den potentielle fare for folkesundheden og de tilknyttede sundheds- og forbrugerråd eller et hyperlink, hvor der gives adgang til sådanne oplysninger

Ændring

3) **såfremt der ifølge de kompetente myndigheder er en potentiel fare for menneskers sundhed som følge af en overskridelse af** de i henhold til artikel 5 fastsatte parameterverdier, oplyses om den potentielle fare for folkesundheden og de tilknyttede sundheds- og forbrugerråd eller et hyperlink, hvor der gives adgang til sådanne oplysninger

Ændring 151

**Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 4**

Kommissionens forslag

4) **en sammenfatning af den relevante forsyningsrisikovurdering**

Ændring

udgår

Ændring 152

Forslag til direktiv Bilag IV – afsnit 1 – punkt 5

Kommissionens forslag

- 5) oplysning om ***følgende*** indikatorparametre og tilknyttede parameterværdier:
- a) ***Farve***
 - b) ***pH (Brintionkoncentration)***
 - c) ***Ledningsevne***
 - d) ***Jern***
 - e) ***Mangan***
 - f) ***Lugt***
 - g) ***Smag***
 - h) ***Hårdhed***
 - i) ***Mineraler, anioner/kationer opløst i vand:***

- ***Borat BO_3^-***
- ***Carbonat CO_3^{2-}***
- ***Chlorid Cl^-***
- ***Fluorid F^-***
- ***Hydrogencarbonat HCO_3^-***
- ***Nitrat NO_3^-***
- ***Nitrit NO_2^-***
- ***Phosphat PO_4^{3-}***
- ***Silikat SiO_2***
- ***Sulfat SO_4^{2-}***
- ***Sulfid S_2^-***
- ***Aluminium Al***
- ***Ammonium NH_4^+***
- ***Calcium Ca***
- ***Magnesium Mg***
- ***Kalium K***
- ***Natrium Na***

Disse parameterværdier og andre ikke-ioniserede forbindelser og sporstoffer kan

Ændring

- 5) oplysning om ***de i bilag I, del Ba, anførte*** indikatorparametre og tilknyttede parameterværdier

angives med en referenceværdi og/eller en forklaring

Ændring 153

Forslag til direktiv Bilag IV – afsnit 1 – punkt 6

Kommissionens forslag

6) forbrugerrådgivning, bl.a. om hvordan vandforbruget kan reduceres

Ændring

6) forbrugerrådgivning, bl.a. om hvordan vandforbruget kan reduceres, ***hvor det er relevant, og om hvordan vand bruges ansvarligt under hensyntagen til de lokale forhold***

Ændring 154

Forslag til direktiv Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7

Kommissionens forslag

7) for meget store vandleverandører årlige oplysninger om:

Ændring

7) for ***store og*** meget store vandleverandører årlige oplysninger om:

Ændring 155

Forslag til direktiv Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra a

Kommissionens forslag

a) vandsystemets samlede præstationsniveau målt på effektivitet og herunder ***udsivning og energiforbrug pr. kubikmeter leveret vand***

Ændring

a) vandsystemets samlede præstationsniveau målt på effektivitet og herunder ***udsivningsniveauet som fastsat af medlemsstaterne***

Ændring 156

Forslag til direktiv Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra b

Kommissionens forslag

b) oplysninger om ***vandleverandørens***

Ændring

b) oplysninger om ***forvaltningsmodel***

ledelse og forvaltning, herunder bestyrelsens sammensætning

og ejerskabsstruktur for vandforsyningen fra vandleverandøren

Ændring 157

**Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra d**

Kommissionens forslag

d) *oplysninger om omkostningsstrukturen for den takst, som forbrugerne skal betale* pr. kubikmeter vand inklusive faste og variable omkostninger, *idet der som minimum fremlægges omkostninger for energiforbrug pr. kubikmeter leveret vand*, vandleverandørens forholdsregler med henblik på farevurderingen i medfør af artikel 8, stk. 4, behandling og distribution af drikkevand, *spildevandsopsamling og -rensning* samt omkostninger til foranstaltninger med henblik på artikel 13 i det omfang, vandleverandørerne har truffet sådanne foranstaltninger

Ændring

d) *såfremt omkostningerne inddrives gennem et tarifsystem, oplysninger om omkostningsstrukturen for taksten* pr. kubikmeter vand inklusive faste og variable omkostninger *samt* omkostninger for vandleverandørens forholdsregler med henblik på farevurderingen i medfør af artikel 8, stk. 4, behandling og distribution af drikkevand samt omkostninger til foranstaltninger med henblik på artikel 13 i det omfang, vandleverandørerne har truffet sådanne foranstaltninger

Ændring 158

**Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra e**

Kommissionens forslag

e) *investeringsbeløbet, leverandøren skønner nødvendigt for at sikre vandforsyningstjenestens finansielle bæredygtighed (herunder vedligeholdelse af infrastruktur) og det faktisk modtagne eller tilbagebetalte investeringsbeløb*

Ændring

e) *beløbet for gennemførte, igangværende og planlagte investeringer samt finansieringsplanen*

Ændring 159

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra g

Kommissionens forslag

g) sammenfatning og statistik over forbrugerklager samt **rettidig og tilstrækkelighed for så vidt angår reaktionen** på problemer

Ændring

g) sammenfatning og statistik over forbrugerklager samt **måden, de imødekommes** på

Ændring 160

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 8

Kommissionens forslag

8) adgang til historiske data vedrørende oplysninger under punkt 2) og 3), som dækker op til 10 år, efter anmodning.

Ændring

8) adgang til historiske data vedrørende oplysninger under punkt 2) og 3), som dækker op til 10 år, **og ikke før direktivets gennemførelse i national lovgivning**, efter anmodning.