



17.12.2009

## KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Tárgy: **A Nayden Chakarov, bolgár állampolgár által benyújtott 1337/2008. számú, 12 aláírást tartalmazó petíció a Maritza-Iztok eróműről és a bolgár Stara Zagora város környékén tapasztalható szennyezésről**

### 1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a bolgár Stara Zagora város környékén tapasztalható, a Maritza-Iztok erómű által okozott komoly szennyezésre utal. Az erómű nyolc blokkjából csak kettő rendelkezik kéntisztító berendezéssel, ami azt jelenti, hogy az erómű nem felel meg az Európai Unió e területen érvényben lévő jogszabályainak, ezen belül a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK tanácsi irányelvnek, valamint a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló 2001/80/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy biztosítsa, hogy a Maritza-Iztok erómű működését igazítsák a fent említett irányelvekben rögzített követelményekhez.

### 2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

### 3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció benyújtója aggódik a bolgár Stara Zagora város környékén tapasztalható, a Maritza-Iztok erómű által okozott komoly szennyezés miatt. Panaszában kifogásolja a létesítmény működésének körülményeit és a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és

csökkentéséről (IPPC) szóló 2008/1/EK irányelvnek<sup>1</sup> és a nagy tüzelőberendezésekről (LPC) szóló 2001/80/EK irányelvnek<sup>2</sup> való megfelelést.

A bulgáriai Maritza-Iztok erőműnek 2007. október 30-tól kell megfelelnie az IPPC-irányelv és 2008- január 1-jétől az LCP-irányelv követelményeinek.

A Bizottság felvette a kapcsolatot a bolgár hatóságokkal és konkrét tájékoztatást kért az alkalmazandó közösségi jogszabályok végrehajtásáról az e petícióban említett létesítmények tekintetében. A bolgár hatóságok az alábbi tájékoztatást adták a Maritza-Iztok komplexumhoz tartozó hőerőműről (TPP2): a hatóságok elismerték, hogy a hőerőműnek 2008. január 1-jétől meg kell felelnie az LCP-irányelv kibocsátási határértékeinek. Jelenleg a 2005-ben kiadott IPPC-engedélyeknek megfelelően működik. Üzembe helyezték a kibocsátáscsökkentéshez szükséges műszaki berendezéseket, és folyamatos mérőrendszereket állítottak fel.

E tájékoztatás alapján a Bizottság megkezdte az erőműre kiadott engedély részletes vizsgálatát. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az erőmű megfelel-e az IPPC- és az LCP-irányelvnek.

A Bizottság értékeli az elemzés eredményét, valamint a 2008/1/EK és a 2001/80/EK irányelv végrehajtását az érintett erőműben. A Bizottság ezen értékelés eredményeinek függvényében vizsgálja majd meg, hogy szükség van-e további lépésekre.

#### **4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.**

A petícióval kapcsolatos első közleményében jelzettek szerint a Bizottság értékelte a létesítmény számára a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/11/EK irányelv<sup>3</sup> alkalmazásában kiadott engedélyt. Az elemzés alapján a Bizottság megállapította, hogy az engedély kiadásának feltételei összhangban vannak az említett irányelv rendelkezéseivel. Mindezek alapján a Bizottság úgy találta, hogy nem állapítható meg a közösségi jog megsértése.

A Bizottság ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kíséri majd a 2008/11/EK irányelv, valamint a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló 2001/80/EK irányelv<sup>4</sup> végrehajtását az érintett létesítmény kapcsán, és különösen az engedély kiadására vonatkozó feltételeknek való megfelelés tekintetében.

---

<sup>1</sup> HL L 24/8., 2008.1.29 (előzmény: 96/61/EK irányelv, HL L 257, 1996.10.10., 26. o.)

<sup>2</sup> HL L 309., 2001.11.27., 1. o.

<sup>3</sup> HL L 24., 2008.1.29., 8–29. o.

<sup>4</sup> HL L 309., 2001.11.27., 1–21. o.