



17.12.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1337/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais *Nayden Chakarov* un kam pievienoti 12 paraksti, par *Maritza-Iztok* spēkstaciju un par piesārņojumu teritorijā ap Bulgārijas pilsētu Stara Zagora

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz nopietnu piesārņojumu teritorijā ap Bulgārijas pilsētu Stara Zagora, ko izraisa *Maritza-Iztok* spēkstacija. Tikai divas no astoņām spēkstacijas vienībām ir aprīkotas ar sēra attīrīšanas ierīcēm, un tas nozīmē, ka spēkstacija neatbilst šo jomu regulējošiem ES tiesību aktiem, tai skaitā Padomes Direktīvai 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/80/EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai *Maritza-Iztok* spēkstacijas darbība tiktu pielāgota prasībām, kas noteiktas iepriekš minētajās direktīvās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz nopietnu piesārņojumu teritorijā ap Bulgārijas pilsētu Stara Zagora, ko izraisa *Maritza-Iztok* spēkstacija. Viņš sūdzas par attīrīšanas ierīču darbības nosacījumiem un par atbilstību Direktīvai 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPNK)¹ un Direktīvai 2001/80/EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu

¹ OV L 24/8, 29.01.2008. (iepriekš: Direktīva 96/61/EK, OV L 257, 10.10.1996.,

piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām (*LCP*)¹.

Maritza-Iztok spēkstacijai Bulgārijā bija jāatbilst IPNK direktīvas prasībām no 2007. gada 30. oktobra un *LCP* direktīvas prasībām no 2008. gada 1. janvāra.

Komisija iepriekš sazinājās ar Bulgārijas varas iestādēm, lūdzot sniegt konkrētu informāciju par piemērojamo Kopienas tiesību aktu īstenošanu saistībā ar ierīcēm, kas minētas šajā lūgumrakstā. Bulgārijas varas iestādes sniedza Komisijai šādu informāciju par staciju TPP 2 (*Maritza-Iztok* spēkstacijas daļa). Bulgārijas varas iestādes atzina, ka stacijai TPP 2 ir jāatbilst *LCP* direktīvas emisijas robežvērtībām, sākot no 2008. gada 1. janvāra. Tā pašlaik darbojas saskaņā ar 2005. gadā IPNK izsniegtajām atļaujām. Emisiju samazināšanai tika uzstādīts tehniskais nodrošinājums un izveidota nepārtraukta mērīšanas sistēma.

Pamatojoties uz šo informāciju Komisija uzsāka šai stacijai izsniegtās atļaujas detalizētu izvērtēšanu. Izvērtēšanas mērķis ir atbilstības IPNK un *LCP* direktīvai pārbaude.

Komisija novērtēs lietas analīzes rezultātu un veidu, kā tika ieviestas Direktīvas 2008/1/EK un 2001/80/EK attiecībā uz minēto staciju. Atkarībā no analīzes rezultāta Komisija izlems, vai nepieciešams veikt turpmākus pasākumus.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Kā norādīts pirmajā atbildē uz šo lūgumrakstu, Komisija ir novērtējusi ierīces atļauju, kas izdota, piemērojot Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli². Saskaņā ar analīzes rezultātiem atļaujas nosacījumi atbilst šīs direktīvas noteikumiem. Tādējādi, pamatojoties uz to, Komisija nesaskata Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.

Tomēr Komisija pastāvīgi uzraudzīs veidu, kādā Direktīva 2008/1/EK un Direktīva 2001/80/EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām³ tiek piemērotas saistībā ar attiecīgo ierīci un it īpaši saistībā ar atbilstību atļaujas nosacījumiem.”

26. lpp.).

¹ OV L 309, 27.11.01., 1. lpp.

² OV L 24, 29.1.2008., 8.–29. lpp.

³ OV L 309, 27.11.2001., 1.–21. lpp.