



17.12.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: **Petiția nr. 1337/2008, adresată de Nayden Chakarov, de cetățenie bulgară, însoțită de 12 semnături, privind centrala electrică Martiza-Iztok și poluarea din împrejurimile orașului bulgar Stara Zagora**

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la poluarea gravă a regiunii din împrejurimile orașului bulgar Stara Zagora, cauzată de centrala electrică Maritza-Iztok. Doar două dintre cele opt unități ale centralei sunt dotate cu instalații de epurare a sulfului, ceea ce înseamnă că centrala nu respectă legislația europeană în vigoare în acest domeniu, inclusiv Directiva 96/61/CE a Consiliului privind prevenirea și controlul integrat al poluării și Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să se asigure că funcționarea centralei electrice Maritza-Iztok va fi adaptată cerințelor stabilite în directivele menționate anterior.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Petiționarul face referire la poluarea gravă a regiunii din împrejurimile orașului bulgar Stara Zagora, cauzată de centrala electrică Maritza-Iztok. Petiționarul își exprimă nemulțumirea în legătură cu condițiile de funcționare a instalației și cu respectarea Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (PCIP)¹ și cu Directiva 2001/80/CE privind

¹JO L 24/8, 29.1.2008 (anterior: Directiva 96/61/CE, JO L 257, 10.10.96, p. 26).

instalațiile de ardere de dimensiuni mari (IADM)².

Centrala electrică Maritza-Iztok din Bulgaria trebuia să respecte prevederile Directivei PCIP începând din 30 octombrie 2007 și ale Directivei IADM începând din 1 ianuarie 2008.

Anterior, Comisia a contactat autoritățile bulgare solicitând informații specifice privind punerea în aplicare a legislației comunitare referitoare la instalațiile menționate în această petiție. Autoritățile bulgare au furnizat următoarele informații privind centrala TPP 2 (care face parte din centrala electrică Maritza-Iztok). Autoritățile au recunoscut că centrala TPP 2 trebuia să respecte valorile limită de emisie prevăzute de Directiva IADM începând din 1 ianuarie 2008. În prezent, aceasta funcționează în conformitate cu autorizația PCIP emisă în 2005. A fost instalat echipament tehnic pentru reducerea emisiilor și au fost introduse sisteme de măsurare continuă a emisiilor.

Pe baza acestor informații, Comisia a început o evaluare detaliată a autorizației eliberate pentru această centrală. Această evaluare își propune să verifice dacă sunt respectate cerințele prevăzute de Directivele PCIP și IADM.

Comisia va evalua rezultatul analizei de caz și modul în care sunt puse în aplicare Directivele 2008/1/CE și 2001/80/CE în cazul centralei respective. În funcție de rezultatele acestei analize, Comisia va stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Astfel cum a fost subliniat în prima comunicare referitoare la această petiție, Comisia a evaluat autorizația acestei instalații, eliberată în conformitate cu Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării³. În urma acestei analize a reieșit conformitatea condițiilor de acordare a autorizației cu prevederile respectivei directive. Așadar, din aceste motive, Comisia nu a identificat nicio încălcare a legislației comunitare.

Cu toate acestea, Comisia va monitoriza în permanență modul în care Directivele 2008/1/CE și 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari⁴ sunt puse în aplicare în cazul instalației respective și mai ales în ceea ce privește conformitatea instalației cu condițiile de acordare a autorizației.

²JO L 309, 27.11.2001, p. 1.

³JO L 24, 29.1.2008, p. 8-29.

⁴JO L 309, 27.11.2001, p. 1-21.