



EVROPSKÝ PARLAMENT

2009 - 2014

---

*Výbor pro dopravu a cestovní ruch*

---

**2012/0305(COD)**

31. 5. 2013

## **STANOVISKO**

Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových  
plynech  
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

Navrhovatel: Gilles Pargneaux

PA\_Legam

## STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

### 1. Úvod

Cílem návrhu Komise o fluorovaných skleníkových plynech je nahradit nařízení (ES) č. 842/2006, a tím zajistit do roku 2050 účinné snížení skleníkových plynů o 80 až 95 % ve srovnání s úrovní roku 1990, v důsledku čehož by se omezily klimatické změny. Toto omezení odpovídá cílům, které Evropský parlament a Evropská rada deklarovaly na základě mezinárodních dohod z Kodaně a Cancúnu.

Kromě opatření týkajících se omezování úniků, likvidace fluorovaných plynů po ukončení jejich životnosti a zákaz uvádění těchto plynů na trh, který stanovilo předcházející nařízení, navrhuje toto nařízení postupné omezování uvádění fluorovaných skleníkových plynů s vysokým potenciálem globálního oteplování na trh, a to zavedením kvót, a obsahuje další zákazy týkající se uvádění na trh zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny.

### 2. Dimenze „doprava“ v návrhu

Návrh Komise na jednu stranu rozšiřuje oblast působnosti předcházejícího nařízení, neboť rozšiřuje opatření týkající se omezování úniků – a tudíž prevence emisí, kontrol těsnosti, systémů odhalování úniků, vedení záznamů – a také opatření týkající se plnění předem u zařízení na chladírenských vozidlech a přívěsech.

Návrh také stanoví omezované uvádění na trh u plynů HFC-134, HFC-125 a HFC 143, které se čisté nebo ve směsi (např. R-404A) široce využívají k chlazení v dopravě, a také zákaz používání těchto látek při servisu a údržbě.

### 3. Poznámky navrhovatele

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. září 2011 vyzval Komisi, aby předložila návrhy s cílem urychleně snížit výrobu a spotřebu částečně fluorovaných uhlovodíků v různých výrobcích a aplikacích.

Navrhovatel se domnívá, že návrh Komise reaguje na tuto výzvu. Je však toho názoru, že oblast působnosti by mohla být rozšířena, přičemž by se zvláštní pozornost věnovala aspektům proveditelnosti.

Pokud jde o kontroly těsnosti, pokrývá návrh jen omezený zlomek dopravy a zaměřuje se pouze na nákladní vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny a chladírenské přívěsy. Navrhovatel se domnívá, že vyloučit z oblasti působnosti nákladní vozidla o hmotnosti nižší než 3,5 tuny, dodávkové automobily a chladicí kontejnery není vhodné vzhledem k počtu vozidel a kontejnerů, které jsou v Unii v provozu. Tato omezená oblast působnosti by se navíc mohla v témže odvětví projevit diskriminačně.

Navrhovatel se rovněž domnívá, že k omezování fluorovaných skleníkových plynů by měla přispět odvětví železniční a námořní dopravy. Avšak vzhledem ke specifickým odvětví

námořní dopravy, zejména k mezinárodním aspektům, by mělo toto odvětví být předmětem specifických právních předpisů, jak navrhuje Komise.

Pokud jde o klimatizaci vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, vyjadřuje navrhovatel politování nad tím, že neexistuje zpráva o přezkumu směrnice 2006/40/ES o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel, jejíž zveřejnění se předpokládalo v červenci 2011, a vyzývá Komisi, aby zvažila přezkum této směrnice s cílem zahrnout do ní vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny.

Ačkoli je žádoucí rozšířit oblast působnosti nařízení, pokud jde o kontroly těsnosti, navrhovatel se domnívá, že omezení používání fluorovaných skleníkových plynů při servisu a údržbě od roku 2020 není pro odvětví dopravy vhodné, neboť by znamenalo příliš vysoké náklady pro podniky, které by musely před ukončením své činnosti nahradit nebo změnit své vybavení, aniž by to znamenalo významný přínos pro životní prostředí. Jako nedostatečně vhodná pro odvětví dopravy se jeví i další opatření, například ustanovení týkající se plnění předem a vedení záznamů.

Pokud jde o dodávky alternativních plynů, vykazovalo odvětví dopravy v roce 2012 problémy s některými plyny, což zpozdilo provádění směrnice o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel. Pokud jde o směsi fluorovaných plynů s nižším potenciálem globálního oteplování, které se předpokládají jako krátkodobé nebo střednědobé řešení, tyto směsi se v současné době vyvíjejí. Navrhovatel proto podporuje, aby byl v prvních letech provádění uplatněn pružnější harmonogram, a žádá o hodnocení nařízení po uplynutí tohoto období, aby byl harmonogram v případě potřeby upraven.

Kromě toho by měly být zohledněny bezpečnostní aspekty alternativních plynů a jejich energetická náročnost. Některé alternativní plyny jsou hořlavé a mohly by představovat zvýšené riziko v případě dopravní nehody. Pokud jde o energetickou náročnost, měla by být alespoň stejná jako u plynů používaných v současnosti, aby nedocházelo k vypouštění CO<sub>2</sub> v souvislosti se zvýšenou spotřebou vozidel.

## **POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY**

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

## Pozměňovací návrh 1

### Návrh nařízení Bod odůvodnění 3

#### *Znění navržené Komisí*

(3) Zpráva Komise o používání, účincích a přiměřenosti nařízení (ES) č. 842/2006 dospěla k závěru, že současná **opatření k omezování úniků mají** v případě, že budou plně uplatněna, **potenciál snížit emise** fluorovaných skleníkových plynů. Tato opatření by proto měla být zachována a objasněna na základě zkušeností získaných při jejich provádění. **Některá opatření by se měla rovněž rozšířit na jiná zařízení, v nichž se používají značná množství fluorovaných skleníkových plynů, například chladírenská vozidla a přívěsy. Povinnost zřídit a vést záznamy o zařízeních, která tyto plyny obsahují, by se měla vztahovat rovněž na elektrická spínací zařízení.**

#### *Pozměňovací návrh*

(3) Zpráva Komise o používání, účincích a přiměřenosti nařízení (ES) č. 842/2006 dospěla k závěru, že současná **ustanovení nařízení** v případě, že budou plně uplatněna, **v kombinaci se směrnici 2006/40/ES o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel<sup>1</sup> by mohla umožnit do roku 2050 stabilizaci emisí** fluorovaných skleníkových plynů **zemí EU-27 na jejich stávající úrovni.** Tato opatření by proto měla být zachována a objasněna na základě zkušeností získaných při jejich provádění. **Avšak mají-li být do roku 2050 emise sníženy řádově o 80 až 95 %, musí být podniknuta nová opatření s dobrým poměrem nákladů a přínosů. Pokud jde o omezování úniků a znovuzískání, předpokládala se možnost rozšířit oblast působnosti na chladicí systémy silničních vozidel, jako jsou nákladní vozidla a přívěsy, s cílem dále omezit emise skleníkových plynů.**

---

<sup>1</sup> Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 12

#### *Odůvodnění*

*Cílem pozměňovacího návrhu je upřesnění a vyjasnění, pokud jde o závěry zprávy o provádění nařízení (ES) č. 842/2006.*

## Pozměňovací návrh 2

### Návrh nařízení Bod odůvodnění 4

#### *Znění navržené Komisí*

(4) Zpráva Komise rovněž dospěla k závěru, že pro snížení emisí fluorovaných

#### *Pozměňovací návrh*

(4) Zpráva Komise rovněž dospěla k závěru, že pro snížení emisí fluorovaných

skleníkových plynů v Unii lze udělat více, zejména tím, že se tyto plyny přestanou používat tam, kde existují bezpečné a energeticky účinné alternativní technologie s nulovým nebo nižším dopadem na klima. Snížení emisí z roku 2010 **do roku 2030** až o dvě třetiny **je nákladově efektivní, protože v řadě odvětví existují osvědčené a vyzkoušené alternativy.**

skleníkových plynů v Unii lze udělat více, zejména tím, že se tyto plyny přestanou používat tam, kde existují bezpečné a energeticky účinné alternativní technologie s nulovým nebo nižším dopadem na klima. **Vzhledem k tomu, že v řadě odvětví existují osvědčené a vyzkoušené alternativy,** snížení emisí z roku 2010 až o dvě třetiny **může být účinně a za přiměřené náklady zavedeno do roku 2030.**

#### *Odůvodnění*

*Cílem pozměňovacího návrhu je vyjasnění.*

### **Pozměňovací návrh 3**

#### **Návrh nařízení**

#### **Bod odůvodnění 5 a (nový)**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**(5a) S cílem zajistit dohled nad cíli snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů je vhodné zajistit kompletní získávání údajů. Povinnost zřídit a vést záznamy o zařízeních, která tyto plyny obsahují, by se proto měla vztahovat rovněž na elektrická spínací zařízení i na další zařízení, na něž se toto nařízení vztahuje.**

#### *Odůvodnění*

*Je vhodnější uvést nezbytné zřízení záznamů v samostatném bodu odůvodnění.*

### **Pozměňovací návrh 4**

#### **Návrh nařízení**

#### **Bod odůvodnění 7**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

(7) Vzhledem k tomu, že existují vhodné alternativy, měl by se současný zákaz používání fluoridu sírového při tlakovém

(7) Vzhledem k tomu, že existují vhodné alternativy, měl by se současný zákaz používání fluoridu sírového při tlakovém

lití hořčíku a při recyklaci slitin pro tlakové lití hořčíku rozšířit i na zařízení, která používají méně než 850 kg ročně. Stejně tak by mělo být na odpovídající přechodné období zakázáno používání chladiv s **velmi vysokým** potenciálem globálního oteplování („GWP“) při servisu nebo údržbě chladírenských zařízení s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám CO<sub>2</sub> nebo více.

lití hořčíku a při recyklaci slitin pro tlakové lití hořčíku rozšířit i na zařízení, která používají méně než 850 kg ročně. Stejně tak by mělo být na odpovídající přechodné období zakázáno používání chladiv s potenciálem globálního oteplování („GWP“) **přesahujícím hodnotu 2500** při servisu nebo údržbě chladírenských zařízení **určených pro provozní teplotu – 50 °C a vyšší a** s velikostí náplně ekvivalentní 50 tunám CO<sub>2</sub> nebo více. **Zákaz se až do 1. ledna 2030 neuplatní na znovuzískané, regenerované nebo recyklované fluorované skleníkové plyny, jejichž GWP je 2500 a více a které se používají k provádění údržby nebo servisu stávajících chladírenských zařízení, jestliže byly z takového zařízení znovuzískány.**

## Pozměňovací návrh 5

### Návrh nařízení Bod odůvodnění 18

#### *Znění navržené Komisí*

(18) Komise by měla soustavně sledovat účinky omezovaného uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh, včetně účinku snižování dodávek pro přístroje, kde by použití částečně fluorovaných uhlovodíků vedlo k nižším emisím vznikajícím během životního cyklu, než kdyby byla použita alternativní technologie. Monitorování by mělo rovněž zajistit včasné odhalení zdravotních nebo bezpečnostních problémů v důsledku negativních dopadů na dostupnost léčivých přípravků. **Před rokem 2030** by měl být včas proveden komplexní přezkum s cílem přizpůsobit ustanovení tohoto nařízení poznatkům z jeho provádění a nového vývoje a případně přijmout další opatření ke snížení.

#### *Pozměňovací návrh*

(18) Komise by měla soustavně sledovat účinky omezovaného uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh, včetně účinku snižování dodávek pro přístroje, kde by použití částečně fluorovaných uhlovodíků vedlo k nižším emisím vznikajícím během životního cyklu, než kdyby byla použita alternativní technologie. Monitorování by mělo rovněž zajistit včasné odhalení zdravotních nebo bezpečnostních problémů v důsledku negativních dopadů na dostupnost léčivých přípravků. **Po prvních pěti letech uplatňování** by měl být včas proveden komplexní přezkum s cílem přizpůsobit ustanovení tohoto nařízení poznatkům z jeho provádění a nového vývoje a případně přijmout další opatření ke snížení **Následně bude přezkum probíhat**

*každých pět let.*

#### *Odůvodnění*

*Komplexní přezkum by měl být prováděn každých pět let, aby se zajistilo, že nařízení bude prováděno co nejúčinněji a že budou provedeny všechny náležitě změny.*

### **Pozměňovací návrh 6**

#### **Návrh nařízení Článek 1 a (nový)**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

#### **Článek 1a**

##### **Oblast působnosti**

- 1. Toto nařízení se vztahuje na použití fluorovaných skleníkových plynů v EU vyjma případů uvedených v odstavci 2.***
- 2. Toto nařízení se nevztahuje na použití fluorovaných skleníkových plynů pro zdravotnické účely, výrobu, přenos a rozvod elektrické energie, letecké aplikace a výrobu průmyslových plynů.***

### **Pozměňovací návrh 7**

#### **Návrh nařízení Čl. 1 – odst. 1 – bod 1**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

1) „fluorovanými skleníkovými plyny“ částečně fluorované uhlovodíky („HFC“), zcela fluorované uhlovodíky („PFC“), fluorid sírový („SF6“) a další skleníkové plyny s obsahem fluoru uvedené v příloze I, ***vyskytující se buď samostatně, nebo ve směsi;***

1) „fluorovanými skleníkovými plyny“ částečně fluorované uhlovodíky („HFC“), zcela fluorované uhlovodíky („PFC“), fluorid sírový („SF6“) a další skleníkové plyny s obsahem fluoru uvedené v příloze I nebo směsi ***obsahující kteroukoli z uvedených látek;***



## Pozměňovací návrh 8

### Návrh nařízení

#### Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

***1a) „částečně fluorovanými uhlovodíky“ (HFC) látky uvedené v oddíle 1 přílohy I nebo směsi obsahující kteroukoli z uvedených látek;***

## Pozměňovací návrh 9

### Návrh nařízení

#### Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

***1b) „zcela fluorovanými uhlovodíky (PFC)“ látky uvedené v oddíle 2 přílohy I nebo směsi obsahující kteroukoli z uvedených látek;***

## Pozměňovací návrh 10

### Návrh nařízení

#### Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 c (nový)

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

***1c) „fluoridem sírovým (SF6)“ látku uvedenou v oddíle 3 přílohy I nebo směsi obsahující tuto látku;***

## Pozměňovací návrh 11

### Návrh nařízení

#### Čl. 1 – bod 4

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

4) „provozovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která **vlastní** zařízení **a systémy**, na něž se toto nařízení vztahuje,

4) „provozovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která **skutečně zajišťuje technický provoz** zařízení **a systémů**, na

**a zajišťuje jejich technický provoz;**

něž se toto nařízení vztahuje;

#### *Odůvodnění*

*Existence dvou podmínek v původní definici by v odvětví dopravy narušovala právní jistotu při provádění nařízení.*

### **Pozměňovací návrh 12**

#### **Návrh nařízení**

##### **Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1**

#### *Znění navržené Komisí*

Je-li zjištěn únik těchto plynů, provozovatelé zajistí, aby bylo zařízení bez zbytečného prodlení opraveno.

#### *Pozměňovací návrh*

Je-li zjištěn únik těchto plynů, provozovatelé zajistí, aby bylo zařízení **před jeho dalším použitím** bez zbytečného prodlení opraveno.

#### *Odůvodnění*

*Mělo by být jasně stanoveno, že v případě úniku plynu musí být zařízení před dalším použitím opraveno.*

### **Pozměňovací návrh 13**

#### **Návrh nařízení**

##### **Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d**

#### *Znění navržené Komisí*

d) dodávky nebo přejímky fluorovaných skleníkových plynů pro úkoly uvedené v písmenech a), b) a c).

#### *Pozměňovací návrh*

d) dodávky nebo přejímky fluorovaných skleníkových plynů pro úkoly uvedené v písmenech a), b) a c). **To se netýká dodávky nebo přejímky utěsněných barelů.**

#### *Odůvodnění*

*Pokud se dodávají a přijímají utěsněné barely, nedochází k přímému kontaktu s plynem SF<sub>6</sub>, což znamená, že k těmto činnostem není nutná certifikace.*

## **Pozměňovací návrh 14**

### **Návrh nařízení**

#### **Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1**

*Znění navržené Komisí*

6. Provozovatelé zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování ekvivalentním 5 tunám CO<sub>2</sub> v jiné než pěnové formě, zajistí kontrolu těsnosti zařízení. Kontroly těsnosti podle tohoto článku se však nevztahují na zařízení s hermeticky uzavřenými systémy, která jsou takto označena a která obsahují fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování ekvivalentním hodnotě nižší než 10 tun CO<sub>2</sub>.

*Pozměňovací návrh*

*(Netýká se českého znění.)*

## **Pozměňovací návrh 15**

### **Návrh nařízení**

#### **Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí**

*Znění navržené Komisí*

7. Kontroly podle odstavce 1 se provádějí v následujících intervalech:

*Pozměňovací návrh*

*(Netýká se českého znění.)*

## **Pozměňovací návrh 16**

### **Návrh nařízení**

#### **Čl. 3 – odst. 3**

*Znění navržené Komisí*

8. Pokud vzhledem k systémům požární ochrany uvedeným v odst. 1 písm. d) existuje stávající systém inspekcí, který splňuje normy ISO 14520 nebo EN 15004, a inspekce systému požární ochrany se provádějí tak často, jak vyžaduje ustanovení odstavce 2, lze tyto inspekce považovat za splnění povinností odstavce 1.

*Pozměňovací návrh*

*(Netýká se českého znění.)*

## **Pozměňovací návrh 17**

### **Návrh nařízení Čl. 3 – odst. 4**

*Znění navržené Komisí*

9. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 20, kterými vymezí požadavky na kontroly těsnosti, jež mají být prováděny podle odstavce 1 tohoto článku u každého typu zařízení v daném odstavci uvedeného, určí ty části zařízení, u kterých je únik nejpravděpodobnější, a změní seznam zařízení v odstavci 1 tohoto článku tak, aby zahrnoval další typy zařízení vzhledem k tržním trendům a technickému pokroku.

*Pozměňovací návrh*

*(Netýká se českého znění.)*

## **Pozměňovací návrh 18**

### **Návrh nařízení Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2**

*Znění navržené Komisí*

Tento odstavec platí pro provozovatele elektrických spínacích zařízení, která obsahují SF6, a zařízení uvedených v čl. 3 odst. 2.

*Pozměňovací návrh*

Tento odstavec platí pro provozovatele elektrických spínacích zařízení, která obsahují SF6, a zařízení uvedených v čl. 3 odst. 2 **písm. b) a c)**.

*Odůvodnění*

*Administrativní zátěž související s vedením záznamů není odůvodněná v případě výročních kontrol. Je vhodnější zavést systém podávání zpráv osobami, které provádějí kontroly těsnosti.*

## **Pozměňovací návrh 19**

### **Návrh nařízení Čl. 5 – odst. 1 a (nový)**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**1a) Osoby, které provádějí kontroly**

*těsnosti zařízení uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a), vypracují vždy kontrolní výkaz obsahující tyto informace:*

*a) druh kontrolovaného zařízení, velikost jeho náplně, typ plněného fluorovaného skleníkového plynu a datum uvedení zařízení do provozu;*

*b) druh a datum kontroly provedené na zřízení;*

*c) veškerá zjištěná poškození;*

*d) množství přidaných fluorovaných skleníkových plynů a typ použitého plynu;*

*e) množství znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů;*

*f) zda bylo zařízení vyřazeno z provozu;*

*g) název provozovatele a v případě zařízení uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. e) identifikační číslo vozidla nebo nádoby.*

*Osoby, které provádějí kontroly těsnosti, aktualizují záznam obsahující informace uvedené ve výčtu v odstavci 1 a poskytnou provozovateli jednu kopii kontrolního výkazu.*

*Provozovatelé zařízení, která obsahují skleníkové plyny uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a), uchovávají všechny kontrolní výkazy po celou dobu životnosti zařízení.*

#### *Odůvodnění*

*Je žádoucí přijmout účinný systém podávání zpráv u výročních kontrol. Účinnost by měla být zvýšena tím, že záznamy budou vést osoby, které provádějí kontroly.*

#### **Pozměňovací návrh 20**

##### **Návrh nařízení**

##### **Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nové)**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

*ca) osoby, které plní zařízení uvedené v čl. 12 odst. 1 částečně fluorovanými uhlovodíky;*

## Pozměňovací návrh 21

### Návrh nařízení

#### Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**2a. Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužije v případě těchto oblastí použití:**

- **aplikace ve zdravotnictví (zejména u lékařských a farmaceutických aplikací);**
- **aplikace v letectví (zejména v protipožárních systémech a u hasicích přístrojů v letadlech);**
- **aplikace pro výrobu, přenos a rozvod elektřiny;**
- **kryogenní aplikace;**
- **výroba průmyslových plynů.**

## Pozměňovací návrh 22

### Návrh nařízení

#### Čl. 9 – odst. 3

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

3. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 20, kterými změní seznam uvedený v příloze III tak, aby **obsahoval další výrobky a zařízení, která obsahují nebo využívají k provozu fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování 150 nebo vyšším, pokud bylo zjištěno, že existují alternativy k použití fluorovaných skleníkových plynů nebo k použití určitých typů fluorovaných skleníkových plynů a že by jejich použití vedlo k nižším celkovým emisím skleníkových plynů, a kterými vyloučí** (případně na určité období) některé kategorie výrobků nebo zařízení, u

3. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 20, kterými změní seznam uvedený v příloze III tak, aby **byly vyloučeny** (případně na určité období) některé kategorie výrobků nebo zařízení, u nichž alternativní látky nepřesahující mezní specifikovanou hodnotu potenciálu globálního oteplování nejsou z technických, ekonomických nebo bezpečnostních důvodů **dočasně** k dispozici.

nichž alternativní látky nepřesahující  
mezni specifikovanou hodnotu potenciálu  
globálního oteplování nejsou z  
technických, ekonomických nebo  
bezpečnostních důvodů k dispozici.

#### *Odůvodnění*

*Příloha III má přímý dopad na oblast působnosti nařízení. Z tohoto důvodu je nutné zajistit, aby přidávání nových položek probíhalo na základě postupu spolurozhodování, neboť to Evropskému parlamentu umožní v plné míře převzít svou legislativní odpovědnost. Vyřazení některých položek z přílohy III by mělo být pouze přechodné a vycházet z důvodů ekonomické, technické nebo bezpečnostní povahy.*

### **Pozměňovací návrh 23**

#### **Návrh nařízení**

##### **Čl. 9 – odst. 3 a (nový)**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

***3a. Komise před přijetím aktů v přenesené pravomoci podle předchozího odstavce, které mají vyloučit některé kategorie zařízení, poskytne přístup k informacím a příležitosti pro zapojení veřejnosti v souladu s články 6 a 9 nařízení (ES) č. 1367/2006.***

#### *Odůvodnění*

*Před přijetím výjimky by Komise měla být povinna poskytnout přístup k informacím a příležitosti pro účast veřejnosti v souladu s právními předpisy EU.*

### **Pozměňovací návrh 24**

#### **Návrh nařízení**

##### **Čl. 9 – odst. 3 b (nový)**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

***3b. Do 31. března 2016 zveřejní členské státy zprávu o normách a vnitrostátních právních předpisech a stavebních***

*předpisech omezujících používání hořlavých chladiv, zejména v chladicích a klimatizačních výrobcích a zařízeních. Zpráva přezkoumá tato omezení s ohledem na technologický vývoj od jejich přijetí a osvědčené postupy daného odvětví týkající se bezpečného zacházení s hořlavými chladivy a v případě potřeby stanoví opatření k jejich aktualizaci a uvede aplikace, u nichž musí být omezení z objektivních bezpečnostních důvodů zachována.*

*Do 31. března 2017 zveřejní Komise souhrnnou zprávu o omezeních zjištěných v členských státech a krocích potřebných k jejich řešení a zahrne do ní přezkum omezení zakotvených v evropských a mezinárodních normách a další opatření k jejich sladění s technologickým vývojem a osvědčenými postupy daného odvětví týkajícími se bezpečného zacházení s hořlavými chladivy.*

#### *Odůvodnění*

*Omezující normy, vnitrostátní právní předpisy a stavební předpisy jsou často důvodem, který zpomaluje rozšiřování technologií s nízkým GWP a jejich podíl na trhu v některých členských státech. Bezpečnostní předpisy by měly být podrobeny přezkumu a aktualizovány v souladu s technologickým vývojem a osvědčenými postupy v tomto odvětví.*

#### **Pozměňovací návrh 25**

##### **Návrh nařízení**

##### **Čl. 10. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

***Fluorované plyny používané jako surovina v chemickém procesu musí být při zneškodnění, vývozu nebo opětovném zabalení povinně označeny.***



## Pozměňovací návrh 26

### Návrh nařízení

#### Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. g a (nové)

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**ga) pěnové polyolové premixy  
a rozpouštědla.**

## Pozměňovací návrh 27

### Návrh nařízení

#### Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

3. Použití fluorovaných skleníkových plynů nebo směsí, které obsahují fluorované skleníkové plyny, s potenciálem globálního oteplování 2 500 nebo vyšším při servisu nebo údržbě chladicích zařízení s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám CO<sub>2</sub> nebo více je zakázáno od 1. ledna 2020.

3. Použití fluorovaných skleníkových plynů nebo směsí, které obsahují fluorované skleníkové plyny, s potenciálem globálního oteplování 2 500 nebo vyšším při servisu nebo údržbě chladicích zařízení **určených pro provozní teplotu –50 °C a vyšší** s velikostí náplně ekvivalentní 50 tunám CO<sub>2</sub> nebo více je zakázáno od 1. ledna 2020.

***Do 1. ledna 2030 se toto ustanovení nevztahuje na znovuzískané nebo regenerované fluorované skleníkové plyny, jejichž potenciál globálního oteplování je 2500 a více a které se používají k provádění údržby nebo servisu stávajících chladírenských zařízení, jestliže byly z takového zařízení znovuzískány. Takové znovuzískané či regenerované plyny by měly být řádně označeny v souladu s čl. 10 odst. 5.***

***Do 1. ledna 2030 se toto ustanovení nevztahuje na recyklované fluorované skleníkové plyny, jejichž potenciál globálního oteplování je 2500 a více a které se používají k provádění údržby a servisu stávajícího chladicího zařízení, jestliže byly z takového zařízení znovuzískány. Tyto recyklované plyny může použít pouze podnik, který je***

*znovuzískal v rámci údržby nebo servisu, nebo podnik, pro něž byly v rámci údržby nebo servisu znovuzískány.*

#### *Odůvodnění*

*Zákaz servisu nebo údržby u zařízení s velikostí náplně ekvivalentní 5 tunám by přinášelo riziko příliš vysokých nákladů v odvětví dopravy, zejména pro malé a střední podniky, které by podle druhu alternativního plynu musely nahradit nebo změnit stávající zařízení. Změna plynného chladiva může mít dopad také na energetickou náročnost. Tento údaj byl změněn na 50 tun kvůli souladu s kategoriemi vymezenými v čl. 3 odst. 2.*

### **Pozměňovací návrh 28**

#### **Návrh nařízení**

#### **Čl. 11 – odst. 3 a (nový)**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**3a. Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužije v případě těchto oblastí použití:**

- aplikace ve zdravotnictví (zejména u lékařských a farmaceutických aplikací);**
- aplikace v letectví (zejména v protipožárních systémech a u hasicích přístrojů v letadlech);**
- aplikace pro výrobu, přenos a rozvod elektřiny;**
- kryogenní aplikace;**
- výroba průmyslových plynů.**

### **Pozměňovací návrh 29**

#### **Návrh nařízení**

#### **Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

Od [dd/mm/rrrr] [vložit datum **3 roky** po vstupu tohoto nařízení v platnost] nesmějí být **chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla** plněny částečně fluorovanými uhlovodíky **před uvedením na trh ani před předáním koncovému**

**Aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže na trhu EU**, od [dd/mm/rr] [vložit datum **1 rok** po vstupu tohoto nařízení v platnost] nesmějí být **výrobky a zařízení uváděná na trh Unie** plněny částečně fluorovanými uhlovodíky, **s výjimkou**

*uživatelé k první instalaci.*

*případů, kdy byly částečně fluorované uhlovodíky uvedeny na trh Unie před [dd/mm/rr] [vložit datum zavedení systému kvót] nebo kdy jsou součástí kvót přidělovaných v souladu s článkem 14.*

#### *Odůvodnění*

*Je třeba zvážit množství chladiva obsaženého v dovážených zařízeních, aby nevznikla zbytečná administrativní zátěž a současně aby bylo výrobcům v EU a mimo ni zajištěno stejné zacházení. Výrobci produktů/zařízení budou muset prokázat, že používají pouze částečně fluorované uhlovodíky, na něž se vztahují kvóty EU (nebo které byly na trh EU uvedeny ještě před zavedením kvót), k čemuž použijí prohlášení o shodě. Nezbytné dokumenty budou mít připraveny pro případnou inspekci (např. „faktury“ od dodavatele plynu částečně fluorovaných uhlovodíků). Podrobnosti bude třeba stanovit v prováděcím aktu.*

### **Pozměňovací návrh 30**

#### **Návrh nařízení**

##### **Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2**

*Znění navržené Komisí*

Zařízení naplní v místě určeného použití osoby certifikované podle článku 8.

*Pozměňovací návrh*

Zařízení naplní v místě určeného použití osoby certifikované podle článku 8 **s výjimkou zařízení uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. e).**

#### *Odůvodnění*

*Ustanovení článku navržená Komisí nemají význam pro chladírenské vozy a kontejnery.*

### **Pozměňovací návrh 31**

#### **Návrh nařízení**

##### **Čl. 12. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**2a) Zařízení uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. e) jsou plněna osobami, které jsou v členském státě, v němž je vozidlo registrováno a zpřístupněno provozovateli, držiteli osvědčení v souladu s článkem 8.**

## *Odůvodnění*

*V odvětví dopravy je nezbytné zohlednit specifickou plnění předem.*

### **Pozměňovací návrh 32**

#### **Návrh nařízení**

##### **Čl. 13 – odst. 1**

###### *Znění navržené Komisí*

1. Komise zajistí, aby množství částečně fluorovaných uhlovodíků, které mají výrobci a dovozci právo každoročně uvést na trh v Unii, nepřekročilo maximální množství vypočítané pro příslušný rok podle přílohy V. Každý výrobce a dovozce zajistí, aby množství částečně fluorovaných uhlovodíků vypočítané podle přílohy V, které uvede na trh, nepřekročilo kvótu, jež mu byla přidělena podle čl. 14 odst. 5 nebo převedena podle článku 16.

###### *Pozměňovací návrh*

1. ***Jsou-li na trhu k dispozici bezpečné, technicky a ekonomicky schůdné alternativy***, Komise zajistí, aby množství částečně fluorovaných uhlovodíků, které mají výrobci a dovozci právo každoročně uvést na trh v Unii, nepřekročilo maximální množství vypočítané pro příslušný rok podle přílohy V. Každý výrobce a dovozce zajistí, aby množství částečně fluorovaných uhlovodíků vypočítané podle přílohy V, které uvede na trh, nepřekročilo kvótu, jež mu byla přidělena podle čl. 14 odst. 5 nebo převedena podle článku 16.

## *Odůvodnění*

*Před každou změnou maximálních množství fluorovaných uhlovodíků, která mohou být uváděna na trh, by se Komise měla ujistit, že jsou na trhu k dispozici technicky proveditelné, bezpečné a ekonomicky životaschopné alternativy.*

### **Pozměňovací návrh 33**

#### **Návrh nařízení**

##### **Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1**

###### *Znění navržené Komisí*

Tento článek se nevztahuje na částečně fluorované uhlovodíky ***dovážené*** do Unie ***za účelem jejich likvidace***.

###### *Pozměňovací návrh*

Tento článek se nevztahuje na:

***a) částečně fluorované uhlovodíky, které jsou do Unie dováženy ke zneškodnění;***

*b) částečně fluorované uhlovodíky, které jsou určeny k přímému vývozu mimo Unii;*

*c) částečně fluorované uhlovodíky, které jsou určeny pro použití jako vstupní suroviny;*

*d) částečně fluorované uhlovodíky, které jsou opětovně zabaleny a následně vyváženy mimo Unii;*

*e) částečně fluorované uhlovodíky, které jsou v Unii vyráběny pro použití v lékařských aplikacích nebo jsou do Unie za tímto účelem dováženy.*

#### *Odůvodnění*

*Jasně daná výjimka pro lékařské aplikace zajišťuje, že zařízení bude možné použít v kritických oblastech. Použití částečně fluorovaných uhlovodíků dovážených ke zneškodnění by nemělo být zahrnuto a částečně fluorované uhlovodíky určené pro použití jako vstupní suroviny mají stejné dopady jako zneškodnění, jelikož v obou procesech dochází k přeměně látky. Částečně fluorované uhlovodíky, které jsou určeny k následnému vývozu, se nikdy na trh v EU nedostanou, a proto by neměly být zahrnuty.*

#### **Pozměňovací návrh 34**

##### **Návrh nařízení**

##### **Čl. 13 – odst. 4 – písm. a**

###### *Znění navržené Komisí*

a) **změní** maximální množství stanovená v příloze V vzhledem k vývoji trhu s částečně fluorovanými uhlovodíky a souvisejícími emisemi a

###### *Pozměňovací návrh*

a) **sníží** maximální množství stanovená v příloze V vzhledem k vývoji trhu s částečně fluorovanými uhlovodíky a souvisejícími emisemi, **jakmile jsou na trhu k dispozici bezpečné a technicky a ekonomicky schůdné alternativy**, a

## **Pozměňovací návrh 35**

### **Návrh nařízení**

#### **Čl. 13 – odst. 4 a (nový)**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**4a. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci podle výše uvedeného odstavce poskytne Komise přístup k informacím a příležitost pro účast veřejnosti v souladu s články 6 a 9 nařízení (ES) č. 1367/2006.**

#### *Odůvodnění*

*Vzhledem k naléhavosti situace v oblasti klimatu by se maximální množství měla měnit pouze směrem dolů, aby se ještě více urychlil přechod na alternativy. Než bude učiněno rozhodnutí o změně množství nebo udělení výjimky, měla by být Komise povinna poskytnout přístup k informacím a příležitost pro účast veřejnosti v souladu se závazky EU.*

## **Pozměňovací návrh 36**

### **Návrh nařízení**

#### **Čl. 13 – odst. 4 b (nový)**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**4b. Do 31. prosince 2014 Komise zveřejní posouzení bezpečných, technicky a ekonomicky schůdných alternativ na trhu, které mají nahradit stávající částečně fluorované uhlovodíky.**

#### *Odůvodnění*

*Před stanovením množství částečně fluorovaných uhlovodíků, která budou k dispozici od 2015, by měla Komise posoudit dostupnost bezpečných, technicky a ekonomicky schůdných alternativ pro zajištění kontinuity provozu systémů, které se v současné době používají.*

## Pozměňovací návrh 37

### Návrh nařízení

#### Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**6a. Tento článek se nevztahuje na částečně fluorované uhlovodíky, které jsou na trh EU uváděny pro následující oblasti:**

- aplikace ve zdravotnictví (zejména u lékařských a farmaceutických aplikací);
- aplikace v letectví (zejména v protipožárních systémech a u hasicích přístrojů v letadlech);
- aplikace pro výrobu, přenos a rozvod elektřiny;
- kryogenní aplikace;
- výroba průmyslových plynů.

## Pozměňovací návrh 38

### Návrh nařízení

#### Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

Komise zveřejní nejpozději **do 31. prosince 2020** zprávu o dostupnosti částečně fluorovaných uhlovodíků na trhu Unie, **zejména pro lékařské aplikace.**

Komise zveřejní nejpozději **šest let po vstupu tohoto nařízení v platnost** zprávu o jeho provádění a o dostupnosti částečně fluorovaných uhlovodíků na trhu Unie **pro různá dotčená odvětví. Tato zpráva se bude týkat prvních pěti let provádění a zahrne výpočet množství částečně fluorovaných uhlovodíků, jak je stanoveno v příloze V na období 2021–2030.**

### *Odůvodnění*

*Každých pět let je třeba provést komplexní přezkum, který zajistí, že nařízení bude prováděno co nejefektivnějším způsobem a že proběhnou všechny příslušné změny.*

## Pozměňovací návrh 39

### Návrh nařízení

#### Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3

##### *Znění navržené Komisí*

Nejpozději do **31. prosince 2024** zveřejní komplexní zprávu o účincích tohoto nařízení včetně prognózy další poptávky po částečně fluorovaných uhlovodících po roce 2030.

##### *Pozměňovací návrh*

Nejpozději do **31. prosince 2022** zveřejní komplexní zprávu o účincích tohoto nařízení včetně prognózy další poptávky po částečně fluorovaných uhlovodících **v letech 2024, 2027, 2030 a** po roce 2030.

## Pozměňovací návrh 40

### Návrh nařízení

#### Čl. 20 – odst. 2

##### *Znění navržené Komisí*

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 5, čl. 14 odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu **neurčitou** od [dd/mm/rrrr] [vlozte datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

##### *Pozměňovací návrh*

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu **pěti let** od [dd/mm/rrrr] [vlozte datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. **Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námítku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.**

##### *Odůvodnění*

*Akty v přenesené pravomoci jsou uvedeny v čl. 13 odst. 4, nikoli v odstavci 5. Přenesení pravomoci by v ideálním případě mělo platit pouze po omezenou dobu a o příslušných opatřeních by měla být k dispozici zpráva.*



## Pozměňovací návrh 41

### Návrh nařízení Čl. 20 – odst. 3

#### *Znění navržené Komisí*

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 5, čl. 14 odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 a 2 může být kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

#### *Pozměňovací návrh*

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 a 2 může být kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

#### *Odůvodnění*

*Akty v přenesené pravomoci jsou uvedeny v čl. 13 odst. 4, nikoli v odstavci 5.*

## Pozměňovací návrh 42

### Návrh nařízení Čl. 20 – odst. 5

#### *Znění navržené Komisí*

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 5, čl. 14 odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

#### *Pozměňovací návrh*

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 7, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 7, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 6, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

## *Odůvodnění*

*Akty v přenesené pravomoci jsou uvedeny v čl. 13 odst. 4, nikoli v odstavci 5.*

### **Pozměňovací návrh 43**

#### **Návrh nařízení**

#### **Příloha III – tabulka – řádek 10**

#### *Znění navržené Komisí*

10. Chladicí a mrazicí zařízení pro domácnost, 1. leden **2015**  
která obsahují HFC s GWP 150 nebo vyšším

#### *Pozměňovací návrh Parlamentu*

10. Chladicí a mrazicí zařízení pro domácnost, 1. leden **2017**  
která obsahují HFC s GWP 150 nebo vyšším

### **Pozměňovací návrh 44**

#### **Návrh nařízení**

#### **Příloha V**

#### *Znění navržené Komisí*

2015	100 %
2016-17	<b>93 %</b>
2018-20	<b>63 %</b>
2021-23	<b>45 %</b>
2024-26	31 %
2027-29	<b>24 %</b>
2030	21 %

#### *Pozměňovací návrh*

2015	100 %
2016-17	<b>90 %</b>
2018-20	<b>68 %</b>
2021-23	<b>50 %</b>
2024-26	31 %
2027-29	<b>27 %</b>
2030	21 %

## **Pozměňovací návrh 45**

### **Návrh nařízení**

#### **Příloha VII – bod 1 – písm. a**

##### *Znění navržené Komisí*

a) **celkové výroby** každé látky v Unii s uvedením hlavních kategorií aplikací, ve kterých se látka používá;

##### *Pozměňovací návrh*

a) **celkovém množství** každé látky, již **vyrobil** v Unii, s uvedením hlavních kategorií aplikací, ve kterých se látka používá;

##### *Odůvodnění*

*Pozměňovací návrh předložený z důvodu srozumitelnosti.*

## **Pozměňovací návrh 46**

### **Návrh nařízení**

#### **Příloha VIII – řádek 9**

##### *Znění navržené Komisí*

Čl. 3 odst. 4

Čl. 3 odst. 4

##### *Pozměňovací návrh*

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 2

##### *Odůvodnění*

*Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.*

## **Pozměňovací návrh 47**

### **Návrh nařízení**

#### **Příloha VIII – řádek 10**

##### *Znění navržené Komisí*

Čl. 3 odst. 5

Čl. 3 odst. 5

##### *Pozměňovací návrh*

Čl. 3 odst. 5

Čl. 3 odst. 3

*Odůvodnění*

*Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.*

**Pozměňovací návrh 48**

**Návrh nařízení  
Příloha VIII – řádek 12**

*Znění navržené Komisí*

Čl. 3 odst. 7

Čl. 3 odst. **6**

*Pozměňovací návrh*

Čl. 3 odst. 7

Čl. 3 odst. **4**

*Odůvodnění*

*Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.*

**Pozměňovací návrh 49**

**Návrh nařízení  
Příloha VIII – řádek 13**

*Znění navržené Komisí*

Čl. 4 odst. 1

Čl. **6** odst. 1

*Pozměňovací návrh*

Čl. 4 odst. 1

Čl. **7** odst. 1

*Odůvodnění*

*Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.*

**Pozměňovací návrh 50**

**Návrh nařízení  
Příloha VIII – řádek 14**

*Znění navržené Komisí*

Čl. 4 odst. 2

Čl. **6** odst. 3

*Pozměňovací návrh*

Čl. 4 odst. 2

Čl. 7 odst. 3

*Odůvodnění*

*Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.*

## **Pozměňovací návrh 51**

**Návrh nařízení**

**Příloha VIII – řádek 15**

*Znění navržené Komisí*

Čl. 4 odst. 3

Čl. 6 odst. 4

*Pozměňovací návrh*

Čl. 4 odst. 3

Čl. 7 odst. 4

*Odůvodnění*

*Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.*

## **Pozměňovací návrh 52**

**Návrh nařízení**

**Příloha VIII – řádek 16**

*Znění navržené Komisí*

Čl. 4 odst. 4

Č. 6 odst. 5

*Pozměňovací návrh*

Čl. 4 odst. 4

Č. 7 odst. 3

*Odůvodnění*

*Cílem pozměňovacího návrhu je oprava věcné chyby.*

## POSTUP

<b>Název</b>	Fluorované skleníkové plyny
<b>Referenční údaje</b>	COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD)
<b>Věcně příslušný výbor</b> Datum oznámení na zasedání	ENVI 19.11.2012
<b>Výbor, který vypracoval stanovisko</b> Datum oznámení na zasedání	TRAN 13.12.2012
<b>Navrhovatel(ka)</b> Datum jmenování	Gilles Pargneaux 13.12.2012
<b>Projednáni ve výboru</b>	22.4.2013                      29.5.2013
<b>Datum přijetí</b>	30.5.2013
<b>Výsledek konečného hlasování</b>	+:                      29 –:                      12 0:                      1
<b>Členové přítomní při konečném hlasování</b>	Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Țicău, Giommara Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zile
<b>Náhradník(ci) přítomný(i) při konečném hlasování</b>	Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Gilles Pargneaux, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke
<b>Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(i) při konečném hlasování</b>	Josef Weidenholzer