



EIROPAS PARLAMENTS

2009 - 2014

Transporta un tūrisma komiteja

2012/0305(COD)

31.5.2013

ATZINUMS

Sniegusi Transporta un tūrisma komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētām
siltumnīcefekta gāzēm
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

Atzinumu sagatavoja: *Gilles Pargneaux*

PA_Legam

ĪSS PAMATOJUMS

1. Ievads

Ar priekšlikumu par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm Komisija ir ierosinājusi aizstāt Regulu (EK) Nr. 842/2006, lai nodrošinātu, ka laikposmā līdz 2050. gadam siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms tiek samazināts par 80 – 95 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, un līdz ar to ierobežotu klimata pārmaiņas. Šādi ierobežot klimata pārmaiņas ir iecerēts atbilstoši mērķiem, ko Eiropas Parlaments un Eiropadome ir ieteikuši sasniegt, ņemot vērā Kopenhāgenā un Kankunā panāktās starptautiskās vienošanās.

Papildinot iepriekšējo regulu, kurā noteikti pasākumi fluorēto siltumnīcefekta gāzu lokalizācijai un apstrādei to ekspluatācijas beigās, kā arī aizliegumi attiecībā uz to laišanu tirgū, šajā regulā ir ierosināts ar kvotu piešķiršanas palīdzību pakāpeniski laist tirgū aizvien mazāk fluorēto siltumnīcefekta gāzu ar globālās sasilšanas potenciālu (GSP) un ir noteikts vēl vairāk aizliegumu attiecībā uz fluorētās siltumnīcefekta gāzes saturošu iekārtu laišanu tirgū.

2. Ar transporta nozari saistītie priekšlikuma elementi

No vienas puses, saskaņā ar Komisijas priekšlikumu ir plašāk piemērojama iepriekšējā regula, veicot vairāk lokalizācijas pasākumu (proti, emisiju novēršana, noplūžu pārbaudes, noplūdes konstatēšanas sistēmas, uzskaitē) un pasākumu, kas attiecībā uz dzesēšanas iekārtas iepriekšēju uzpildi ir piemērojami ar šādu iekārtu aprīkotiem kravas automobiļiem un piekabēm.

No otras puses, priekšlikumā ir paredzēts mazāk laist tirgū fluorogļūdeņražus HFC134, HFC125 un HFC143a, kas transporta nozarē plaši tiek lietoti kā aukstumaģenti gan tīrā veidā, gan maisījumos (piemēram, R-404A), kā arī aizliegts izmantot šīs vielas iekārtu apkalpošanas un tehniskās apkopes vajadzībām.

3. Atzinuma sagatavotāja apsvērumi

Eiropas Parlaments 2011. gada 14. septembra rezolūcijā aicināja Komisiju izstrādāt priekšlikumus jo īpaši par to, kā strauji samazināt fluorogļūdeņražu ražošanu un to patēriņu dažādos produktos un iekārtās.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijas priekšlikums atbilst šim aicinājumam. Tomēr, viņaprāt, piemērošanas jomu būtu iespējams paplašināt, paturot prātā, ka īpaša uzmanība ir pievēršama praktiskas īstenošanas iespējām.

Priekšlikumā noteikts, ka noplūžu pārbaudes attiecas tikai uz dažiem transportlīdzekļiem un ir veicamas vienīgi ar dzesēšanas iekārtu aprīkotiem kravas automobiļiem, kuru masa ir lielāka par 3,5 tonnām, un ar šādu iekārtu aprīkotām piekabēm. Atzinuma sagatavotājs uzskata — ņemot vērā to, cik daudz Savienībā tiek izmantots ar dzesēšanas iekārtu aprīkotu kravas automobiļu, kuru masa ir mazāka par 3,5 tonnām, kā arī kravas furgonu un saldētājkonteineru, regulu būtu lietderīgi piemērot arī šādiem transportlīdzekļiem un konteineriem. Turklāt ierobežota piemērošana varētu būt diskriminējoša vienas nozares operatoriem.

Atzinuma sagatavotājs arī uzskata, ka savs ieguldījums, samazinot fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas, būtu jāsniedz dzelzceļa un jūras transporta nozarēm. Tomēr, ņemot vērā jūras transporta nozares specifiku un jo īpaši tās starptautiskos aspektus, tam būtu vajadzīgs īpašs regulējums, kā to ierosinājusi Komisija.

Attiecībā uz gaisa kondicionēšanu transportlīdzekļos, kuru masa ir lielāka par 3,5 tonnām, atzinuma sagatavotājs ar nožēlu konstatē, ka joprojām nav sagatavots ziņojums par to, kā tiek pārskatīta Direktīva 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, lai gan šo ziņojumu bija plānots publicēt jau 2011. gada jūlijā, un aicina Komisiju apsvērt iespēju pārskatīt minēto direktīvu, lai to piemērotu transportlīdzekļiem, kuru masa ir lielāka par 3,5 tonnām.

Lai gan saistībā ar noplūžu pārbaudēm regulu būtu vēlams piemērot plašāk, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka nebūtu saprātīgi, sākot no 2020. gada, piemērot ierobežojumus fluorēto siltumnīcefekta gāzu izmantošanai iekārtu apkalpošanas un tehniskās apkopes vajadzībām. Šie ierobežojumi radītu pārmērīgas izmaksas uzņēmumiem, kam nāksies nomainīt vai modificēt savas iekārtas pirms to ekspluatācijas termiņa beigām, kaut gan vērā ņemamus ieguvumus vides ziņā šāds aizliegums nenodrošinās. Transporta nozarei maz piemēroti šķiet arī citi pasākumi, piemēram, tie, kas saistīti ar iekārtu iepriekšēju uzpildi vai ar uzskaiti.

Attiecībā uz nodrošinājumu ar alternatīvām gāzēm transporta nozarē 2012. gadā notiekošais liecināja, ka ar dažām gāzēm ir problēmas, tādēļ aizkavējusies Direktīvas 2006/40/EK īstenošana. Paredzēts, ka īstermiņā vai vidējā termiņā risinājumu nodrošinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu maisījumi ar mazāku GSP, un pie tā pašlaik tiek strādāts. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka pirmajos gados būtu vajadzīgs elastīgāks īstenošanas grafiks, un prasa pēc šī sākotnējā perioda regulu izvērtēt, lai grafiku vajadzības gadījumā pielāgotu.

Visbeidzot, vienādā mērā būtu jāizvērtē gan alternatīvo gāzu drošums, gan to energoefektivitātes rādītāji. Dažas alternatīvās gāzes ir viegli uzliesmojošas un varētu radīt papildu risku tad, ja notiktu ceļu satiksmes negadījums. Energoefektivitātes rādītāju ziņā alternatīvajām un pašlaik lietotajām gāzēm vajadzētu būt vismaz līdzvērtīgām, lai nepieļautu, ka palielinās CO₂ emisiju apjoms, jo tiek izmantots vairāk transportlīdzekļu.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums 3. apsvērumš

Komisijas ierosinātais teksts

(3) Komisijas ziņojumā par Regulas (EK) Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un atbilstību ir secināts, ka **pašreizējiem lokalizācijas pasākumiem**, ja tos piemēro pilnībā, **ir vajadzīgs potenciāls, lai samazinātu** fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tāpēc šie pasākumi būtu jā saglabā un jāprecizē, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta to īstenošanā. **Daži pasākumi būtu jāattiecinā** arī uz **citām ierīcēm, kurās izmanto ievērojamu daudzumu fluorēto siltumnīcefekta gāzu**, piemēram, kravas automobiļiem un piekabēm, kas **aprīkotas** ar dzesēšanas iekārtām. **Pienākamam noteikt un uzturēt datus par iekārtām, kuras satur šādas gāzes, būtu jāattiecas arī uz elektrības sadales iekārtām.**

Grozījums

(3) Komisijas ziņojumā par Regulas (EK) Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un atbilstību ir secināts, ka **spēkā esošajiem regulas noteikumiem**, ja tos piemēro pilnībā **un kopā ar Direktīvu 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām¹**, vajadzētu nodrošināt to, ka **laikposmā līdz 2050. gadam 27 ES dalībvalstu** fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms saglabājas pašreizējā līmenī. Tāpēc šie pasākumi būtu jā saglabā un jāprecizē, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta to īstenošanā. **Tomēr jāveic vēl arī citas izmaksu un ieguvumu ziņā rentablas darbības, lai panāktu, ka laikposmā līdz 2050. gadam emisiju apjoms tiek samazināts par 80–95 %. Pasākumu klāstā, kas ierosināti, lai vēl vairāk samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, ir plašāka lokalizācijas un rekuperācijas prasību piemērošana, tās attiecinot arī uz autotransporta līdzekļiem** (piemēram, kravas automobiļiem un piekabēm), kas **aprīkoti** ar dzesēšanas sistēmām.

¹OV L 161, 14.6.2006., 12. lpp.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai precīzi un skaidri norādītu secinājumus, kas iekļauti ziņojumā par Regulas (EK) Nr. 842/2006 piemērošanu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums 4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(4) Komisijas ziņojumā arī secināts, ka iespējams izdarīt vairāk, lai samazinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas Savienībā, jo īpaši izvairoties no minēto gāzu izmantošanas, ja ir pieejamas drošas un energoefektīvas alternatīvas tehnoloģijas, kam nav ietekmes uz klimatu vai kuru ietekme ir mazāka. **2010. gada emisiju samazinājums līdz pat divām trešdaļām līdz 2030. gadam ir izmaksu ziņā izdevīgs, jo daudzos sektoros ir pieejamas pierādītas un pārbaudītas alternatīvas.**

Grozījums

(4) Komisijas ziņojumā arī secināts, ka iespējams izdarīt vairāk, lai samazinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas Savienībā, jo īpaši izvairoties no minēto gāzu izmantošanas, ja ir pieejamas drošas un energoefektīvas alternatīvas tehnoloģijas, kam nav ietekmes uz klimatu vai kuru ietekme ir mazāka. **Tā kā ir pieejamas daudzās nozarēs pierādītas un pārbaudītas alternatīvas, tad laikposmā līdz 2030. gadam varētu panākt to, ka emisiju apjoms tiek efektīvi un rentabli samazināts pat par divām trešdaļām salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni.**

Pamatojums

Precizējošs grozījums.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums 5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5a) Lai nodrošinātu uzraudzību pār to, kā tiek īstenoti mērķi attiecībā uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu izmantošanas samazināšanu, ir vajadzīgi izsmeļoši dati. Tādēļ prasība izveidot un pastāvīgi atjaunināt šādas gāzes saturošu iekārtu uzskaiti būtu jāattiecina arī uz elektrības sadales iekārtām un citām iekārtām, kurām piemērojama šī regula.

Pamatojums

Nepieciešamību izveidot uzskaiti ir noderīgāk izklāstīt atsevišķā apsvērumā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums 7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(7) Ņemot vērā to, ka pastāv piemērotas alternatīvas, pašreizējais aizliegums izmantot sēra heksafluorīdu magnija spiedienliešanā un magnija spiedienliešanas sakausējumu pārstrādē, būtu jāattiecinā arī uz iekārtām, kas patērē mazāk nekā 850 kg gadā. Līdzīgi, nosakot piemērotu pāreja periodu, būtu jāaizliedz tādu aukstumaģentu izmantošana, **kuriem ir ļoti liels** globālās sasilšanas potenciāls (GSP), lai apkalpotu vai tehniski apkoptu saldēšanas iekārtas, **kuru** uzpildīšanas **tilpums ir līdzvērtīgs 5 tonnām** CO₂ vai vairāk.

Grozījums

(7) Ņemot vērā to, ka pastāv piemērotas alternatīvas, pašreizējais aizliegums izmantot sēra heksafluorīdu magnija spiedienliešanā un magnija spiedienliešanas sakausējumu pārstrādē, būtu jāattiecinā arī uz iekārtām, kas patērē mazāk nekā 850 kg gadā. Līdzīgi, nosakot piemērotu pāreja periodu, būtu jāaizliedz tādu aukstumaģentu izmantošana, **kuru** globālās sasilšanas potenciāls (GSP) **pārsniedz 2500**, lai apkalpotu vai tehniski apkoptu saldēšanas iekārtas, **kas paredzētas darbībai -50 °C vai augstākā temperatūrā un ar** uzpildīšanas **tilpumu ne mazāku par 50 tonnām** CO₂ vai vairāk. **Līdz 2030. gada 1. janvārim šo aizliegumu nepiemēro rekuperētām, reģenerētām vai pārstrādātām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuru GSP ir 2500 vai lielāks un kuras izmanto, lai tehniski apkoptu vai apkalpotu esošās dzesēšanas iekārtas, ja tās rekuperētas no šādām iekārtām.**

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums 18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(18) Komisijai būtu pastāvīgi jāuzrauga ietekme, ko rada fluorogļūdeņražu laišanas tirgū samazināšana, tostarp samazināšanas ietekme uz piegādi tādām ierīcēm, kuru kalpošanas laikā fluorogļūdeņražu izmantošana radītu mazākas emisijas nekā tad, ja tiktu izmantotas alternatīvas

Grozījums

(18) Komisijai būtu pastāvīgi jāuzrauga ietekme, ko rada fluorogļūdeņražu laišanas tirgū samazināšana, tostarp samazināšanas ietekme uz piegādi tādām ierīcēm, kuru kalpošanas laikā fluorogļūdeņražu izmantošana radītu mazākas emisijas nekā tad, ja tiktu izmantotas alternatīvas

tehnoloģijas. Ar uzraudzību būtu jānodrošina arī agrīna veselības un drošības problēmu atklāšana, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz zāļu pieejamību. **Līdz 2030. gadam** būtu jā sagatavo visaptverošs pārskats, lai laikus pielāgotu šīs regulas noteikumus, ņemot vērā tās īstenošanu un notikumu attīstību un, ja nepieciešams, pieņemtu papildu samazināšanas pasākumus.

tehnoloģijas. Ar uzraudzību būtu jānodrošina arī agrīna veselības un drošības problēmu atklāšana, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz zāļu pieejamību. **Pēc pirmajiem pieciem īstenošanas gadiem** būtu jā sagatavo visaptverošs pārskats, lai laikus pielāgotu šīs regulas noteikumus, ņemot vērā tās īstenošanu un notikumu attīstību, un, ja nepieciešams, pieņemtu papildu samazināšanas pasākumus. **Turpmāk šāds pārskats būtu veicams reizi piecos gados.**

Pamatojums

Reizi piecos gados būtu jā sagatavo visaptverošs pārskats, tā garantējot, ka regula tiek optimāli īstenota un attiecīgi pielāgota.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a pants

Darbības joma

1. Šo regulu piemēro fluorēto siltumnīcefekta gāzu izmantošanai ES, izņemot 2. punktā minētos gadījumus.

2. Šo regulu nepiemēro fluorēto siltumnīcefekta gāzu izmantošanai veselības aprūpē, elektroenerģijas ražošanā, apgādē un sadalē, gaisa telpas iekārtām un rūpniecisko gāzu ražošanai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) „fluorētās siltumnīcefekta gāzes” ir

(1) „fluorētās siltumnīcefekta gāzes” ir

fluorogļūdeņraži ("HFC"),
perfluorogļūdeņraži ("PFC") un sēra
heksafluorīds ("SF₆") un citas
siltumnīcefekta gāzes, kas satur fluoru, kā
uzskaitīts I pielikumā, **atsevišķi vai
maisījumā**;

fluorogļūdeņraži ("HFC"),
perfluorogļūdeņraži ("PFC"), sēra
heksafluorīds ("SF₆") un citas
siltumnīcefekta gāzes, kas satur fluoru, kā
uzskaitīts I pielikumā, **vai maisījumi, kas
satur jebkuru no šīm vielām**;

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

**1a) „fluorogļūdeņraži” („HFC”) ir vielas,
kas uzskaitītas I pielikuma 1. iedaļā, vai
maisījumi, kas satur jebkuru no šīm
vielām;**

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

**1 b) „perfluorogļūdeņraži” („PFC”) ir
vielas, kas uzskaitītas I pielikuma 2.
iedaļā, vai maisījumi, kas satur jebkuru
no šīm vielām;**

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

**1c) „sēra heksafluorīds” („SF₆”) ir viela,
kas minēta I pielikuma 3. iedaļā, vai
maisījumi, kas satur šo vielu;**

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

(4) “operators” ir fiziska vai juridiska persona, ***kam pieder iekārtas un sistēmas***, uz kurām attiecas šī regula, ***un kurš faktiski pārvalda to tehnisko darbību***;

Grozījums

(4) “operators” ir fiziska vai juridiska persona, ***kas faktiski pārvalda to iekārtu un sistēmu tehnisko darbību***, uz kurām attiecas šī regula;

Pamatojums

Divi nosacījumi šajā definīcijā mazinātu juridisko noteiktību attiecībā uz regulas īstenošanu transporta nozarē.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Ja ir konstatēta minēto gāzu noplūde, operatori nodrošina, ka iekārta tiek saremontēta bez liekas kavēšanās.

Grozījums

Ja ir konstatēta minēto gāzu noplūde, operatori nodrošina, ka iekārta tiek saremontēta bez liekas kavēšanās ***un ka iekārtu pirms saremontēšanas vairs neizmanto***.

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka gāzu noplūdes gadījumā iekārta ir jāsaremontē pirms tās turpmākas izmantošanas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

d) fluorēto siltumnīcefekta gāzu piegāde vai saņemšana, lai veiktu uzdevumus, kas minēti a), b) un c) apakšpunktā.

Grozījums

d) fluorēto siltumnīcefekta gāzu piegāde vai saņemšana, lai veiktu uzdevumus, kas minēti a), b) un c) apakšpunktā. ***Tas neattiecas uz slēgtu konteineru piegādi un***

saņemšanu.

Pamatojums

Slēgtu konteineru piegāde un saņemšana nerada tiešu kontaktu ar F-gāzēm, tāpēc attiecībā uz šo uzdevumu sertifikācija nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

6. To iekārtu operatori, kas satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 5 tonnām CO₂ un kas nav putu sastāvā, nodrošina, ka iekārtām tiek veikta noplūdes pārbaude. Tomēr iekārtām ar hermētiski noslēgtām sistēmām, kas ir attiecīgi marķētas un satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs mazāk nekā 10 tonnām CO₂, šajā pantā paredzētās noplūdes pārbaudes nepiemēro.

Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

7. Pārbaudes saskaņā ar 1. punktu veic, ievērojot šādu biežumu:

Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

8. Ja ugunsdrošības sistēmām, kas minētas

Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

1. punkta d) apakšpunktā, piemēro inspekciju sistēmu, kas atbilst ISO 14520 vai EN 15004 standartiem, un ugunsdrošības sistēma tiek inspicēta tik bieži, cik tas prasīts saskaņā ar 2. punktu, šīs inspekcijas uzskata par atbilstīgām 1. punktā minētajiem pienākumiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

9. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem precizē prasības noplūžu pārbaudēm, kas jāveic saskaņā ar šā panta 1. punktu katram iekārtu veidam, kas norādīts minētajā punktā; ar kuriem nosaka iekārtas daļas, kurās visiespējamāk varētu rasties noplūde, un ar kuriem groza šā panta 1. punktā minēto iekārtu sarakstu, lai iekļautu citus iekārtu veidus, ņemot vērā tirgus tendences un tehnikas attīstību.

Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Šo punktu piemēro SF₆ saturošo elektrības sadales iekārtu operatoriem un 3. panta 2. **punktā** minēto iekārtu operatoriem.

Grozījums

Šo punktu piemēro SF₆ saturošo elektrības sadales iekārtu operatoriem un 3. panta 2. **punkta b) un c) apakšpunktā** minēto iekārtu operatoriem.

Pamatojums

Ja pārbaudes tiek veiktas reizi gadā, ar uzskaiti saistītais administratīvais slogs nav attaisnojams. Lietderīgāk ir ieviest kārtību, saskaņā ar kuru attiecīgu ziņojumu sagatavotu personas, kas veic noplūžu pārbaudes.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1a) Personas, kas veic noplūžu pārbaudes 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajām iekārtām, katru reizi aizpilda pārbaudes protokolu, tajā norādot šādas ziņas:

(a) kāda iekārta ir pārbaudīta, kāds ir tās uzpildīšanas tilpums, kāda siltumnīcefekta gāze ir uzpildīta un kad iekārta ir nodota ekspluatācijā;

(b) kāda pārbaude iekārtai veikta un kad tā ir veikta;

(c) kādi ir bojājumi, ja tādi konstatēti;

(d) cik daudz fluorētās siltumnīcefekta gāzes ir pievienots un kāda gāze ir izmantota;

(e) rekuperēto fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzums;

(f) vai iekārta ir demontēta;

(g) operatora identitātes datus un attiecībā uz iekārtām, kas minētas 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā — transportlīdzekļa vai konteinera datus;

Personas, kas veic noplūžu pārbaudes, pastāvīgi veic uzskaiti, norādot šā punkta pirmajā daļā minētās ziņas, un iesniedz operatoram pārbaudes protokola kopiju.

Attiecībā uz 3. panta 2. punkta

a) apakšpunktā minētajām iekārtām, kas satur siltumnīcefekta gāzes, to operatori glabā visus pārbaudžu protokolus visu iekārtas kalpošanas laiku.

Pamatojums

Būtu jāizveido efektīva ziņošanas kārtība attiecībā uz pārbaudēm, kas veicamas reizi gadā. Tā būtu efektīvāka, ja uzskaiti veiktu personas, kuras pārbauda iekārtas.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ca) personas, kuras veic 12. panta 1. punktā minēto iekārtu uzpildi ar fluorogļūdenražiem;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums

9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2 a. Aizliegums, kas norādīts 1. punktā, neattiecas uz šādām lietošanas nozarēm:

- lietojumi veselības aprūpes nozarē (tostarp jo īpaši medicīniski un farmaceitiski lietojumi);*
- lietojumi aviācijā (tostarp jo īpaši ugunsgrēku lokalizēšanas sistēmās un ugunsdzēsamajos aparātos lidmašīnās);*
- lietojumi elektroenerģijas ražošanai, apgādei un sadalei;*
- kriogēni lietojumi;*
- rūpniecisko gāzu ražošana.*

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza III pielikumā pievienoto sarakstu, lai **iekļautu citus produktus un**

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza III pielikumā pievienoto sarakstu, lai vajadzības gadījumā uz

iekārtas, kas satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 150 vai lielāks, vai kuru darbībai ir vajadzīgas šādas gāzes, ja ir noteikts, ka ir pieejamas alternatīvas fluorēto siltumnīcefekta gāzu lietojumam vai konkrētu siltumnīcefekta gāzu veidu lietojumam, un ja to lietošanas rezultātā samazinātos kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas un lai vajadzības gadījumā uz konkrētu laiku no pielikuma izslēgtu konkrētas produktu vai iekārtu kategorijas, kam tehnisku, ekonomisku vai drošības apsvērumu dēļ nav pieejamas alternatīvas vielas, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir mazāks par norādīto limitu.

konkrētu laiku no pielikuma izslēgtu konkrētas produktu vai iekārtu kategorijas, kam tehnisku, ekonomisku vai drošības apsvērumu dēļ *pagaidām* nav pieejamas alternatīvas vielas, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir mazāks par norādīto limitu.

Pamatojums

Regulas III pielikumam ir tieša ietekme uz regulas piemērošanas jomu. Tādēļ citi produkti un iekārtas būtu jāiekļauj sarakstā, tikai pamatojoties uz koplēmuma procedūru, ļaujot Eiropas Parlamentam pilnībā uzņemt savu daļu atbildības likumdošanas procesā. Konkrēti produkti un iekārtas no III pielikuma būtu jāizslēdz tikai uz laiku, pamatojoties uz ekonomiskiem, tehniskiem un ar drošību saistītiem apsvērumiem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums

9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3 a. Komisija pirms tā saskaņā ar iepriekšējo punktu pieņem deleģēto aktu, lai izslēgtu konkrētas iekārtu kategorijas, nodrošina piekļuvi informācijai un iespējas sabiedrības līdzdalībai attiecīgi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1367/2006 6. un 9. pantu.

Pamatojums

Komisijai pirms izņēmuma pieņemšanas būtu jānodrošina piekļuve informācijai un sabiedrības līdzdalības iespējas atbilstoši ES tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums

9. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3 b. Dalībvalstis līdz 2016. gada 31. martam publisko ziņojumu par standartiem, valsts tiesību aktiem un būvnormatīviem, ar kuriem ierobežo ugunsnedrošu aukstumagenta izmantošanu, jo īpaši dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas produktos un iekārtās. Ziņojumā jāpārskata ierobežojumi, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību kopš to pieņemšanas un nozares paraugprakses par ugunsnedrošu aukstumagenta drošu izmantošanu, vajadzības gadījumā nosakot darbības ierobežojumu atjaunināšanai un norādot tos lietojumus, attiecībā uz kuriem ierobežojumi ir jā saglabā objektīvu drošības apsvērumu dēļ.

Komisija līdz 2017. gada 31. martam publisko kopsavilkuma ziņojumu par dalībvalstīs noteiktajiem ierobežojumiem un darbībām, kas saistībā ar tiem ir jāveic, un iekļauj ierobežojumu pārskatu, kura pamatā ir Eiropas un starptautiskie standarti un papildu darbības, lai tos saskaņotu ar tehnoloģisko attīstību un nozares paraugpraksēm par ugunsnedrošu aukstumagenta drošu izmantošanu.

Pamatojums

Standartu, valsts tiesību aktu un būvnormatīvu ierobežošana dažās dalībvalstīs bieži izraisa zema GSP līmeņa tehnoloģiju izplatības palēnināšanos un tirgus daļas samazinājumu. Tiesību akti drošības jomā būtu jāpārskata un jāatjaunina atbilstoši tehnoloģiju attīstībai un nozares paraugpraksēm.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums 10. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Obligāti jāmarķē fluorētās gāzes, kuras paredzētas izmantot kā izejvielu ķīmiskajā procesā, iznīcināšanai, eksportam un pārfasēšanai.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums 10. pants – 1. punkts – 2. daļa – ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ga) putu poliola maisījumi un šķīdinātāji.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums 11. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes vai maisījumus, kas satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas līdzvērtīgs 5 tonnām CO₂ vai vairāk.

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes vai maisījumus, kas satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas iekārtas, ***kas paredzētas darbībai -50 °C vai augstākā temperatūrā***, ar uzpildīšanas tilpumu, kas līdzvērtīgs 50 tonnām CO₂ vai vairāk.

Līdz 2030. gada 1. janvārim šo noteikumu nepiemēro rekuperētām vai reģenerētām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks un kuras izmanto, lai tehniski apkoptu vai apkalpotu esošās dzesēšanas iekārtas, ja tās rekuperētas no šādām

iekārtām. Šādas rekuperētās vai reģenerētās gāzes ir pienācīgi jāmarkķē saskaņā ar 10. panta 5. punktu.

Līdz 2030. gada 1. janvārim šo noteikumu nepiemēro atkārtoti pārstrādātām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks un kuras izmanto, lai apkalpotu un tehniski apkoptu esošās dzesēšanas iekārtas, ja tās rekuperētas no šādām iekārtām. Šādas atkārtoti pārstrādātas gāzes var izmantot tikai uzņēmums, kas veicis to rekuperāciju apkalpes vai tehniskās apkopes ietvaros, vai uzņēmums, kuram rekuperācija veikta apkalpes vai tehniskās apkopes ietvaros.

Pamatojums

Aizliegums apkalpot vai tehniski apkopt iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas līdzvērtīgs 5 tonnām, varētu radīt pārāk lielas izmaksas transporta nozarei, sevišķi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem nāktos nomainīt vai modificēt savas iekārtas, lai izmantotu attiecīgu alternatīvo gāzi. Aukstumaģenta maiņa varētu ietekmēt arī energoefektivitātes rādītājus. Atsauces vērtība mainīta uz 50 tonnām pēc analogijas ar 3. panta 2. punktā minētajām kategorijām.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums

11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3 a. Aizliegums, kas norādīts 1. punktā, neattiecas uz šādām lietošanas nozarēm:

- lietojumi veselības aprūpes nozarē (tostarp jo īpaši medicīniski un farmaceitiski lietojumi);**
- lietojumi aviācijā (tostarp jo īpaši ugunsgrēku lokalizēšanas sistēmās un ugunsdzēsamajos aparātos lidmašīnās);**
- lietojumi elektroenerģijas ražošanai, apgādei un sadalei;**
- kriegēni lietojumi;**
- rūpniecisko gāzu ražošana.**

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

No [dd/mm/gggg] [ievietot datumu — 3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] **dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņa** iekārtas neuzpilda ar fluorogļūdeņražiem, pirms **tās laiž tirgū vai pirms tās dara pieejamas gala lietotājam iekārtas uzstādīšanai pirmo reizi.**

Grozījums

Lai novērstu konkurences kropļošanu ES tirgū, no [dd/mm/gg] [ievietot datumu — 1 gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] **Savienības tirgū laistās** iekārtas neuzpilda ar fluorogļūdeņražiem, **izņemot, ja fluorogļūdeņraži laisti Savienības tirgū pirms [dd/mm/gg] [ievietot kvotu sistēmas ieviešanas datumu] vai ir iekļauti 14. pantā minētajā fluorogļūdeņražu kvotā.**

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādu attieksmi gan pret ES, gan arī trešo valstu iekārtu ražotājiem, aukstumaģentu daudzums importētās iekārtās jāuzskaita, neradot nevajadzīgu administratīvo slogu. Produktu/iekārtu ražotājiem būs jāpierāda, ka tie izmanto tikai tādus HFC, kas iekļauti ES kvotā (vai kas laisti ES tirgū pirms kvotas uzskaites uzsākšanas), iesniedzot atbilstības deklarāciju. Minētajiem ražotājiem būs jā saglabā dokumenti, kas nepieciešami pārbaudēm (piemēram, HFC gāzes piegādātāja rēķini). Sīki izstrādāti noteikumi jāpieņem ar īstenošanas aktu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Iekārtu uzpilda paredzētajā lietošanas vietā, un to dara personas, kas ir sertificētas saskaņā ar 8. pantu.

Grozījums

Ja vien tā nav kāda no 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajām iekārtām, iekārtu uzpilda paredzētajā lietošanas vietā, un to dara personas, kas ir sertificētas saskaņā ar 8. pantu.

Pamatojums

Komisijas piedāvātajā teksta redakcijā šā panta noteikumi nav piemērojami ar dzesēšanas

iekārtu aprīkotiem transportlīdzekļiem un saldētājkonteineriem.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2a) Šīs regulas 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētās iekārtas tiek uzpildītas dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts un nodots operatora rīcībā, un uzpildīšanu veic personas, kas ir sertificētas saskaņā ar 8. pantu.

Pamatojums

Ir jāņem vērā transporta nozarei raksturīgā iepriekšējās uzpildes darbība.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija nodrošina, ka fluorogļūdeņražu daudzums, ko ražotāji un importētāji drīkst laist tirgū Eiropas Savienībā ik gadu, nepārsniedz maksimālo daudzumu, kas attiecīgajam gadam aprēķināts saskaņā ar V pielikumu. Katrs ražotājs un importētājs nodrošina, ka fluorogļūdeņražu daudzums, kas aprēķināts saskaņā ar V pielikumu un ko tas laiž tirgū, nepārsniedz kvotas, kas tam iedalītas saskaņā ar 14. panta 5. punktu vai nodotas saskaņā ar 16. pantu.

1. Komisija **tādā mērā, kādā tirgū ir pieejamas drošas un tehniski un ekonomiski dzīvotspējīgas alternatīvas**, nodrošina, ka fluorogļūdeņražu daudzums, ko ražotāji un importētāji drīkst laist tirgū Eiropas Savienībā ik gadu, nepārsniedz maksimālo daudzumu, kas attiecīgajam gadam aprēķināts saskaņā ar V pielikumu. Katrs ražotājs un importētājs nodrošina, ka fluorogļūdeņražu daudzums, kas aprēķināts saskaņā ar V pielikumu un ko tas laiž tirgū, nepārsniedz kvotas, kas tam iedalītas saskaņā ar 14. panta 5. punktu vai nodotas saskaņā ar 16. pantu.

Pamatojums

Pirms maksimālā F-gāzu daudzuma, ko ir atļauts laist tirgū, grozīšanas, Komisijai būtu

jāpārlicinās, ka tirgū ir pieejama tehniski iespējama, droša un ekonomiski dzīvotspējīga alternatīva.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Šo pantu nepiemēro fluorogļūdeņražiem, kas importēti Savienībā, lai tos iznīcinātu.

Grozījums

Šo pantu nepiemēro:

(a) fluorogļūdeņražiem, kas importēti Savienībā, lai tos iznīcinātu;

(b) fluorogļūdeņražiem, kas piegādāti tiešam eksportam ārpus Eiropas Savienības;

(c) fluorogļūdeņražiem, kas piegādāti ar izejvielām saistītiem lietojumiem;

(d) fluorogļūdeņražiem, kas piegādāti pārvasēšanai un tālākam eksportam ārpus Savienības;

(e) fluorogļūdeņražiem, kas ražoti vai importēti Savienībā medicīniskiem lietojumiem.

Pamatojums

Skaidrs izņēmums attiecībā uz medicīniskiem lietojumiem nodrošina pieejamību šādām būtiski svarīgām vajadzībām. Nebūtu jāuzskaita iznīcināšanai importēti HFC, un HFC izmantošanai ar izejvielām saistītiem lietojumiem ir tāda pati ietekme kā iznīcināšanai, jo viela tiek pārvērsta citās vielās. HFC, ko piegādā tālākam eksportam, nekad netiek laisti ES tirgū un tādēļ nebūtu jāuzskaita.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

(a) groza maksimālos daudzumus, kas

Grozījums

(a) ***nosakot samazinājumu***, groza

noteikti V pielikumā, ņemot vērā izmaiņas fluorogļūdeņražu tirgū un saistītās emisijas; un

maksimālos daudzumus, kas noteikti V pielikumā, ņemot vērā izmaiņas fluorogļūdeņražu tirgū un saistītās emisijas, **tiklīdz tirgū ir pieejama droša un tehnoloģiski un ekonomiski dzīvotspējīga alternatīva**; un

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums

13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4 a. Komisija pirms tā saskaņā ar iepriekšējo punktu pieņem deleģēto aktu, lai izslēgtu konkrētas iekārtu kategorijas, nodrošina piekļuvi informācijai un iespējas sabiedrības līdzdalībai attiecīgi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1367/2006 6. un 9. pantu.

Pamatojums

Ņemot vērā ar klimata apstākļiem saistīto steidzamību, maksimālos daudzumus var tikai samazināt, lai vēl vairāk paātrinātu pāreju uz alternatīviem risinājumiem. Komisijai pirms lēmumu pieņemšanas par daudzuma grozījumiem vai izņēmuma piešķiršanu ir jānodrošina piekļuve informācijai un sabiedrības līdzdalības iespējas atbilstoši ES saistībām.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums

13. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4 b. Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim publisko pārskatu par tirgū pieejamām drošām, tehniski un ekonomiski iespējamām alternatīvām, ar kurām aizstāt fluorogļūdeņražus.

Pamatojums

Komisijai pirms tā nosaka no 2015. gada pieejamos fluorogļūdeņražu daudzumus, būtu jāizvērtē drošu, tehniski un ekonomiski dzīvotspējīgu alternatīvu pieejamība, lai nodrošinātu pašlaik izmantoto sistēmu darbības nepārtrauktību.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums

14. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6 a. Šo pantu nepiemēro ES tirgū laistiem fluorogļūdeņražiem šādām lietošanas nozarēm:

- lietojumi veselības aprūpes nozarē (tostarp jo īpaši medicīniski un farmaceitiski lietojumi);

- lietojumi aviācijā (tostarp jo īpaši ugunsgrēku lokalizēšanas sistēmās un ugunsdzēsamajos aparātos lidmašīnās);

- lietojumi elektroenerģijas ražošanai, apgādei un sadalei;

- kriogēni lietojumi;

- rūpniecisko gāzu ražošana.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ne vēlāk kā **2020. gada 31. decembrī** Komisija publicē ziņojumu par **fluorogļūdeņražu pieejamību** Savienības tirgū, **jo īpaši medicīniskiem lietojumiem.**

Ne vēlāk kā **sešus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā** Komisija publicē ziņojumu par **šīs regulas īstenošanu un to, kādā mērā dažādām attiecīgajām nozarēm** Savienības tirgū **ir pieejami fluorogļūdeņraži. Ziņojumā tiek analizēti pirmie pieci īstenošanas gadi un novērtēts V pielikumā uzskaitīto fluorogļūdeņražu daudzums laikposmam no 2021. līdz**

2030. gadam.

Pamatojums

Reizi piecos gados būtu jā sagatavo visaptverošs pārskats, tā garantējot, ka regula tiek optimāli īstenota un attiecīgi pielāgota.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Ne vēlāk kā **2024.** gada 31. decembrī tā publicē visaptverošu ziņojumu par šīs regulas ietekmi, tostarp prognozes par turpmāko fluorogļūdenražu pieprasījumu pēc 2030. gada.

Grozījums

Ne vēlāk kā **2022.** gada 31. decembrī tā publicē visaptverošu ziņojumu par šīs regulas ietekmi, tostarp prognozes par turpmāko fluorogļūdenražu pieprasījumu **2024., 2027., 2030. gadā un** pēc 2030. gada.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas minēti 3. panta 4. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 7. punktā, 9. panta 3. punktā, 10. panta 7. punktā, 13. panta **5. punktā**, 14. panta 6. punktā, 17. panta 5. punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 1. un 2. punktā, piešķir Komisijai uz **nenoteiktu laiku**, sākot no [dd/mm/gggg] [ievietot datumu, kurā šī regulas stājas spēkā].

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas minēti 3. panta 4. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 7. punktā, 9. panta 3. punktā, 10. panta 7. punktā, 13. panta **4. punktā**, 14. panta 6. punktā, 17. panta 5. punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 1. un 2. punktā, piešķir Komisijai **uz piecu gadu laikposmu**, sākot no [dd/mm/gggg] [ievietot datumu, kurā šī regulas stājas spēkā]. **Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.**

Pamatojums

Pilnvaru deleģēšana ir minēta 13. panta 4. punktā, nevis 13. panta 5. punktā. Turklāt ir vēlams, lai pilnvaras būtu deleģētas uz noteiktu laiku un lai būtu pieejams ziņojums par attiecīgi deleģēto pilnvaru īstenošanu.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 3. panta 4. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 7. punktā, 9. panta 3. punktā, 10. panta 7. punktā, 13. panta **5. punktā**, 14. panta 6. punktā, 17. panta 5. punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 1. un 2. punktā minētās deleģētās pilnvaras. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neietekmē nevienu jau spēkā esoša deleģētā akta derīgumu.

Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 3. panta 4. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 7. punktā, 9. panta 3. punktā, 10. panta 7. punktā, 13. panta **4. punktā**, 14. panta 6. punktā, 17. panta 5. punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 1. un 2. punktā minētās deleģētās pilnvaras. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neietekmē nevienu jau spēkā esoša deleģētā akta derīgumu.

Pamatojums

Pilnvaru deleģēšana ir minēta 13. panta 4. punktā, nevis 13. panta 5. punktā.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums

20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

5. Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 7. punktu, 9. panta 3. punktu, 10. panta 7. punktu, 13. panta **5. punktu**, 14. panta 6. punktu, 17. panta 5. punktu, 18. panta 3. punktu un 19. panta 1. un 2. punktu pieņemtais deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no

Grozījums

5. Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 7. punktu, 9. panta 3. punktu, 10. panta 7. punktu, 13. panta **4. punktu**, 14. panta 6. punktu, 17. panta 5. punktu, 18. panta 3. punktu un 19. panta 1. un 2. punktu pieņemtais deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no

dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

Pamatojums

Pilnvaru deleģēšana ir minēta 13. panta 4. punktā, nevis 13. panta 5. punktā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums

III pielikums – tabula – 10. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

10. Mājsaimniecības ledusskapji un saldētāji, kas satur HFC, kuru GSP ir 150 vai lielāks 2015. gada 1. janvāris

Parlamenta izdarītie grozījumi

10. Mājsaimniecības ledusskapji un saldētāji, kas satur HFC, kuru GSP ir 150 vai lielāks **2017.** gada 1. janvāris

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums

V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

2015	100 %
2016-17	93 %
2018-20	63 %
2021-23	45 %
2024-26	31 %

Grozījums

2015	100 %
2016-17	90 %
2018-20	68 %
2021-23	50 %
2024-26	31 %

2027-29	24 %
2030	21 %

2027-29	27 %
2030	21 %

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums VII pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

(a) katras vielas kopējo **saražoto** daudzumu Savienībā, norādot galvenās lietojuma kategorijas, kurās vielu izmanto;

Grozījums

(a) katras vielas kopējo daudzumu, **ko tas ir saražojis** Savienībā, norādot galvenās lietojuma kategorijas, kurās vielu izmanto;

Pamatojums

Precizējošs grozījums.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums VIII pielikums – 9. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3. panta 4. punkts

3. panta 4. punkts

Grozījums

3. panta 4. punkts

4. panta 2. punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums VIII pielikums – 10. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3. panta 5. punkts

3. panta 5. punkts

Grozījums

3. panta 5. punkts

3. panta **3.** punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums VIII pielikums – 12. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3. panta 7. punkts

3. panta **6.** punkts

Grozījums

3. panta 7. punkts

3. panta **4.** punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums VIII pielikums – 13. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

4. panta 1. punkts

6. panta 1. punkts

Grozījums

4. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums VIII pielikums – 14. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

4. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts

Grozījums

4. panta 2. punkts

7. panta 3. punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums VIII pielikums – 15. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

4. panta 3. punkts

6. panta 4. punkts

Grozījums

4. panta 3. punkts

7. panta 4. punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums VIII pielikums – 16. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

4. panta 4. punkts

6. panta 5. punkts

Grozījums

4. panta 4. punkts

7. panta 3. punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.

PROCEDŪRA

Virsraksts	Fluorētas siltumnīcefekta gāzes
Atsauces	COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD)
Atbildīgā komiteja Datums, kad paziņoja plenārsēdē	ENVI 19.11.2012
Atzinumu sniedza Datums, kad paziņoja plenārsēdē	TRAN 13.12.2012
Atzinumu sagatavoja Iecelšanas datums	Gilles Pargneaux 13.12.2012
Izskatīšana komitejā	22.4.2013 29.5.2013
Pieņemšanas datums	30.5.2013
Galīgais balsojums	+: 29 –: 12 0: 1
Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Țicău, Giommara Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle
Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Gilles Pargneaux, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke
Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā	Josef Weidenholzer